



Fecha Pago Anticipo	01/04/2019
Fecha Elab. Compro.	12/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0131 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 12 2019 11:18AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/04/2019	Chapala \$ 128.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 73.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANOCOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
03/04/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANOCOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN ANTONIO TLAYACAN			
04/04/2019	Tizapán el Alto \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Tizapán el Alto \$ 73.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANOCOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO			
05/04/2019	Tizapán el Alto \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Tizapán el Alto \$ 73.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANOCOS EN LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO			
08/04/2019	Tizapán el Alto \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Tizapán el Alto \$ 73.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIV Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS ELECTROMECANICO DE LAS PTAR TIZAPAN EL ALTO			
09/04/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANOCOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
10/04/2019	Tizapán el Alto \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Tuxcúeça \$ 73.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANOCOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y SAN LUIS SOYATLAN			
11/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANOCOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	02/04/2019	VIÁTICOS \$:	2,602.00	1,900.00	0.00	\$ 702.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO - 0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00	
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,602.00 (DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,900.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,602.00  
SALDO \$ 702.00

COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0131 / 2019

DEL DÍA: 02/04/2019 AL DÍA: 11/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02/04/2019

CHAPALA

SE INSTALO BOMBA PARA CLORO REPARADA POR TALLER, SE REPARO CORTO CIRCUITO EN LINEAS DE CONTROL AL SOPLADOR N°2

03/02/2019

CHAPALA

REVISION A DE YUDA DE CLORO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE LE DA LIMPIEZA A BOMBA DEL FILTRO BANDA BASURA OSBTRUIDA EN EL IMPULSOR.

04/04/2019

TIZAPAN EL ALTO

SE RETIRARON LOS DIFUSORES DEL REACTOR N°1 PARA SU LIMPIEZA, REVISION A BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

05/04/2019

TIZAPAN EL ALTO

SE CONTINÚA LAVANDO PLATOS (DIFUSORES) DEL TANQUE REACTOR BIOLOGICO N°1 CAMBIO DE ESTACION DE BOTONES PARA ARRANQUE DE LA BOMBA N°2 DEL INFLUENTE.

08/04/2019

TIZAPAN EL ALTO

SE CORTO TUBERIA DE PVC REACTOR BIOLOGICO N°1 Y SE LE DIO LIMPIEZA, REVISION DE BOMBAS DE CLORO, RIEGO Y ALUMBRADO EXTERIOR

09/04/2019

CHAPALA

SE AJUSTO CONTROL ELECTRICO AL SOPLADOR N°2, SE REPARA FUGA DE AGUA PARA TUBERIA DE ALGIBE DE LA CASETA DE OPERACIÓN.

10/04/2019

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE RETIRAN LAS BOMBAS N°1 Y N°2 DEL INFLUENTE ASI COMO UNA BOMBA DE RETORNO DE LODOS.

SAN LUIS SOYATLAN

REVISION A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS Y MEZCLADORES.

11/04/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION DE MEZCLADORES DEL DIGESTOR

COMENTARIOS:

02/04/2019

CHAPALA

SE INSTALO BOMBA PARA CLORO REPARADA POR TALLER, SE REPARO CORTO CIRCUITO EN LINEAS DE CONTROL AL SOPLADOR N°2

03/02/2019

CHAPALA

REVISION A DE YUDA DE CLORO.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE LE DA LIMPIEZA A BOMBA DEL FILTRO BANDA BASURA OSBTRUIDA EN EL IMPULSOR.

  
Jalisco  
CEA

04/04/2019

TIZAPAN EL ALTO

SE RETIRARON LOS DIFUSORES DEL REACTOR N°1 PARA SU LIMPIEZA, REVISION A BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

05/04/2019

TIZAPAN EL ALTO

SE CONTINÚA LAVANDO PLATOS (DIFUSORES) DEL TANQUE REACTOR BIOLOGICO N°1 CAMBIO DE ESTACION DE BOTONES PARA ARRANQUE DE LA BOMBA N°2 DEL INFLUENTE.

08/04/2019

TIZAPAN EL ALTO

SE CORTO TUBERIA DE PVC REACTOR BIOLOGICO N°1 Y SE LE DIO LIMPIEZA, REVISION DE BOMBAS DE CLORO, RIEGO Y ALUMBRADO EXTERIOR

09/04/2019

CHAPALA

SE AJUSTO CONTROL ELECTRICO AL SOPLADOR N°2, SE REPARA FUGA DE AGUA PARA TUBERIA DE ALGIBE DE LA CASETA DE OPERACIÓN.

10/04/2019

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE RETIRAN LAS BOMBAS N°1 Y N°2 DEL INFLUENTE ASI COMO UNA BOMBA DE RETORNO DE LODOS.



SAN LUIS SOYATLAN

REVISION A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS Y MEZCLADORES.

11/04/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

REVISION DE MEZCLADORES DEL DIGESTOR



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0131 / 2019  
DEL DÍA: 02/04/2019 AL DÍA: 12/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

*Josue R. Rodriguez*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: DPTAR / C-0131 / 2019
DEL DÍA: 02/04/2019	AL DÍA: 12/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>RECEBIDO 1 ABR 2019 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p>	

*Josue R. R.*



Guadalajara, Jalisco; a 02 de Mayo del 2019,

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente

### NOTA INFORMATIVA

Por este medio hago de su conocimiento que el C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez realizó modificación en su oficio de comisión DPTAR/C-0131/2019 el motivo de estos cambios es la importancia de atender trabajos prioritarios en las plantas de tratamiento que opera esta Comisión para evitar que se ponga en riesgo su operación,

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
02 ABRIL 2019	VILLA EMILIANO ZAPATA	CHAPALA
03 ABRIL 2019	TIZAPAN EL ALTO	CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN
04 ABRIL 2019	TUXCUECA	TIZAN EL ALTO
05 ABRIL 2019	SAN LUIS SOYATLAN	TIZAPAN EL ALTO
08 ABRIL 2019	JOCOTEPEC	TIZAN EL ALTO
09 ABRIL 2019	CHANTE	CHAPALA
10 ABRIL 2019	SAN JUAN COSALA	VILLA EMILIANO ZAPATA Y SAN LUIS SOYATLAN
12 ABRIL 2019	CHAPALA	OFICINAS

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez  
Técnico en Mantenimiento

Vo. Bo.

Biol. Luis Aceves Martínez  
Director de Área de PTAR

C. Iván Gonzales Reynoso  
Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa

**"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"**

