



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

RECIBO
03 MAY 2019
[Signature]

Fecha Pago Anticipo:	11/04/2019
Fecha Elab. Compro:	03/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0159 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 3 2019 8:44AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA COPIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA COPIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZAN OFICIOS DE COMISION Y COMPROBACION Y POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY
12/04/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA
15/04/2019	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY
16/04/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA
17/04/2019	Jamay \$ 73.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY Y LA BARCA
20/04/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN
22/04/2019	La Barca \$ 92.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN
23/04/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y ATEQUIZA
24/04/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
25/04/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA
26/04/2019	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY
29/04/2019	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
30/04/2019	Ocotlán \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y LA BARCA
02/05/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61023	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	11/04/2019	VIÁTICOS \$:	2,825.00	3,099.00	0.00	\$ -274.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	14	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	249,307.00 Km. / 250,964.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	02/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,657.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO / EXCEDENTE / GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs				GASOLINA POR KM RECORRIDO	3,700.00			

JUST. VALES EXCE:	SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
	VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
	SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
	\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,825.00** (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,099.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,825.00
SALDO \$ -274.00


COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



CA/EGORIA SALARIO BASE INCREMENTO FACTOR DE INTEGRADO SALARIO

TRABAJADORES DE SALARIOS BASE DE MUNIO DE OBVA


BE-3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: DPTAR / C-0159 / 2019
DEL DÍA: 11/04/2019	AL DÍA: 02/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 11-ABRIL-2019 HASTA EL DÍA 02-MAYO-2019 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN DPTAR/C-0159/2019F.


- 11-ABRIL-2019. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos en óptimas condiciones de operación.
- 12-ABRIL-2019. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración, en donde se retira de operación equipo no.1 por mal funcionamiento y es trasladado a taller a GDL a reparación. En ptar de san Nicolás De Ibarra se desmonta bomba de retorno de lodos no.1 por exceso de ruido y es trasladada a taller a reparación, también se saca manualmente bomba no.3 de cárcamo de influente para destapar impulsor, una vez limpia se instala en su lugar y se deja operando en condiciones normales de operación. En ptar de Ixtlahuacán de Los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y los niveles de lubricación de moto reductor de sedimentador.
- 15-ABRIL-2019. En ptar de Jamay se instala bomba de riego recién reparada y se deja operando en condición normal de operación. Se realiza cambio de relevador de sobrecarga en arrancador de sedimentador no.1 y se revisa parte de la línea eléctrica de alimentación, se deja operando consumiendo promedio de 0.6 amp.
- 16-ABRIL-2019. Se sufre desperfecto mecánico a vehículo JN 61023 en la comunidad de La Barca y se espera servicio de arrastre con grúa y se traslada a taller a reparación.
- 17-ABRIL-2019. En ptar de Jamay se realiza cambio de arrancador en gabinete principal para sedimentador no.1 eliminando también corto circuito en líneas eléctricas de alimentación sacando cable de ductos, eliminando falla e instalando cable en ducto en su lugar, queda operando consumiendo promedio de 0.6 amp y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de La Barca se elimina corto circuito en líneas eléctricas de alimentación de gabinete principal de arrancadores de equipos de filtro banda, se cambian 30 metros de cable calibre no.10 que era lo que presentaba el corto circuito, queda voltaje 440 volt y probado funcionamiento de equipos de filtro banda, también se habilito funcionamiento de equipo de aeración no.4 de módulo no.2 en donde se elimino corto circuito en caja de conexiones y queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.
- 20-ABRIL-2019. Se atiende solicitud de mantenimiento correctivo para revisión de equipo de aeración no.2 de ptar de San Antonio Tlayacapán en donde se revisa arrancador en gabinete principal y se encuentra que un fusible de 160 amp esta dañado, se cambia por otro de las mismas características existente en planta y el equipo queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, por la mañana se recoge vehículo en ptar de La Barca y por la tarde se deja resguardado nuevamente en planta.
- 22-ABRIL-2019. En ptar de La Barca los equipos electromecánicos en funcionamiento se encuentran en condición normal, se recoge vehículo para continuar comisión. En ptar de San Antonio Tlayacapán se recoge escalera telescópica para ser utilizada en otra planta. En ptar de Chápala se realiza cambio de aparta rayos en líneas de alta tensión y en compañía de personal de cfe se restablece el servicio de energía eléctrica en planta y los equipos en general quedan operando en condiciones normales.
- 23-ABRIL-2019. En ptar de Ocotlán se revisa funcionamiento de equipos mezcladores de reactor sacando manualmente mezclador no.2 dejándolo en posición correcta y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de Atéquiza se deja material que pertenece a planta y los equipos electromecánicos en función están sin problema.
- 24-ABRIL-2019. En ptar de san Nicolás De Ibarra se instala bomba no.1 de retorno de lodo recién reparada y queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, el re

COMENTARIOS:

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 11-ABRIL-2019 HASTA EL DÍA 02-MAYO-2019 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN DPTAR/C-0159/2019F.

- 11-ABRIL-2019. Por la mañana en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, más tarde en ptar de Jamay se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente, los tres equipos en óptimas condiciones de operación.
- 12-ABRIL-2019. En ptar de Atéquiza se revisa y registra condición actual de operación de equipos de aeración, en donde se retira de operación equipo no.1 por mal funcionamiento y es trasladado a taller a GDL a reparación. En ptar de san Nicolás De Ibarra se desmonta bomba de retorno



de lodos no.1 por exceso de ruido y es trasladada a taller a reparación, también se saca manualmente bomba no.3 de cárcamo de influente para destapar impulsor, una vez limpia se instala en su lugar y se deja operando en condiciones normales de operación. En ptar de Ixtlahuacán de Los membrillos se revisa y registra condición actual de operación de bombas de cárcamo de influente y los niveles de lubricación de moto reductor de sedimentador.

15-ABRIL-2019. En ptar de Jamay se instala bomba de riego recién reparada y se deja operando en condición normal de operación. Se realiza cambio de relevador de sobrecarga en arrancador de sedimentador no.1 y se revisa parte de la línea eléctrica de alimentación, se deja operando consumiendo promedio de 0.6 amp.

16-ABRIL-2019. Se sufre desperfecto mecánico a vehículo JN 61023 en la comunidad de La Barca y se espera servicio de arrastre con grúa y se traslada a taller a reparación.

17-ABRIL-2019. En ptar de Jamay se realiza cambio de arrancador en gabinete principal para sedimentador no.1 eliminando también corto circuito en líneas eléctricas de alimentación sacando cable de ductos, eliminando falla e instalando cable en ducto en su lugar, queda operando consumiendo promedio de 0.6 amp y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de La Barca se elimina corto circuito en líneas eléctricas de alimentación de gabinete principal de arrancadores de equipos de filtro banda, se cambian 30 metros de cable calibre no.10 que era lo que presentaba el corto circuito, queda voltaje 440 volt y probado funcionamiento de equipos de filtro banda, también se habilito funcionamiento de equipo de aeración no.4 de módulo no.2 en donde se elimino corto circuito en caja de conexiones y queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje y bajo observación de personal de planta en turno.

20-ABRIL-2019. Se atiende solicitud de mantenimiento correctivo para revisión de equipo de aeración no.2 de ptar de San Antonio Tlayacapán en donde se revisa arrancador en gabinete principal y se encuentra que un fusible de 160 amp esta dañado, se cambia por otro de las mismas características existente en planta y el equipo queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, por la mañana se recoge vehículo en ptar de La Barca y por la tarde se deja resguardado nuevamente en planta.

22-ABRIL-2019. En ptar de La Barca los equipos electromecánicos en funcionamiento se encuentran en condición normal, se recoge vehículo para continuar comisión. En ptar de San Antonio Tlayacapán se recoge escalera telescópica para ser utilizada en otra planta. En ptar de Chápala se realiza cambio de aparta rayos en líneas de alta tensión y en compañía de personal de cfe se restablece el servicio de energía eléctrica en planta y los equipos en general quedan operando en condiciones normales.

23-ABRIL-2019. En ptar de Ocotlán se revisa funcionamiento de equipos mezcladores de reactor sacando manualmente mezclador no.2 dejándolo en posición correcta y bajo observación de personal de planta en turno. En ptar de Atéquiza se deja material que pertenece a planta y los equipos electromecánicos en función están sin problema.

24-ABRIL-2019. En ptar de san Nicolás De Ibarra se instala bomba no.1 de retorno de lodo recién reparada y queda operando en condiciones normales de voltaje y amperaje, el re



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: DPTAR / C-0159 / 2019
DEL DÍA: 11/04/2019 AL DÍA: 03/05/2019	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	
	
	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0159 / 2019
 DEL DÍA: 11/04/2019 AL DÍA: 03/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	

Director de área de PTAR
 Biol. Luis Azeves Martínez

Jefe de operación de plantas
 C. José Madrigal González

Vo. Bo.

Ing. Alejandro Maya Coria

Atentamente

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del operador general de zona lago.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
15-ABRIL-2019	LA BARCA	JAMAY
16-ABRIL-2019	OCOTLAN Y ATEQUIZA	LA BARCA
17-ABRIL-2019	SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACÁN	JAMAY Y LA BARCA
20-ABRIL-2019	SIN PROGRAMACIÓN	LA BARCA Y SAN ANTONIO
22-ABRIL-2019	LA BARCA	LA BARCA, SAN ANTONIO Y CHAPALA
25-ABRIL-2019	SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, EL SALTO Y JUANACATLAN	LA BARCA

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0159/2019 F, los cuales fueron:

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

NOTA INFORMATIVA

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
 Gerente de Contabilidad
 Presente

Guadalajara, Jalisco; a 03 Mayo del 2019

Au. Francia # 1726,
 Colonia Moderna,
 Guadalajara, Jalisco, México.
 C.P. 44190.

