



Fecha Pago Anticipo	11/04/2019
Fecha Elab. Compro.	02/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0163 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 2 2019 9:10AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/04/2019	Chapala	Sin Desayuno. \$ 0.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA			
23/04/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y EL CHANTE			
24/04/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 92.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA			
25/04/2019	Tuxteuca	Tuxteuca \$ 73.00	Tuxteuca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN			
29/04/2019	Jocotepec	Jocotepec \$ 92.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
30/04/2019	Tizapán el Alto	Tizapán el Alto \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO - PLACAS:	JU 53848	CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/04/2019	VIÁTICOS \$:	2,892.00	1,173.00	0.00	\$ 1,719.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-350 / 8 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2015	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	55,100.00 Km. / 56,160.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,060.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0 00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,892.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)


COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,173.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,892.00  
SALDO \$ 1,719.00

COMISIONADO:  
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

(1). Montos que se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: DPTAR / C-0163 / 2019

DEL DÍA: 22/04/2019 AL DÍA: 30/04/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22-04-2019

Chapala.- Se cambio apartarayo de alta tension de subestacion, y cambio de fusible de linea de alta. Revision de funcionamiento de equipos.

23-04-2019

Jocotepec.- Se instala bomba de cloro numero dos.

El Chante.- Se deja bomba de lixiliados reparada por taller.

24-04-2019

San Juan Cosala.- Se saca con ayuda de camion grua bomba numero uno del carcamo de influente, se limpia el impulsor y se vuelve a instalar, queda trabajando.

25-04-2019

San Luis Soyatlan.- Se instala bomba de retorno de lodos numero dos, se prueba y queda trabajando.

29-04-2019

Jocotepec.- Se recoge equipo de corte y maquina para soldar grande.

San Antonio Tlayacapan.- Se hacen trabajos de corte y soldadura en linea de aire del soplador de 40 hp al digestor. Revision de bombas de cloro, riego, lavado de bandas.

20-04-2019

Villa Emiliano Zapata.- Se dejan dos bombas sumergibles, una del carcamo de influente y otra de retorno de lodos, no se instalan debido a una emergencia en planta de San Antonio.

San Antonio Tlayacapan.- Se revisa bomba numero dos del carcamo exterior de San Antonio, se encuentra dañada, se lleva a taller a reparacion.

## COMENTARIOS:

22-04-2019

Chapala.- Se cambio apartarayo de alta tension de subestacion, y cambio de fusible de linea de alta. Revision de funcionamiento de equipos.

23-04-2019

Jocotepec.- Se instala bomba de cloro numero dos.

El Chante.- Se deja bomba de lixiliados reparada por taller.

24-04-2019

San Juan Cosala.- Se saca con ayuda de camion grua bomba numero uno del carcamo de influente, se limpia el impulsor y se vuelve a instalar, queda trabajando.

25-04-2019

San Luis Soyatlan.- Se instala bomba de retorno de lodos numero dos, se prueba y queda trabajando.

29-04-2019

Jocotepec.- Se recoge equipo de corte y maquina para soldar grande.

San Antonio Tlayacapan.- Se hacen trabajos de corte y soldadura en linea de aire del soplador de 40 hp al digestor. Revision de bombas de cloro, riego, lavado de bandas.

20-04-2019

Villa Emiliano Zapata.- Se dejan dos bombas sumergibles, una del carcamo de influente y otra de retorno de lodos, no se instalan debido a una emergencia en planta de San Antonio.


San Antonio Tlayacapan.- Se revisa bomba numero dos del carcamo exterior de San Antonio, se encuentra dañada, se lleva a taller a reparacion.

TRENOGAS S.A. DE C.V.  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
COL. MODERNA  
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
3810-0752  
TRE100421EC6  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44190

===== COPIA =====  
TICKET #667561  
=====

FOLIO : 0004729189  
FECHA : 30/04/2019, 08:27 (47291890)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3


>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4



PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	82.572 LTR		20.89	1724.93
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL :				1491.84
IVA :				233.09
TOTAL :				1724.93

(un mil setecientos veinticuatro pesos 93/100 M.N.)

ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000794  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JU-53848 (N/A)  
FORD 350  
ODOMETRO: 55902  
RENDIM. : 5.56 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

+------( F I R M A )-----+  
ñ  
ñ  
ñ  
ñ  
ñ  
ñ  
ñ  
ñ  
+-----+  


YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:  
<http://www.gaxsa.com.mx>  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	N° OFICIO: DPTAR / C-0163 / 2019
DEL DÍA: 15/04/2019	AL DÍA: 30/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	
	



Guadalajara, Jalisco; a 02 de Mayo del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente

### NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las Ptar's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0163/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
22-04-2019	Tizapán el Alto	Chapala
23-04-2019	Tizapán El Alto	Jocotepec y el Chante
24-04-2019	Tuxcueca	San Juan Cosalá
25-04-2019	El Chante	San Luis Soyatlán
29-04-2019	Villa Emiliano	Jocotepec y San Antonio Tlayacapan
30-04-2019	Chapala	Villa Emiliano y San Antonio Tlayacapan

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del Coordinador de Zona.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

~~C. CESAR JAQUIN ARTEAGA GARCIA~~

Vo. Bo.

PA

C. Rafael Basulto Rivera  
Operador General de Zona Lago

Bjol. Luis Aceves Martínez  
Encargado del Despacho de la  
Dir. De Operación de PTAR

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"