



Fecha Pago Anticipo	11/03/2019
Fecha Elab. Compro.	01/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0059 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2019 10:41AM

DIRECTOR:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	PUESTO:	Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/03/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE JOCOTEPEC				
13/03/2019	Jocotepec \$ 92.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE SAN JUAN COSALA, CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
14/03/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
15/03/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DEL CHANTE				
19/03/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE CHAPALA				
20/03/2019	Tuxcueca \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE TUXCUECA Y TIZAPAN EL ALTO				
21/03/2019	Tuxcueca \$ 73.00	Tuxcueca \$ 128.00	Tizapán el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE TUXCUECA, VILLA EMILIANO ZAPATA				
22/03/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE CHANTE, SAN JUAN COSALA				
25/03/2019	Tizapán el Alto \$ 73.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO, VILLA EMILIANO ZAPATA				
26/03/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE CHANTE				
27/03/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE CHANTE				
28/03/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE AN JUAN COSALA				
29/03/2019	Jocotepec \$ 92.00	Jocotepec \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTA DE AN JUAN COSALA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	12/03/2019	VIÁTICOS \$:	3,297.00	3,177.00	0.00	\$ 120.00	TIPO / CILINDROS / REND. / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:
DÍA(S) COMISIÓN:	13	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	29/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB. = 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JLST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBO
01 APR 2019
CAJA

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,297.00 (TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,177.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,297.00
SALDO \$ 120.00

Josue R. Rodriguez
COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

[Signature]
AUTORIZA Y COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

RECIBIDO
01 ABR 2019
[Signature]
CAJA

OFICINA DE...
COMISION...

DESCRIPCIONES:
DESCRIPCIONES Y CANTIDADES:
VALIDACION...
ENCARGADO DE TV...
SECRETARIA...
COMISION...

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0059 / 2019

DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 29/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12/03/2019
JOCOTEPEC
REVISION A SOPLADORES.

13/03/2019
SAN JUAN COSALA
SE RECOGE EXTENSION CALIBRE 6 - 80 METROS TUBO 8 MT 4''
CHAPALA
SE LLEVA MOTOR TOSHIVA DE 60 HP SERIE 040305696 EL SOPLADOR N°1

14/03/2019
SAN ANTONIO TLAYACAPAN
LIMPIEZA DE BOMBAS A IMPULSORES DE LAVADO DE BANBAS

15/03/2019
CHANTE
REVISION DE SOPLADORES

19/07/2019
CHAPALA
MANTENIMIENTO PPREVENTIVO A SOPLADORES, CAMBIO DE ACEITE, GRASA Y LIMPIEZA, REVISION A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

20/03/2019
TUXCUECA
REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.
TIZAPAN
SE CAMBIO DEL TANQUE N°3 AL N°1 (REACTOR BIOLOGICO) BOMBA NABOHI DE RESIRCULACION DE LODOS PARA SU ACHIQUE, SE LLEVA MEZCLADOR N°2 A TALLER PARA REVISION SERIE 14546 (0021320)

21/03/2019
TUXCUECA
SE LE REPUSO ACEITE Y GRASA A LOS SOPLADORES.
VILLA EMILIANO ZAPATA
SE CORRIGIERON FUGAS EN DESCARGA DE BOMBA DE INFLUENTE.

22/03/2019
CHANTE
SE LLEVA BOMBA DE LIMPIEZA DE TANQUE DE CONTACTO DE CLORO A TALLER PARA SU REVISION.
SAN JUAN COSALA
REVISION Y LIMPIEZA A BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

25/03/2019
TIZAPAN EL ALTO
REVISION A BOMBAS DE ACHIQUE SU REACTOR N°1, SELE LE REACOMODO MANGUERA DE DESCARGA.
VILLA EMIAMO ZAPATA
SE LE DIO LIMPIEZA A BOMBA PARA MEZCLADOR EN TANQUE ANOXICO,

26/03/2019
CHANTE
REVISION GENERAL A PLANTA, REVISION A BOMBAS BARQUEÑAS.

27/03/2019
CHANTE
REVISION A SOPLADORES, SE LIMPIARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE N°2 Y ARRANCADORES.

28/03/2019

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO MEZCLADOR EN ZONA ANOXICA ABS, SN 0018546 Y SE CAMBIO DEL TANQUE DE CLORACION A LA ZONA ANOXICA UNA BOMBA PARA SACAR LODOS.

SAN JUAN COSALA

29/03/2019

SE HIZO UN CORTE VENTANA A TUBERIA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA POR ESTAR ODSTRUIDA.

12/03/2019

JOCOTEPEC

REVISION A SOPLADORES.

13/03/2019

SAN JUAN COSALA

SE RECOGE EXTENSION CALIBRE 6 - 80 METROS TUBO 8 MT 4"

CHAPALA

SE LLEVA MOTOR TOSHIVA DE 60 HP SERIE 040305696 EL SOPLADOR N°1

14/03/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

LIMPIEZA DE BOMBAS A IMPULSORES DE LAVADO DE BANBAS

15/03/2019

CHANTE

REVISION DE SOPLADORES

19/07/2019

CHAPALA

MANTENIMIENTO PPREVENTIVO A SOPLADORES, CAMBIO DE ACEITE, GRASA Y LIMPIEZA, REVISION A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

20/03/2019

TUXCUECA

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

TIZAPAN

SE CAMBIO DEL TANQUE N°3 AL N°1 (REACTOR BIOLÓGICO) BOMBA NABOHI DE RESIRCULACION DE LODOS PARA SU ACHIQUE, SE LLEVA MEZCLADOR N°2 A TALLER PARA REVISION SERIE 14546 (0021320)

21/03/2019

TUXCUECA

SE LE REPUSO ACEITE Y GRASA A LOS SOPLADORES.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE CORRIGIERON FUGAS EN DESCARGA DE BOMBA DE INFLUENTE.

22/03/2019

CHANTE

SE LLEVA BOMBA DE LIMPIEZA DE TANQUE DE CONTACTO DE CLORO A TALLER PARA SU REVISION.

SAN JUAN COSALA

REVISION Y LIMPIEZA A BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

25/03/2019

TIZAPAN EL ALTO

REVISION A BOMBAS DE ACHIQUE SU REACTOR N°1, SE LE REACOMODO MANGUERA DE DESCARGA.

VILLA EMIANO ZAPATA

SE LE DIO LIMPIEZA A BOMBA PARA MEZCLADOR EN TANQUE ANOXICO,

26/03/2019

CHANTE

REVISION GENERAL A PLANTA, REVISION A BOMBAS BARQUEÑAS.

27/03/2019

CHANTE

REVISION A SOPLADORES, SE LIMPIARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE N°2 Y ARRANCADORES.

28/03/2019

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO MEZCLADOR EN ZONA ANOXICA ABS, SN 0018546 Y SE CAMBIO DEL TANQUE DE CLORACION A LA ZONA ANOXICA UNA BOMBA PARA SACAR LODOS.

SAN JUAN COSALA

29/03/2019

SE HIZO UN CORTE VENTANA A TUBERIA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA POR ESTAR ODSTRUIDA.

COMENTARIOS:

12/03/2019

JOCOTEPEC

REVISION A SOPLADORES.

13/03/2019

SAN JUAN COSALA

SE RECOGE EXTENSION CALIBRE 6 - 80 METROS TUBO 8 MT 4"

CHAPALA

SE LLEVA MOTOR TOSHIVA DE 60 HP SERIE 040305696 EL SOPLADOR N°1

14/03/2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

LIMPIEZA DE BOMBAS A IMPULSORES DE LAVADO DE BANBAS

15/03/2019

CHANTE

REVISION DE SOPLADORES

19/07/2019

CHAPALA

MANTENIMIENTO PPREVENTIVO A SOPLADORES, CAMBIO DE ACEITE, GRASA Y LIMPIEZA, REVISION A BOMBAS DE RETORNO DE LODOS.

20/03/2019

TUXCUECA

REVISION DE BOMBAS DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

TIZAPAN

SE CAMBIO DEL TANQUE N°3 AL N°1 (REACTOR BIOLOGICO) BOMBA NABOHI DE RESIRCULACION DE LODOS PARA SU ACHIQUE, SE LLEVA MEZCLADOR N°2 A TALLER PARA REVISION SERIE 14546 (0021320)

21/03/2019

TUXCUECA

SE LE REPUSO ACEITE Y GRASA A LOS SOPLADORES.

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE CORRIGIERON FUGAS EN DESCARGA DE BOMBA DE INFLUENTE.

22/03/2019

CHANTE

SE LLEVA BOMBA DE LIMPIEZA DE TANQUE DE CONTACTO DE CLORO A TALLER PARA SU REVISION.

SAN JUAN COSALA

REVISION Y LIMPIEZA A BOMBAS DEL CARCAMO DEL INFLUENTE.

25/03/2019

TIZAPAN EL ALTO

REVISION A BOMBAS DE ACHIQUE SU REACTOR N°1, SELE LE REACOMODO MANGUERA DE DESCARGA.

VILLA EMIANO ZAPATA

SE LE DIO LIMPIEZA A BOMBA PARA MEZCLADOR EN TANQUE ANOXICO,

26/03/2019

CHANTE

REVISION GENERAL A PLANTA, REVISION A BOMBAS BARQUEÑAS.

27/03/2019

CHANTE

REVISION A SOPLADORES, SE LIMPIARON LAS BOMBAS DEL CARCAMO INFLUENTE N°2 Y ARRANCADORES.

28/03/2019

SAN JUAN COSALA

SE INSTALO MEZCLADOR EN ZONA ANOXICA ABS, SN 0018546 Y SE CAMBIO DEL TANQUE DE CLORACION A LA ZONA ANOXICA UNA BOMBA PARA SACAR LODOS.

SAN JUAN COSALA

29/03/2019

SE HIZO UN CORTE VENTANA A TUBERIA DE DESCARGA DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA POR ESTAR ODSTRUIDA.








INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: DPTAR / C-0059 / 2019
DEL DÍA: 12/03/2019	AL DÍA: 28/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0059 / 2019
DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 28/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO RECIBIDO 26/03/2019 Sumercio Labón M. PTAR DE EL CHANTE HORA</p>	
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO RECIBIDO 27/03/2019 [unclear] PTAR DE EL CHANTE HORA</p>	
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO RECIBIDO 27/03/2019 [unclear] PTAR DE SAN JUAN COSALÁ HORA</p>	
 <p>AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO RECIBIDO 28/03/2019 German Vázquez A. PTAR DE SAN JUAN COSALÁ HORA</p>	





Guadalajara, Jalisco; a 01 de Abril del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio hago de su conocimiento que el C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez realizó modificación en su oficio de comisión DPTAR/C-0069/2019, el motivo de estos cambios es la importancia de atender trabajos prioritarios en las plantas de tratamiento que opera esta Comisión para evitar que se ponga en riesgo su operación.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
12 MARZO 19	VILLA EMILIANO ZAPATA	JOCOTEPEC
13 MARZO 19	TUXCUECA	SAN JUAN COSALA, CHAPALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN
14 MARZO 19	TIZAPAN EL ALTO	SAN ANTONIO TLAYACAPAN
15 MARZO 19	SAN LUIS SOYATLAN	CHANTE
19 MARZO 19	JOCOTEPEC	CHAPALA
20 MARZO 19	EL CHANTE	TUXCUECA, TIZAN EL ALTO
21 MARZO 19	SAN JUAN COSALA	TUXCUECA, VILLA EMILIANO ZAPATA
22 MARZO 19	SAN ANTONIO TLAYACAPAN	CHANTE, SAN JUAN COSALA
25 MARZO 19	CHAPALA	TIZAPAN EL ALTO, VILLA EMILIANO ZAPATA
26 MARZO 19	VILLA EMILIANO ZAPATA	CHANTE
27 MARZO 19	TIZAPAN EL ALTO	CHANTE
28 MARZO 19	TUXCUECA	SAN JUAN COSALA
29 MARZO 19	SURGE EMERGENCIA EN PLANTA	SAN JUAN COSALA

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

C. Josué Felipe Rodríguez Rodríguez

Vo. Bo.

Biol. Luis Aceves Martínez
Director de Área de PTAR
c. Rafael Basulto Rivera
Jefe de Operaciones de Zona Lago