



Fecha Pago Anticipo	19/03/2019
Fecha Elab. Compro.	01/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0087 / 2019
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2019 8:18AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/03/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Ocotlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZAN OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACION Y POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN				
20/03/2019	MUNICIPIO: La Barca \$ 92.00 GD: (1) 0.00	La Barca \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PRAR DE LA BARCA				
21/03/2019	MUNICIPIO: La Barca \$ 92.00 GD: (1) 0.00	La Barca \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA				
22/03/2019	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Ocotlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y JUANACATLAN				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	19/03/2019	VIÁTICOS \$	826.00	940.00	0.00	\$ -114.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# 1 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/03/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 826.00 (OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 940.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 826.00
	SALDO	\$ -114.00

COMISIONADO
ALEJANDRO MAYA CORIA
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0087 / 2019

DEL DÍA: 19/03/2019 AL DÍA: 22/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 19-MARZO-2019 HASTA EL DÍA 22-MARZO -2019.

19-MARZO-2019. Por la mañana en GDL en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, por la tarde en p de Ocotlán en cárcamo no.1 se verifica conexión de control de bomba no.3 en arrancador no.1 de gabinete principal y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje.

20-MARZO-2019. En ptar de La Barca se instala bomba recién reparada correspondiente a equipo no.2 de sistema de cloro, también se desmor bomba no.1 mismo sistema por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación, se instala motor recién reparado a reductor de sedimentador no.2 el cual queda girando sin problema y normal en voltaje y amperaje, se revisa y registra condición actual de operación de motor mezclador de filtro banda, motor tensor de filtro banda y compresor los tres equipos sin problema de operación.

21-MARZO-2019. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se sacan bombas de cárcamo de influente para instalarles juegos de hules empaque orrig, la bomba no.1 queda sin fuga y a disposición de personal de planta, pero la no.2 presento falla en tubo guía quebrándose saliendo de posición por lo que no fue posible instalación correcta de bomba quedando fuera de servicio.

22-MARZO-2019. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se realiza cambio de relevador de sobrecarga a arrancador que activa bomba no.3 la cual queda operando consumiendo promedio de 90 amp. Y a disposición de personal de planta. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo de aeración en posición no.1 de modulo no.1, el equipo dañado se traslada a GDL a reparación y el equipo instalado queda operando consumiendo promedio de 7.5 amp. Y a disposición de personal de planta en turno, se registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2.

COMENTARIOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 19-MARZO-2019 HASTA EL DÍA 22-MARZO -2019.

19-MARZO-2019. Por la mañana en GDL en oficinas de La CEA de calle Francia se realiza oficios de comisión y comprobación, por la tarde en p de Ocotlán en cárcamo no.1 se verifica conexión de control de bomba no.3 en arrancador no.1 de gabinete principal y se deja operando en condiciones normales de voltaje y amperaje.

20-MARZO-2019. En ptar de La Barca se instala bomba recién reparada correspondiente a equipo no.2 de sistema de cloro, también se desmor bomba no.1 mismo sistema por mal funcionamiento y se traslada a taller a reparación, se instala motor recién reparado a reductor de sedimentador no.2 el cual queda girando sin problema y normal en voltaje y amperaje, se revisa y registra condición actual de operación de motor mezclador de filtro banda, motor tensor de filtro banda y compresor los tres equipos sin problema de operación.

21-MARZO-2019. En ptar de La Barca en coordinación con camión grúa se sacan bombas de cárcamo de influente para instalarles juegos de hules empaque orrig, la bomba no.1 queda sin fuga y a disposición de personal de planta, pero la no.2 presento falla en tubo guía quebrándose saliendo de posición por lo que no fue posible instalación correcta de bomba quedando fuera de servicio.

22-MARZO-2019. En ptar de Ocotlán en cárcamo no.1 se realiza cambio de relevador de sobrecarga a arrancador que activa bomba no.3 la cual queda operando consumiendo promedio de 90 amp. Y a disposición de personal de planta. En ptar de Juanacatlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio de equipo de aeración en posición no.1 de modulo no.1, el equipo dañado se traslada a GDL a reparación y el equipo instalado queda operando consumiendo promedio de 7.5 amp. Y a disposición de personal de planta en turno, se registra condición actual de operación de equipos de aeración de modulo no.2.

Guadalajara, Jalisco; a 01 Abril del 2019

L.C.P. Juan Manuel García Díaz
Gerente de Contabilidad
Presente

NOTA INFORMATIVA

Por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades de mantenimientos correctivos a equipos electromecánicos de las PTAR's operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en los recorridos programados en la Generación de los oficios de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR atendidas.

Por lo anterior en la siguiente tabla hago de su conocimiento los cambios realizados en el Oficio de Comisión No. DPTAR/C-0087/2019 F, los cuales fueron:

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
20-marzo-2019	Jamay	La Barca
22-marzo-2019	Jamay	Ocotlán

Cabe hacer mención que estos cambios fueron hechos con anuencia del operador general de zona lago.

Se hace de su conocimiento todo lo anterior con el fin de que pueda autorizar la comprobación del Oficio de Comisión arriba citado.


Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente




Ing. Alejandro Maya Coria

Vo. Bo.



Biol. Luis Aceves Martínez
Encargado del Despacho de la
Dir. De Operación de PTAR



C. José Madrigal González
Operador General de Zona Lago

"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 ALEJANDRO MAYA CORIA N° OFICIO: DPTAR / C-0087 / 2019
 DEL DÍA: 19/03/2019 AL DÍA: 22/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 19 MAR 2019
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PTAR'S
Aida

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 22 MAR 2019
 PTAR DE JUANACATLAN
 HORA _____

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 19 MAR 2019
 PTAR DE OCOTLÁN

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 20 MAR 2019
 PTAR DE LA BARCA
 HORA _____

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 21 MAR 2019
 PTAR DE LA BARCA
 HORA _____

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
 22 MAR 2019
 PTAR DE OCOTLÁN