



Fecha Pago Anticipo	01/04/2019
Fecha Elab. Compro.	11/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0127 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 11 2019 8:57AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	----------	---

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO NO 4 DE SANMINA SCI 29, PISTONO Y CEPILLADO DE LAS RANURAS DEL ADEME DE 10IN			
02/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO NO 4 DE SANMINA SCI 29, PISTONO Y CEPILLADO DE LAS RANURAS DEL ADEME DE 10IN			
03/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO NO 4 DE SANMINA SCI 29, PISTONO Y CEPILLADO DE LAS RANURAS DEL ADEME DE 10IN			
04/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-SE PONE EN MARCHA EL POZO NO. 4 DE SCI 29			
05/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
08/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
09/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-REVISION DE LOS NIVLES DE CLORACION DE LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO			
10/04/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	-COBRO A LAS EMPRESAS QUE TIENEN ADEUDO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL AGUA, CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE 2019			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/04/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	204,790.00 Km. / 205,372.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/04/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	582.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	310.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: DPTAR / C-0127 / 2019

DEL DÍA: 01/04/2019 AL DÍA: 10/04/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

SE CUMPLIO LA COMISION.

-REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACION DE PTAR PARA VER ASUNTOS VARIOS.

-SE INICIAN TRBAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL POZO DE SANMINA SCI-29, SE COMIENZA CON CEPILLADO A LAS RANURAS LONGITUDINALES.

-SE SIGUE CON EL MANTENIMIENTO AL POZO PROFUNDO NO.4 SCI-29, PARA REALIZAR EL PISTONEO. SE ENCARGUE EL ELECTONIVEL PARA INSTALAR EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO. EL DIA DE MAÑANA SE TERMINARAN CON EL MANTENIMIENTO DEL POZO.

-SE TERMINA CON EL MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE SANMINA SCI-29 Y SE REALIZA EL REEMPLAZO DEL MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 20HP. QUEDAN EN FUNCIONAMIENTO CON LOS SIGUIENTES VALORES DE OPERACION:

-NIVEL ESTATICO:80M

-NIVEL DINAMICO:98M

-COLUMNA 134M (APROXIMADAMENTE DE 6.40M DE 4" DE DIAMETRO)

-GASTO 2L/S

-TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO

-REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS. SE INSTALA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARCAMO DE LA ALAMEDA, SE OPERA DURANTE 3HR.

-SE INSTALA ELECTRONIVEL DE LA MARCA HIDROSTAL EN EL POZO NO. 4 DE SANMINA SCI-29 PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO DE BOMBEO, SE REALIZA EL PRENDIDO DE LA BOMBA HIDROSTAL EN EL CARCAMO DE LA ALAMEDA, APROXIMADAMENTE 5HR, QUEDANDO VACIO EL CARCAMO.

-SE TOMO EL GASTO DE LA BOMBA HIDROSTAL CON 130L/S, SE OPERA LA BOMBA DE LA ALAMEDA CON APROXIMATE 5HR, SE TRAE A REPACION BOMBA DE AGUA DE 0.5HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. SE REINSTALA EL MEDIDOR DE FLUJO DE LA EMPRESA UNIVAR DE MEXICO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO LA COMISION.

-REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE OPERACION DE PTAR PARA VER ASUNTOS VARIOS.

-SE INICIAN TRBAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL POZO DE SANMINA SCI-29, SE COMIENZA CON CEPILLADO A LAS RANURAS LONGITUDINALES.

-SE SIGUE CON EL MANTENIMIENTO AL POZO PROFUNDO NO.4 SCI-29, PARA REALIZAR EL PISTONEO. SE ENCARGUE EL ELECTONIVEL PARA INSTALAR EN EL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO. EL DIA DE MAÑANA SE TERMINARAN CON EL MANTENIMIENTO DEL POZO.

-SE TERMINA CON EL MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE SANMINA SCI-29 Y SE REALIZA EL REEMPLAZO DEL MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 20HP. QUEDAN EN FUNCIONAMIENTO CON LOS SIGUIENTES VALORES DE OPERACION:

-NIVEL ESTATICO:80M

-NIVEL DINAMICO:98M

-COLUMNA 134M (APROXIMADAMENTE DE 6.40M DE 4" DE DIAMETRO)

-GASTO 2L/S

-TOMA DE LA LECTURA SEMANAL DE LOS 4 POZOS DEL PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO


-REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS. SE INSTALA BOMBA SUMERGIBLE DE LA MARCA HIDROSTAL, EN EL CARCAMO DE LA ALAMEDA, SE OPERA DURANTE 3HR.

-SE INSTALA ELECTRONIVEL DE LA MARCA HIDROSTAL EN EL POZO NO. 4 DE SANMINA SCI-29 PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO DE BOMBEO, SE REALIZA EL PRENDIDO DE LA BOMBA HIDROSTAL EN EL CARCAMO DE LA ALAMEDA, APROXIMADAMENTE 5HR, QUEDANDO VACIO EL CARCAMO.

-SE TOMO EL GASTO DE LA BOMBA HIDROSTAL CON 130L/S, SE OPERA LA BOMBA DE LA ALAMEDA CON APROXIMATE 5HR, SE TRAE A REPACION BOMBA DE AGUA DE 0.5HP DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA. SE REINSTALA EL MEDIDOR DE FLUJO DE LA EMPRESA UNIVAR DE



MEXICO.



203, 572 Km.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	Nº OFICIO: DPTAR / C-0127 / 2019
DEL DÍA: 01/04/2019	AL DÍA: 10/04/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
