



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	06/01/2021
Fecha Elab. Compro.	25/01/2021
N° de Oficio	SPTAR / C-0016 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 25 2021 9:37AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA

STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE COMPROBACION Y COMISION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA			
07/01/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE JOCOTEPEC			
08/01/2021	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
11/01/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE SAN JUAN COSALA			
12/01/2021	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Jocotepec \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE JOCOTEPEC			
14/01/2021	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE OCOTLAN			
15/01/2021	MUNICIPIO	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE LA BARCA			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS: JS 29309	
FECHA SALIDA:	06/01/2021	VIÁTICOS \$:	2,197.00	2,266.00	0.00	\$ -69.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	283,589.00 Km. / 284,055.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/01/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	466.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	2,470.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,197.00 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,266.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,197.00

SALDO \$ -69.00

COMISIONADO  
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA  
OPERADOR DE PIPA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ URENA  
Subdirector de Finanzas

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## **OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio: SPTAR/C-0016/2021**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 25 de enero del 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0016/2021 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de San Antonio Tlayacapan, Ocotlán, La Barca, Jocotepec, Tuxcueca, Tizapán el Alto, Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra.

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera

06/01/21 Oficinas

07/01/21 Chapala - Jocotepec

08/01/21 Ocotlán – San Antonio Tlayacapan y Jocotepec

11/01/21 La Barca – San Juan Cosalá

12/01/21 Jocotepec - Jocotepec

13/01/21 Tuxcueca – Permiso por guardia

14/01/21 Tizapán el Alto – Ocotlán y Juanacatlán

15/01/21 Chapala – La Barca

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

  
\_\_\_\_\_  
ING. VÍCTOR MENDEZ GOMEZ  
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO  
c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA".



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0016 / 2021

COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 06 ENE. 2021 <i>Aída</i> <b>RECIBIDO</b> Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 12 ENE. 2021 <i>Jesús V.C.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 13 ENE. 2021 <i>Arbusto B.P.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 13 ENE. 2021 <i>Arbusto B.P.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 08 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 14 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Juana
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 10 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 15 ENE. 2021 <i>[Signature]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento La Barca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 11 ENE. 2021 <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0016 / 2021

DEL DÍA: 06/01/2021 AL DÍA: 15/01/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

## REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0016/2021

06/01/21

SE PRESENTA A OFICINAS A REALIZAR COMPROBACIÓN Y COMISIÓN.

07/01/21

SE LLEVA MEZCLADOR CON NÚMERO DE SERIE M4B5112N2611111 A TALLER PARA REPARACIÓN. SE CAMBIÓ ELECTRONIVEL A TINACO DE ALJIBER Y BAÑO.

08/01/21

SE INSTALAN 2 BOMBAS SUMERGIBLES EN EL REACTOR BIOLÓGICO UTILIZANDOLOS COMO MEZCLADORES PROVISIONALMENTE TODO EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA. SE RECOGE BOMBA DE 5 CABALLOS SE DESINSTALA LA MANGUERA Y SE METE EN EL CÁRCAMO PROVISIONALMENTE.

11/01/21

SE DEJA BOMBA RECIEN REPARADA DE TALLER Y SE DEJA MEZCLADOR DE ZONA ANÓXICA EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

12/01/21

SE INSTALA MEZCLADOR RECIEN REPARADO DE TALLER CON NÚMERO DE SERIE M4B5112N2611111 EN ZONA ANÓXICA Y SE DEJA EN OPERACIÓN. SE CAMBIAN DOS LÁMPARAS EXTERIORES CON CAMIÓN GRÚA.

14/01/21

SE INSTALA EQUIPO RECIÉN REPARADO DE 10HP NOBOHI EN POSICIÓN NÚMERO 6 DEL NÚMERO 2 QUEDA OPERANDO Y CONSUMIENDO UN PROMEDIO DE 11 AMP.

SE REALIZA CAMBIO DE UN EQUIPO NÚMERO 5 DEL MÓDULO 1 Y EN SU LUGAR SE INSTALA UN EQUIPO DE 5HP EL CUAL QUEDA OPERANDO NORMAL, SE CAMBIA ARRANCADOR EN EQUIPO NÚMERO 6 DEL MÓDULO 2. EXISTE EN PLANTA LOS DOS EQUIPOS DE 10 HP NOBOHI SON TRASLADADOS A TALLER. TODAS ESTAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA Y CON APOYO DEL PERSONAL DE LA PLANTA.

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE SACA BOMBA DEL CÁRCAMO NÚMERO 5 PARA LA REVISIÓN Y LIMPIEZA DE IMPULSOR Y EN LA PLANTA SE REVISAN LOS REGISTROS Y CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN DE BOMBEO DE RETORNO DE LODOS Y BOMBAS DEL CÁRCAMO 3.

SE DEJA GENERADOR DE GASOLINA EN ALMACÉN.

15/01/21

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE INSTALA MOTOR DE AERADOR NÚMERO 2 DEL DIGESTOR DE LODOS RECIÉN REPARADO Y RECOGIDO DEL TALLER EN GUADALAJARA, SE DEJA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES DE VOLTAJE Y AMPERAJE. SE LEVANTA EQUIPO DE AERACIÓN NÚMERO 1 DEL MÓDULO 1 PARA DESENREDAR CABLE ACERADO ENREDADO EN PROPELA Y SE LE CAMBIAN DOS EXTREMOS DE CABLE ACERADO QUE SUJETAN EL AERADOR, QUEDA OPERANDO SIN PROBLEMA CONSUMIENDO BUEN VOLTAJE Y AMPERAJE.

SE REvisa Y REGISTRA CONDICIONES ACTUALES DE ALUMBRADO Y LOS VOLTAJES SON ESTABLES Y CORRECTOS.

## OBSERVACIONES:

## REPORTE DE COMISIÓN SPTAR/C-0016/2021

06/01/21

SE PRESENTA A OFICINAS A REALIZAR COMPROBACIÓN Y COMISIÓN.

07/01/21

SE LLEVA MEZCLADOR CON NÚMERO DE SERIE M4B5112N2611111 A TALLER PARA REPARACIÓN. SE CAMBIÓ ELECTRONIVEL A TINACO DE ALJIBER Y BAÑO.

08/01/21

SE INSTALAN 2 BOMBAS SUMERGIBLES EN EL REACTOR BIOLÓGICO UTILIZANDOLOS COMO MEZCLADORES PROVISIONALMENTE TODO EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA. SE RECOGE BOMBA DE 5 CABALLOS SE DESINSTALA LA MANGUERA Y SE METE EN EL CÁRCAMO PROVISIONALMENTE.

11/01/21

SE DEJA BOMBA RECIÉN REPARADA DE TALLER Y SE DEJA MEZCLADOR DE ZONA ANÓXICA EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA.

12/01/21

SE INSTALA MEZCLADOR RECIÉN REPARADO DE TALLER CON NÚMERO DE SERIE M4B5112N2611111 EN ZONA ANÓXICA Y SE DEJA EN OPERACIÓN. SE CAMBIAN DOS LÁMPARAS EXTERIORES CON CAMIÓN GRÚA.

14/01/21

SE INSTALA EQUIPO RECIÉN REPARADO DE 10HP NOBOHI EN POSICIÓN NÚMERO 6 DEL NÚMERO 2 QUEDA OPERANDO Y CONSUMIENDO UN PROMEDIO DE 11 AMP.

SE REALIZA CAMBIO DE UN EQUIPO NÚMERO 5 DEL MÓDULO 1 Y EN SU LUGAR SE INSTALA UN EQUIPO DE 5HP EL CUAL QUEDA OPERANDO NORMAL, SE CAMBIA ARRANCADOR EN EQUIPO NÚMERO 6 DEL MÓDULO 2. EXISTE EN PLANTA LOS DOS EQUIPOS DE 10 HP NOBOHI SON TRASLADADOS A TALLER. TODAS ESTAS ACTIVIDADES FUERON REALIZADAS EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA Y CON APOYO DEL PERSONAL DE LA PLANTA.

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE SACA BOMBA DEL CÁRCAMO NÚMERO 5 PARA LA REVISIÓN Y LIMPIEZA DE IMPULSOR Y EN LA PLANTA SE REVISAN LOS REGISTROS Y CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN DE BOMBEO DE RETORNO DE LODOS Y BOMBAS DEL CÁRCAMO 3.

SE DEJA GENERADOR DE GASOLINA EN ALMACÉN.

15/01/21

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE INSTALA MOTOR DE AERADOR NÚMERO 2 DEL DIGESTOR DE LODOS RECIÉN REPARADO Y RECOGIDO DEL TALLER EN GUADALAJARA, SE DEJA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES DE VOLTAJE Y AMPERAJE. SE LEVANTA EQUIPO DE AERACIÓN NÚMERO 1 DEL MÓDULO 1 PARA DESENREDAR CABLE ACERADO ENREDADO EN PROPELA Y SE LE CAMBIAN DOS EXTREMOS DE CABLE ACERADO QUE SUJETAN EL AERADOR, QUEDA OPERANDO SIN PROBLEMA CONSUMIENDO BUEN VOLTAJE Y AMPERAJE.

SE REVISY Y REGISTRA CONDICIONES ACTUALES DE ALUMBRADO Y LOS VOLTAJES SON ESTABLES Y CORRECTOS.

WWW.GAXSA.COM.IX