



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 29 2021 8:40AM

Fecha Pago Anticipo	08/01/2021
Fecha Efectuación	29/01/2021
Nº de Oficio	SPTAR / C-0020 / 2021 F
RESUMEN COM	Terminada

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO	OPERADOR A
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADOR A	STATUS	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	-------------------------------------	--------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/01/2021	Ocotlán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 196.00	La Barca \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA Y SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN PTAR DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, OCOTLAN Y LA BARCA			
18/01/2021	Chapala	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y JUANACATLAN			
19/01/2021	Jamay	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR JAMAY			
20/01/2021	Ixtlahuacán de los Membrillos	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
21/01/2021	Ocotlán	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Ocotlán \$ 109.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR OCOTLAN			
22/01/2021	La Barca	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR LA BARCA			
25/01/2021	Ixtlahuacán de los Membrillos	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS			
26/01/2021	Chapala	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Jamay \$ 86.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, SAN NICOLAS DE IBARRA, ATEQUIZA Y JAMAY			
27/01/2021	Ocotlán	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR OCOTLAN			
28/01/2021	La Barca	La Barca \$ 109.00	La Barca \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZAN MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN PTAR LA BARCA			
29/01/2021	Sin Desayuno.	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE ASISTE A OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA PARA REALIZACION DE OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACION			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	08/01/2021	VIÁTICOS \$:	3,087.00	3,044.00	0.00	\$ 43.00	TIPO / CILINDROS / REND:
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	# / 0 Cil. / 0 Km.
DÍAS COMISION:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:
FECHA DE REGRESO:	29/01/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Sin unidad. /
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				0.00 Km. / 0.00 Km.
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.	COMBUSTIBLE EN COMISION	ANTICIPO / EXISTENTE / ABA COMPRO				0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:		GASOLINA POR KM. RECORRIDO					0.00
		SALDO EN VALES RECORRIDO					0.00
		VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO					0.00 - 0.00
		SALDO VALES MANIOBRAS					0.00
		VALES A REGRESAR					0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,087.00 (TRES MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DÍAS DESPUÉS AL TÉRMINO DE LA COMISION.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

29 JAN. 2021

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 3,044.00

CEA

MENOS ANTICIPO \$ 3,087.00

SALDO \$ 143.00

VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Resale de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR /C-0020/2021 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 29 de enero 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0020/2021 F del C. José Venegas lumbreras con nombramiento de: operador A comisionado a realizar:
21/01/2021 PTAR La barca, 22/01/2021 PTAR Ocotlan, 26/01/2021 PTAR Santa cruz de la soledad y Atequiza, 27/01/2021 San Nicolas de Ibarra.

AL respecto le informo que se modifica esta comisión debido a las necesidades de mantenimiento en PTAR's quedado de la siguiente manera: 21/01/2021 PTAR Ocotlan, 22/01/2021 PTAR La barca, 26/01/2021 PTAR Santa cruz de la soledad, san Nicolas de Ibarra, Atequiza, Jamay, 27/01/2021 PTAR Ocotlan: estos son los únicos días que se modificaron, en algunos días se alargaron las actividades y se tuvo la necesidad de sacar viatico de almuerzo, comida y cena.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente



ING Víctor Ignacio Méndez Gómez

Subdirector de plantas de tratamiento de aguas residuales

**"2020 AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL**

c c p subdirector y/o Director. Presente




VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0020 / 2021
COMPROBACIÓN DE VITAL	

FECHA(S) DE LAS LOCALIDADES	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 08 ENE. 2021 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	 18 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaestlán
 25 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos	 08 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 19 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 26 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad
 20 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 20 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ixtlahuacán de los Membrillos
 28 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra	 08 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 21 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 26 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Atequiza
 18 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 22 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca
 26 ENE. 2021 RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	

VENEGAS

INFORME DE ACTIVIDADES PERIÓDICO	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: SPTAR / C-0020 / 2021
COORDINACIÓN DE VIGILANCIA	

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO DEL ENTREGADOR
<div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p><i>Recepción</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán</p></div>	
<div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>20 ENE. 2021 <i>Ignacio Vazquez N.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca</p></div>	
<div><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>29 ENE. 2021 RECIBIDO Subdirección de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales</p></div>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: SPTAR / C-0020 / 2021

DEL DÍA: 08/01/2021 AL DÍA: 29/01/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0020/2021 F

08/01/2021 Se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos se desmonta equipo de sedimentador por mal funcionamiento para trasladarse a taller. PTAR Ocotlan se dejan cinco filtros de aire para sopladores. PTAR La barca se revisan equipos en funcionamiento trabajando normal.

18/01/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion, voltajes correctos y estables y alumbrado exterior. PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de sedimentadores.

19/01/2021 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente.

20/01/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente, equipos de sedimentador y se recogen dos bombas KBS de 1.5 hp para trasladarlas a taller a reparación.

21/01/2021 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables, bomba de cavidad progresiva, equipo de sedimentador, bomba de aljibe y se visita cárcamos de poblado.

22/01/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y se instala bomba sumergible para achicar registros de lechos desecados.


25/02/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de filtro banda y polipastos de planta.

26/01/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos. PTAR Atequiza se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR Jamay se saca con polipasto manual bomba de carcamo de influente N°2 a la cual se le quita tapón de basura y arena de impulsor dejándola trabajando normal.

27/01/2021 PTAR Ocotlan se visita carcamo N°1 se limpian perillas de control de bombas y trabajando normal, en carcamo N°2 se cambia funcionamiento de bomba N°2 a bomba N°1 la cual queda trabajando normal, en carcamo N°4 se verifica funcionamiento de bomba N°1 la cual trabaja normal en voltajes y amperajes al igual que las de más bombas, en carcamo N°5 bomba trabajando con niveles correctos de arranque y paro y en planta equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

28/01/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion de modulo N°1.

29/01/2021 se asite a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación.



OBSERVACIONES:

Actividades realizadas por José Venegas I. de acuerdo al N° de oficio SPTAR /C-0020/2021 F

08/01/2021 Se asiste a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación. PTAR Ixtlahuacan de los Membrillos se desmonta equipo de sedimentador por mal funcionamiento para trasladarse a taller. PTAR Ocotlan se dejan cinco filtros de aire para sopladores. PTAR La barca se revisan equipos en funcionamiento trabajando normal.

18/01/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion, voltajes correctos y estables y alumbrado exterior. PTAR Juanacatlan se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de sedimentadores.

19/01/2021 PTAR Jamay se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente.

20/01/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente, equipos de sedimentador y se recogen dos bombas KBS de 1.5 hp para trasladarlas a taller a reparación.

21/01/2021 PTAR Ocotlan se revisan y registran funcionamiento actual de alumbrado exterior, voltajes en planta correctos y estables, bomba de cavidad progresiva, equipo de sedimentador, bomba de aljibe y se visita cárcamos de poblado.

22/01/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente y se instala bomba sumergible para achicar registros de lechos desecados.

25/02/2021 PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de filtro banda y polipastos de planta.

26/01/2021 PTAR Santa cruz de la soledad se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR San Nicolas de Ibarra se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de retorno de lodos. PTAR Atequiza se revisan y registran funcionamiento actual de bombas de carcamo de influente. PTAR Jamay se saca con polipasto manual bomba de carcamo de influente N°2 a la cual se le quita



tapón de basura y arena de impulsor dejándola trabajando normal.

27/01/2021 PTAR Ocotlan se visita carcamo N°1 se limpian perillas de control de bombas y trabajando normal, en carcamo N°2 se cambia funcionamiento de bomba N°2 a bomba N°1 la cual queda trabajando normal, en carcamo N°4 se verifica funcionamiento de bomba N°2 la cual trabaja normal en voltajes y amperajes al igual que las de más bombas, en carcamo N°5 bomba trabajando con niveles correctos de arranque y paro y en planta equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes.

28/01/2021 PTAR La barca se revisan y registran funcionamiento actual de equipos de aeracion de modulo N°1.

29/01/2021 se asite a oficinas de la CEA de calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación.

