



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	06/01/2021
Fecha Elab. Compro.	18/01/2021
Nº de Oficio:	SPTAR / C-0019 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 18 2021 9:24AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO:	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS A LOS PROFUNDOS EN OPERACION, SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
08/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS A LOS PROFUNDOS EN OPERACION, SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
11/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS A LOS PROFUNDOS EN OPERACION, SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
12/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS A LOS PROFUNDOS EN OPERACION, SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
13/01/2021	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 109.00		Lagos de Moreno \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 109.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE FLUJO EN LA EMPRESA KUZEH Y STANLEY EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGO, EN EL MUNICIPIO DE			
14/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS A LOS PROFUNDOS EN OPERACION, SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			
15/01/2021	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	-VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS A LOS PROFUNDOS EN OPERACION, SUPERVISION DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/01/2021	VIÁTICOS \$:	0.00	414.00	0.00	\$ -414.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	7	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	232,414.00 Km. / 233,472.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/01/2021	PEAJE \$:	0.00	318.00	43.86	\$ -318.00	KM. RECORRIDO:	1,058.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,640.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 732.00

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ -732.00

[Firma]

COMISIONADO
PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA
Jefe de Planta Potabilizadora El Salto

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0019 / 2021

DEL DÍA: 07/01/2021 AL DÍA: 15/01/2021

RESULTADO DE LA COMISION:

SE CUMPLIO LA COMISION:

07 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

08 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto. Revision del funcionamiento de la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio al 13% en el pozo no. 3 (SCI-16) y niveles del tambo donde se almacena el cloro. Se instala equipo nuevo de cloración de la marca milton roy en el pozo no. 1 del Parque Industrial El Salto

11 de enero 2021.

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

12 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto. Compra de material para la instalación de medidores de flujo en empresas de Lago del Parque Industrial de Colinas de Lagos.

13 de enero 2021.

Se realiza visita al Parque Industria de Colinas de Lagos, del municipio de Lagos de Moreno, para instalar medidor de 2" de la marca Dorot. Comenzamos a instalar medidore de 2" en la empresa Kuzeh, quedamos en 0m3 y en funcionamiento. Despues acudimos a la empresa Nissinkakou para eliminar el bypass, con un tapon, después tomamos medidas para instalar medidor de 2" en la empresa Stanley, ya que cuenta con un medidor de 4" y el cuadro de medicion es de 4" y en galvanizado. Por ultimo se elimino bypass de la empresa UMC, quedando el medidor de flujo validado y listo para la facturación. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A

14 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

15 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO LA COMISION:

07 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

08 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto. Revision del funcionamiento de la bomba dosificadora de hipoclorito de sodio al 13% en el pozo no. 3 (SCI-16) y niveles del tambo donde se almacena el cloro. Se instala equipo nuevo de cloración de la marca milton roy en el pozo no. 1 del Parque Industrial El Salto

11 de enero 2021.

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

12 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto. Compra de material para la instalación de medidores de flujo en empresas de Lago del Parque Industrial de Colinas de Lagos.

13 de enero 2021.

Se realiza visita al Parque Industria de Colinas de Lagos, del municipio de Lagos de Moreno, para instalar medidor de 2" de la marca Dorot. Comenzamos a instalar medidore de 2" en la empresa Kuzeh, quedamos en 0m3 y en funcionamiento. Despues acudimos a la empresa Nissinkakou para eliminar el bypass, con un tapon, después tomamos medidas para instalar medidor de 2" en la empresa Stanley, ya que cuenta con un medidor de 4" y el cuadro de medicion es de 4" y en galvanizado. Por ultimo se elimino bypass de la empresa UMC, quedando el medidor de flujo validado y listo para la facturación. Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A

14 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostal de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 3:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.

15 de enero 2021

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 4:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del Parque Industrial El Salto.





FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 6022525
Fecha: 2021-01-14T13:16:04
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmación: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
94630052851216908806	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 94630052851216908806 FECHA: 13/01/2021 HORA: 08:51:27 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$89.66	16.0% \$14.34	0.0% \$0.00	\$89.66
74540247792916843014	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 74540247792916843014 FECHA: 13/01/2021 HORA: 08:23:44 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 43.86
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$274.14
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$43.86
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$318.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-01-14T13:16:05
Folio Fiscal UUID
0F3C8FAF-47EC-4F61-8EEC-1CBEAF343BAC

Sello Digital

Kmq5Zyev43j3ztinofe/0fBLcG736UGjgbJW8TR+qzSrJth9kA5G8hjn/8Ra+XLdxvfj1Nrl++JELqEPVj3SPIREwGU5RaVixy+ptkWNMK4aFEXQa+R13ffdFmKSvhS0AuXmzEXuyjxR
RJj5VHtNMHcwj3MyZ1Bq4uK43emOpkVRea7FKSCOaslcnOgOhJokS2j1/fm1SirtxUnhFgl09mT/qOZloYYtkNmOYacGwuTbdL6NwABjJ9BWuyEtjFfmUWuPjQS3KX2snqoUgGm
/aoTUOe+8Aup7enwk2Xd49rPklat2yCS2GADT1dyTol4wnZzFMZogn5KkqFKTg==

Sello del SAT

wiLQhOEufQjHwWFGbBbGby81DCDxgWfYU9qdt/bqr4CzxJl/cqFitirRa/Pt/epTJGgxMjzL5qKplXwDtyX52wFDBFa/zXwVnQTYI4DUENJCCV6YAnWNj7SePNyfo1crDY2jkmRJ0hLS
0rEayliCwRFxX2k7p1g4XX/8a3pn1QfyFXru227VKBW0lyQQPh8CnbgRkPOYQGpe/ECgZWJV3in32m+JZdP91X8IMT0Dmvpnlv4xQ4ik7HG9FZzcKvh3sO32Liif0NcpPof3ZLqIJM
ZLcJlGx2wsnzN3M3zJ1Qa5TC5lpMQjVwPg2HmhC5L+JJVX3VoV33ekxGcVz+A==

Cadena Original

||1.1|0F3C8FAF-47EC-4F61-8EEC-1CBEAF343BAC|2021-01-14T13:16:05|LSO1306189R5|Kmq5Zyev43j3ztinofe/0fBLcG736UGjgbJW8TR+qzSrJth9kA5G8hjn/8Ra+XLdxvfj1Nrl
++JELqEPVj3SPIREwGU5RaVixy+ptkWNMK4aFEXQa+R13ffdFmKSvhS0AuXmzEXuyjxRJJj5VHtNMHcwj3MyZ1Bq4uK43emOpkVRea7FKSCOaslcnOgOhJokS2j1/fm1SirtxU
nhFgl09mT/qOZloYYtkNmOYacGwuTbdL6NwABjJ9BWuyEtjFfmUWuPjQS3KX2snqoUgGm/aoTUOe+8Aup7enwk2Xd49rPklat2yCS2GADT1dyTol4wnZzFMZogn5KkqFKTg==|0

Esta es una representación impresa del CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0019 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

DEL SISTEMA

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 6A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 2477929 Placa: JS68149*
Fecha: 13/01/2021 08:23:44
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$214
Uid: 74540247792916843014



[Handwritten signature]

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

BUEN VIAJE
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 06A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 528512 Placa: JS68149
Fecha: 13/01/2021 08:51:27
Tramo: JALOSTOTITLAN A - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$89.66 IVA: \$14.34 Total: \$104.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$104
Uid: 94630052851216908806



[Handwritten signature]

Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745








[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0019 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 ENE. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	<p>* Se visitó el Parque Industrial de "Colinas de Lagos", para instalar medidores en las empresas del Parque.</p>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 ENE. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 ENE. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 ENE. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 ENE. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p>
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 ENE. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 15 ENE. 2021 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto	


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0019 / 2021

COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular
7 0121

Fecha: 8/1/21 Hora: 8:23



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 12-01-21 Hora: 08:13



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 18-01-21 Hora: 08:27



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular
7 0121

Fecha: 8/1/21 Hora: 16:37



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular
Martín L.

Fecha: 12/01/21 Hora: 16:42

Jard



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 08-01-21 Hora: 08:30



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 13-01-21 Hora: 07:02



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular
Martín L.

Fecha: 08/01/21 Hora: 18:53



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular
13 0121

Fecha: 8/1/21 Hora: 18:53



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 11-ENE-21 Hora: 08:35



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

SALIDA

Almacén Vehicular

Fecha: 14-ENE-21 Hora: 08:13



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular
11 0121

Fecha: 8/1/21 Hora: 17:25



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ENTRADA

Almacén Vehicular
Martín L.

Fecha: 14/01/21 Hora: 15:18



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/019/2021

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de enero 2021

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0019-2021F de Ing. Pablo Alejandro Jiménez Bautista con nombramiento de: Jefe de Planta Potabilizadora El Salto comisionado a realizar: Supervisión del encendido y apagado de la bomba sumergible de la Estación de bombeo de La Alameda y Visitas a los pozos profundos del Parque Industrial El Salto. En la comisión antes mencionada se agregó un día al Municipio de Lagos de Moreno, en el Parque Industrial "Colinas de Lagos, con la finalidad de revisión técnica de micromedidores de flujo instalados en diferentes empresas del Parque Industrial y entrega de contratos de prestación de servicios.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
13-01-2021	-SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS PROFUNDOS DE LA ZONA DEL SALTO	-INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES DE FLUJO EN LA EMPRESA KUZEH Y STANLEY EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE COLINAS DE LAGO, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente


Ing. Victor Ignacio Méndez Gómez
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



