



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/01/2021
Fecha Elab. Compro.	05/02/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0041 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 5 2021 10:41AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
20/01/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 Tizapán el Alto \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
21/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 Tuxcueca \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
22/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 Tuxcueca \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
25/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 Tuxcueca \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
26/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE JOCOTEPEC	Jocotepec \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
27/01/2021	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
28/01/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN	Tuxcueca \$ 152.00 Tuxcueca \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
29/01/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y SAN JUAN COSALA	Jocotepec \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
02/02/2021	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 152.00 Tuxcueca \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
03/02/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA Y VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 152.00 Tizapán el Alto \$ 86.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		
04/02/2021	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)		

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	19/01/2021	VIÁTICOS \$:	4,151.00	3,839.00	0.00	\$ 312.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	12	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	291,775.00 Km. / 293,774.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/02/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,999.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO +	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,440.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,151.00 ( CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO  
Caja

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 3,839.00
MENOS ANTICIPO	\$ 4,151.00
SALDO	\$ 312.00

COMISIONADO:  
MARIO HERNANDEZ FLORES  
INGENIERO ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR GARCIA MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0041 / 2021

DEL DÍA: 19/01/2021 AL DÍA: 04/02/2021

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19-01-2021

SAN JUAN COSALA.-

20-01-2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE RECOGE MATERIAL PARA INSTALACION DE BOMBA EN VILLA.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DE INFLUENTE QUE LE PERTENECE A LA PLANTA DE SAN LUIS Y EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA CON MANGERA ANILLADA DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO.

21-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE REVISA LINEA ELECTRICA, SE ELIMINA CORTO CIRCUITO Y QUEDA TRABAJANDO.

22-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

25-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESTAPO TUBERIA DE DESCARGA DEL INFLUENTE TAPADA CON SEDIMENTO, SE HIZO CORTE PARA METER MANGERA.

26-02-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO UNO, SE REVISA CARCAMO DE INFLUENTE, ESTADO DE VIGERIA.

27-01-2021

EL CHANTE.- SE LE DIO MANTENIMIENTO A SOPLADOR, ACEITE Y LIMPIEZA DE FILTRO ADEMAS DE LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

28-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALO BOMBA NUMERO DOS DE RETORNO DE LODOS, SE REVISA LINEA ELECTRICA Y SE CAMBIA CONTACTOR EN CONTROL ELECTRICO.

29-01-2021

CHAPALA.- SE DEJA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE REVISO BOMBA DE LIMPIEZA Y SERVICIOS SE CAMBIA LAMPARA DEL CUARTO DE BAÑO.

02-02-2021

TUXCUECA.- SE INSTALA BOMBA NUMERO DOS DE PURGA DE LODOS Y SE REPUSO ACEITE AL SOPLADOR.

03-02-2021

CHAPALA.- SE SACO BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS A FILTRO BANDA Y SE LE DIO LIMPIEZA AL IMPULSOR.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER, EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA DE BODEGA.

04-02-2021

CHAPALA.- SE CAMBIA VARIADOR DE FRECUENCIA DE FILTRO BANDA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

## OBSERVACIONES:

19-01-2021

SAN JUAN COSALA.-

20-01-2021

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE RECOGE MATERIAL PARA INSTALACION DE BOMBA EN VILLA.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DEL CARCAMO DE INFLUENTE QUE LE PERTENECE A LA PLANTA DE SAN LUIS Y EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA CON MANGERA ANILLADA DE LA PLANTA DE TIZAPAN EL ALTO.

21-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE REVISA LINEA ELECTRICA, SE ELIMINA CORTO CIRCUITO Y

QUEDA TRABAJANDO.

22-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESMONTA BOMBA DE RETORNO DE LODOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.

25-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE DESTAPO TUBERIA DE DESCARGA DEL INFLUENTE TAPADA CON SEDIMENTO, SE HIZO CORTE PARA METER MANGERA.

26-02-2021

JOCOTEPEC.- SE INSTALA MEZCLADOR NUMERO UNO, SE REVISA CARCAMO DE INFLUENTE, ESTADO DE VIGERIA.

27-01-2021

EL CHANTE.- SE LE DIO MANTENIMIENTO A SOPLADOR, ACEITE Y LIMPIEZA DE FILTRO ADEMAS DE LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

28-01-2021

SAN LUIS SOYATLAN.- SE INSTALO BOMBA NUMERO DOS DE RETORNO DE LODOS, SE REVISA LINEA ELECTRICA Y SE CAMBIA CONTACTOR EN CONTROL ELECTRICO.

29-01-2021

CHAPALA.- SE DEJA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA FILTRO BANDA.

SAN JUAN COSALA.- SE REVISO BOMBA DE LIMPIEZA Y SERVICIOS SE CAMBIA LAMPARA DEL CUARTO DE BAÑO.

02-02-2021

TUXCUECA.- SE INSTALA BOMBA NUMERO DOS DE PURGA DE LODOS Y SE REPUSO ACEITE AL SOPLADOR.

03-02-2021


CHAPALA.- SE SACO BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS A FILTRO BANDA Y SE LE DIO LIMPIEZA AL IMPULSOR.

VILLA EMILIANO ZAPATA.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER, EN SU LUGAR SE INSTALA BOMBA DE BODEGA.

04-02-2021

CHAPALA.- SE CAMBIA VARIADOR DE FRECUENCIA DE FILTRO BANDA.

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- SE SACA BOMBA DE RETORNO DE LODOS NUMERO DOS Y SE LLEVA A TALLER A REPARACION.





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

**OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN**

**Oficio:** SPTAR/C-0041/2021

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 05 De Febrero de. 2021.

**Comisionado:** Mario Hernández Flores

**Cargo y/o nombramiento:** Ingeniero electromecánico

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0041/2021 del c. **Mario Hernández Flores** con nombramiento de: Ingeniero electromecánico comisionado a realizar: el día 20-01-2021 a Chapala, el 21-01-2021 a San Antonio Tlayacapan, el 22-01-2021 San Juan Cosalá, el 25-01-2021 a Jocotepec, el 26-01-2021 a El Chante, el 26-01-2021 a El Chante, el 27-01-2021 a San Luis Soyatlán, el 29-01-2021 a Tizapán El Alto, el 02-02-2021 a Villa Emiliano y el 03-02-2021 a Chapala.

Al respecto le informo: que por órdenes del coordinador de zona Rafael Basulto y por necesidades de la planta se labora el día 20-01-2021 a San Antonio Tlayacapan y Villa Emiliano Zapata, el 21-01-2021 a San Luis Soyatlán, el 22-01-2021 a San Luis Soyatlán, el 25-01-2021 a San Luis Soyatlán, el 26-01-2021 a Jocotepec, el 27-01-2021 a El Chante, el 29-01-2021 a Chapala y San Juan Cosalá, el 02-02-2021 a Tuxcueca, el 03-02-2021 a Chapala y Villa Emiliano Zapata.


Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
SUBDIRECTOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

c.c.p. Subdirector y/o Director

"SE DECLARA EL AÑO DE LA ACCION POR EL CLIMA  
DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA  
LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".



Jalisco

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: SPTAR / C-0041 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 19 ENE. 2021 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 22 ENE. 2021 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 28 ENE. 2021 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 ENE. 2021 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 25 ENE. 2021 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 29 ENE. 2021 <i>Rafael Enciso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 20 ENE. 2021 <i>Fco. Cortés Rguez.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 ENE. 2021 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jocotepec	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 29 ENE. 2021 <i>German Vázquez A.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 21 ENE. 2021 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 27 ENE. 2021 <i>Jonathan B.G.</i> <b>RECIBIDO</b> Plantas de Tratamiento El Chante	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 02 FEB. 2021 <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Tuxcueca
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 03 FEB. 2021 <i>Fco. Cortés Rguez.</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Villa Emiliano Zapata	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> 03 FEB. 2021 <i>Rafael Enciso</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	

MARIO HERNANDEZ FLAES N° OFICIO: SPTAR/C-0041/2021



*[Signature]*