



008564  
31 AGO. 2015  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
SECRETARÍA PARTICULAR

**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE  
RIESGOS ER-075-08/2015**

UEPCB/DG-3101/CSVA-2105/2015

**C. JOSÉ LUIS BARROS TABOADA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ESTACIÓN DE SERVICIO EJÉRCITO, S.A. DE C.V.**  
**CALLE JOSÉ PANTOJA N° 3588**  
**COLONIA LOMAS DE OBLATOS,**  
**GUADALAJARA, JALISCO**  
**TELÉFONO: 01 (33) 1520-2476**

31 AGO. 2015  
11:43 A.M.  
RECIBIDO  
OFICIALIA DE PARTES  
Hora: Firma:

0029330  
PODER EJECUTIVO  
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE JALISCO  
31 AGO. 2015  
16:30

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo y 3, en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado, en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo, todos los anteriores de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en la información recibida con los números de control **1288 y 5302** en la ventanilla única de oficialía de partes, siendo el estudio de riesgos e información complementaria del proyecto para la **Estación de Servicio Ejército, S.A. de C.V.**; a lo determinado en el **Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos del Suelo**, emitido el pasado **13 de Agosto de 2014**, con número de expediente: **039/D1/E-2014/0374**, signado por el Ing. José Luis Moreno Rojas, ostentándose como **Secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco**, así como el otorgamiento de número oficial por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, a utilizar en el proyecto, los cuales se hacen alusión en el artículo 19 fracción III, inciso f), del mismo Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel y con lo verificado en campo, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operación de la Estación de Servicio de la empresa con razón social **"ESTACIÓN DE SERVICIO EJÉRCITO, S.A. DE C.V."** con pretendida ubicación en Calzada del Ejército No. 680 y 684 (anteriormente No. 666), Colonia Las Conchas, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, **donde se plantea instalar 02 (dos) tanques nuevos de doble pared, tipo cilíndricos subterráneos, confinados en fosas de concreto, el primero de tipo bipartido con capacidad para 100,000 litros, almacenando en un compartimiento 60,000 litros de gasolina magna y en el otro compartimiento 40,000 litros de gasolina premium, y el segundo tanque de almacenamiento con capacidad para almacenar 60,000 litros para diesel, con una capacidad nominal total de 160,000 litros de combustibles.**

Se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, considerando lo siguiente:

Por existir distancia menor a 1,500 metros del proyecto en cuestión a otras Estaciones de Servicio, de conformidad a lo establecido en el artículo 8° Bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, que a la letra se enuncia **"El predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicios, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite de predio de una estación de servicios ya establecida o en etapa de proyecto autorizado"**.

Recibí original.  
Hector Bujarrón  
21 of 15







Dichas estaciones de servicio son las siguientes:

1. Servicio Bandera S.A., E.S. 1543, ubicada a 260 metros aproximadamente, con domicilio en Boulevard Marcelino García Barragán No. 462, Colonia Quinta Velarde, Guadalajara, Jalisco.
2. Servicio Lux, S.A. de C.V., ubicada a 520 metros aproximadamente, con domicilio en Avenida Revolución No. 1078, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.
3. Gasolinera Internacional, S.A. de C.V., ubicada a 905 metros aproximadamente, con domicilio en Calz. González Gallo No. 1000, Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco.
4. Pedro Martínez Ramírez, E.S. 4595, ubicada a 1070 metros aproximadamente, con domicilio en Calzada Olímpica No. 1138 y 1140, Colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco.
5. Martínez Ramírez Héctor Ramón, E.S. 1512, ubicada a 1360 metros aproximadamente, con domicilio en Calzada Independencia sur No. 571, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.

Con lo anterior se contraviene el artículo 8° Bis del **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.**

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y sólo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

**ATENTAMENTE**  
**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL**  
**Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**


"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco a 19 de Agosto del 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**



**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento  
c.c.p. Lic. José Manuel Villegas Andrade.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.  
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.  
c.c.p. Ing. Ramiro Hernández García.-Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.  
c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.  
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.  
c.c.p. Expediente (C-1288 y 5302)  
JT LR/JPVL/ypgs\*

