



**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-111-12/2014**

UEPCB/DG-5048/CSVA-3631/2014

C. J. JESÚS MEJÍA GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
CARRETERA GUADALAJARA - EL SALTO KM 7.3
CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO
EL SALTO, JALISCO
TELÉFONOS: (33) 3284 1300, 3002 0200
FAX: (33) 3284 1322



Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

20 ENE. 2015

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Hora: 10:41 Firma: C. da

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo y 3, en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado, en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo, todos los anteriores de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en la información recibida con el número de control **8530** en la ventanilla única de oficialía de partes, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operación de la Estación de Autoabastecimiento de Diesel, para la empresa con razón social **EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**, con pretendida ubicación en Carretera Guadalajara - El Salto Km. 7.3, Corredor Industrial El Salto, en el Municipio de El Salto, Jalisco.

Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, considerando lo siguiente:

Por la distancia menor a 1,500 metros de otras Estaciones de Servicios según lo establecido en el artículo 8 bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, no puede ser aprobado procedente el proyecto, siendo las siguientes:

1. Estación de autoconsumo de Diesel de la empresa transportista TUM, ubicada al costado norte de la empresa Empaques Modernos de Guadalajara, S.A. de C.V.
2. Gasolinera el Castillo S.A de C.V., con número E.S. 3712 situada a una distancia de 220 metros aproximadamente.
- Servicio Zerba, S.A. de C.V., con número E.S. 8976, localizada a una distancia de 235 metros aproximadamente.

Con lo anterior se contraviene el artículo 8 bis, del **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.**

RECIBI ORIGINAL
J. JESÚS MEJÍA GARCÍA
12 DE ENERO 2015



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE
**"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 03 de Diciembre de 2014

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA


GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA

c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
c.c.p. Lic. Martha Gloria Gómez Hernández.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. C. Joel González Díaz.-Presidente Municipal de El Salto, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
c.c.p. Expediente (C-8530)
JTLR/JPVL/PCA/mlvz*

