




ING. RAFAEL MONTES INZUNZA  
REPRESENTANTE LEGAL  
"GASOLINERÍA ROLU, S.A. DE C.V." C.T. 11343  
AV. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA (CARRETERA A CHAPALA) NO. 3800  
COLONIA LA DURAZNERA  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.  
TELÉFONOS: 01 (33) 3837 3760 CEL: 044 33 1695 1542





Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo y 3, en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado, en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo, todos los anteriores de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en la información recibida con los números de control **2160** en la ventanilla única de oficialía de partes siendo el estudio de riesgos del proyecto, a lo determinado en el **Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos del Suelo, emitido el pasado 10 de Octubre de 2012, con número de expediente: 101-TON-8 TUR/12-78** signado por el Arq. Juan Antonio González Mora ostentándose como el **Director de Planeación y Desarrollo del Ayuntamiento Municipal de Tonalá**, así como el otorgamiento de número oficial por parte del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, a utilizar en el proyecto, los cuales se hacen alusión en el artículo 19 fracción III, inciso f), del mismo Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel y con lo verificado en campo, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operación del Centro de Almacenamiento y Distribución de Diesel, de la empresa con razón social **"GASOLINERÍA ROLU, S.A. DE C.V."** con pretendida ubicación Carretera Libre a Zapotlanejo No. 687, Colonia Santa Paula, en el municipio de Tonalá, Jalisco, donde se plantea la instalación de **dos tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustible, el primer tanque tipo bipartido con una capacidad de 100,000 litros de combustible, teniendo en la primera sección una capacidad para albergar 60,000 litros de Gasolina Magna y en la segunda sección 40,000 litros para Premium y el segundo tanque tendrá de una capacidad de 60,000 litros para Diesel, con una capacidad nominal en las instalaciones de 160,000 litros de combustibles.**

Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, considerando lo siguiente:

Por la distancia menor a 1,500 metros a otras Estaciones de Servicio según lo establecido en el artículo 8º Bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel (**...el predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicio, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite del predio de una estación de servicios ya establecida o en etapa de proyecto autorizado...**). La estación de servicio en comento, es la siguiente:

1. Super Servicio Claudia de Guadalajara S.A. de C.V., E.S. 11134 ubicada al este del proyecto, a 795 metros aproximadamente con domicilio en Avenida de Arroyo de Enmedio No. 797, Colonia La Gigantera, en el municipio de Tonalá, Jalisco.







Con lo anterior se contraviene el artículo 8° Bis del **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.**

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

**ATENTAMENTE  
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL  
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 20 de Abril de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA**

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
- c.c.p. Lic. Martha Gloria Gómez Hernández.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Lic. Gregorio Ramos Acosta.-Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.
- c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
- c.c.p. Expediente (C-2160)

JTLR/JPVL/PCA/mlvz\*

