



Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

003953

**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-095-10/2015**

UEPCB/DG-4195/CSVA-2889/2015

19 NOV. 2015

13:03 A.M.

RECIBIDO

PODER EJECUTIVO

C. NORMA ALICIA GUERRERO NUÑEZ
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
ORGANIZACIÓN LA LUNA, S.A. DE C.V., C.T. 11483
CALLE JUSTO CORRO N° 2213
LOMAS DEL PARADERO
GUADALAJARA, JALISCO
TELÉFONO: (33) 1522-2467

ACUSE

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en el Estudio de Riesgos, se procedió con su revisión, evaluación y corroboración de la información para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los Artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operación de la estación de servicio con razón social "**Organización la Luna, S.A. DE C.V., C.T. 11483**" con pretendida ubicación en **Avenida Pedro Parra Centeno N° 2699**, en la **colonia Tlajomulco**, dentro del municipio de **Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**. Donde se plantea la instalación de **dos tanques uno nuevo de tipo bipartido especial de doble pared, para almacenamiento de combustible, en una sección para almacenar 60,000 litros de Gasolina Magna y en otra sección para almacenar 40,000 litros de Gasolina Premium, y el otro tanque de doble pared con capacidad para almacenar 80,000 litros de diesel, con una capacidad nominal en las instalaciones para 180,000 litros de combustibles**. Una vez evaluada la información complementaria del oficio N° **UEPCB/DG-2677/CSVA-1846/2015**, se acredita el cumplimiento de los puntos: **2, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5e y 6**. Al respecto se le notifica que el Proyecto presentado para dictaminación **NO CUMPLE** con la distancia de resguardo establecida en el **Artículo 16 referente que el límite de la estación de servicio debe estar a una distancia mínima de treinta metros de cuerpos o corrientes de agua más cercanos, encontrándose el proyecto de construcción para Estación de Servicio a 15.05 metros de distancia de un escurrimiento de agua superficial, de acuerdo al plano topográfico presentado por el Ingeniero Arquitecto Enrique Agustín Onofre Ortíz.**

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron cumplan con lo que se determina en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Recibi original
18-nov-2015
Norma Yolanda Ochoa Ramos

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Noguera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-095-10/2015**

UEPCB/DG-4195/CSVA-2889/2015

Así se resolvió el día de hoy, constando la presente en 2 fojas, impresas a una cara por duplicado ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE
**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco; a 09 de Noviembre de 2015
**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**EL COORDINADOR DE
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y
ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
c.c.p. Lic. José Manuel Villegas Andrade.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. C. Alberto Uribe Camacho.- Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
c.c.p. Expediente (C-6144, C-6886 y C-7064)
JTLR/JPVL/LPP/ypgs*



000398

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx