



003436

DICTAMEN NEGATIVO DE
ESTUDIO DE RIESGOSSecretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial
Jalisco, 14 OCT 2015

UEPCB/DG-3168/CSVA-2155/2015

14 OCT. 2015

ACUSE RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Hora: 2:06 Firma: [Signature]

C. JOSÉ LUIS GÓMEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL PODER EJECUTIVO
GASOLINERA SANTA PAULA, S. A. DE C. V., C. T. 11545
COLONIA CIUDAD GRANJA
ZAPOPAN, JALISCO.

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que derivado de la información analizada y que obra dentro del documento de **Estudio de Riesgos**, recibido a través de oficialía de partes, con número de control **4822**, se procedió con la revisión y evaluación del mismo para constatar su viabilidad; verificando el incumplimiento con lo que se establece en los artículos 7 fracción I, 8 fracción IV, 8 bis, 9 fracción II, 19, 20 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** para el Proyecto de establecimiento de la Estación de Servicio, propiedad de la empresa denominada: **"Gasolinera Santa Paula, S.A. DE C.V., C. T. 11545"** con domicilio pretendido en Av. Jose Alvarez Franco No. 485, en la Colonia Santa Paula, del Municipio de Tonalá, Jalisco.

Al respecto se le comunica que habiendo revisado y verificado la información que proporciona mediante el Estudio de Riesgos para el Proyecto de Construcción y Puesta en Marcha de la Estación de Servicio, se constató que el Proyecto de la Estación de Servicio en las condiciones y ubicación presentadas **NO CUMPLEN** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, esto por lo siguiente:

Existen dos estaciones de servicio, dentro de la zona de resguardo, siendo la estación de servicio con razón social **"Grupo Casal, S. A. de C. V."**, con numero E. S. 3533, con domicilio en Km. 7.5 Carretera Federal 80 Guadalajara - Zapotlanejo, la cual se encuentra a una distancia de 1,136.18 metros al norponiente del proyecto y la estación de servicio con razón social **"Super Servicio Claudia de Guadalajara, S. A. de C. V."**, con numero E. S. 11134, con domicilio en Arroyo de Enmedio No. 797, la cual se encuentra a una distancia de 1,471.00 metros al nororiente del proyecto, incumpliendo con lo que se estipula en el artículo 8 BIS del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, el Proyecto de Estación de Servicio no cumple con la distancia de resguardo de 1,500 metros, considerando que a la letra dice:

Artículo 8º Bis. El predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicio, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite de predio de una Estación de Servicio ya establecida o en etapa de proyecto autorizado.

Se presenta copia simple del dictamen condicionado de trazos, usos y destinos específicos del suelo expediente número 101/TON/10 TED/14-206, de fecha 22 de Octubre de 2014, observando que el Proyecto se encuentra dentro del radio de resguardo de 1,500 metros de otras estaciones de servicio.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx

ASESORIA COMERCIAL
ZAPOPAN, JAL.



**DICTAMEN NEGATIVO DE
ESTUDIO DE RIESGOS ER-079-08/2015**

UEPCB/DG-3168/CSVA-2155/2015

Así mismo se informa que el predio colinda al sur con un cauce de agua (canal), incumpliendo con la distancia de resguardo establecida en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, el Proyecto de Estación de Servicio no cumple con la distancia de resguardo de 30 metros, considerando que a la letra dice:

Artículo 16. La isla de bombas más próxima al lindero del predio debe ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros, así como el límite de la estación de servicio debe estar a una distancia mínima de treinta metros de cuerpos o corrientes de agua más cercanos.

Además de lo anterior, respecto a la información integrada en el estudio de riesgos, se observa lo siguiente:

1. No acredita la personalidad jurídica mediante los documentos idóneos.
2. No establece domicilio para oír y recibir notificaciones.
3. No desarrolla una descripción breve del contenido del estudio de riesgos.
4. No acredita la posesión legal del predio mediante los documentos idóneos.
5. No presenta un Dictamen de Trazos Usos y Destinos Específicos, definitivo.
6. No realiza un análisis Geomorfológico, sustentando técnicamente, con las herramientas necesarias para su interpretación.
7. No presenta un documento legible que acredite la ausencia de hidrocarburos en el subsuelo.
8. No sustenta técnicamente la población afectable en caso de una incidencia de riesgo mayor.
9. No desarrolla el análisis de la infraestructura eléctrica en el área de estudio.
10. No presenta la descripción de la infraestructura de los sistemas de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado.
11. No desarrolla de forma adecuada en función del medio físico, así como de la descripción del entorno en el área de estudio, la susceptibilidad de peligros en materia de:
 - a. Fenómeno Geológico.
 - b. Fenómeno Hidrometeorológico.
 - c. Fenómeno Químico – Tecnológico.
 - d. Fenómeno Sanitario – Ecológico.
 - e. Fenómeno Socio – Organizativo.
12. No son claras las características de almacenamiento.
13. No se desarrolla una adecuada identificación y jerarquización de riesgos a detalle mediante las metodologías correspondientes.
14. Los radios potenciales de afectación presentados, carecen de sustento técnico ya que no se basan en la identificación y jerarquización de riesgos, generando escenarios aleatorios.
15. No se establece un análisis adecuado de posibles interacciones de riesgo.
16. Las recomendaciones técnico – operativas, no corresponden a las características del proyecto.
17. No se establecen medidas preventivas adecuadas, en función de las características del proyecto.
18. El resumen presentado es deficiente, toda vez que el contenido del estudio de riesgos no está completo.

Por los puntos antes mencionados y en cumplimiento a lo que se establece en la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, se emite el presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos.

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO






**DICTAMEN NEGATIVO DE
ESTUDIO DE RIESGOS ER-079-08/2015**

UEPCB/DG-3168/CSVA-2155/2015

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron cumplan con lo que se determina en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Así se resolvió el día de hoy, constando la presente en **3** fojas, impresas a una cara por duplicado ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE
**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y
LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 24 de Agosto de 2015
**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**


C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS
**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA


ARQ. RUBÉN FLORES GARCÍA

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
- c.c.p. Lic. José Manuel Villegas Andrade.- Director General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar. Nota: En el momento que ingresó la información era SEMADES.
- c.c.p. Lic. Jorge Arana Arana.- Presidente Municipal de Tonalá Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones
- c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
- c.c.p. Expediente (C-4822)

JTLR/JPVL/RFG/ ama

