



003385

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE RIESGOS ER-088-09/2015

05 OCT. 2015
00009859

C. ALFONSO ORNELAS GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COMBUSTIBLES ALCE, S. A. DE C. V.
NIÑOS HÉROES No. 1858 INT. 4
COLONIA AMERICANA
TELÉFONO (33)3692-1202
GUADALAJARA, JALISCO

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
Hoy: 4.14 Firma: W

GUADALAJARA
05 OCT. 2015
RECIBIDO

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que derivado de la información analizada y que obra dentro del documento de **Estudio de Riesgos**, recibido a través de oficialía de partes, con número de control **5205**, se procedió con la revisión y evaluación del mismo para constatar su viabilidad; verificando el incumplimiento con lo que se establece en los artículos 7 fracción I, 8 fracción IV, 8 bis, 9 fracción II, 19, 20 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** para el Proyecto de establecimiento de la Estación de Servicio, propiedad de la empresa denominada: **"Combustibles Alce, S.A. DE C.V., C. T. 00000"**, con **domicilio pretendido en Av. Revolución No. 1285, en la Colonia Revolución, del Municipio de Guadalajara, Jalisco.**

Al respecto se le comunica que habiendo revisado y verificado la información que proporciona mediante el Estudio de Riesgos para el Proyecto de Construcción y Puesta en Marcha de la Estación de Servicio, se constató que el Proyecto de la Estación de Servicio en las condiciones y ubicación presentadas **NO CUMPLEN** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, esto por lo siguiente:

Existen seis estaciones de servicio, dentro de la zona de resguardo, siendo las estaciones de servicio siguientes:

- Ⓐ Servicio Bandera S.A., E.S. 1543, ubicada a 590.00 metros aproximadamente, con domicilio en Boulevard Marcelino García Barragán No. 462, Colonia Quinta Velarde, Guadalajara, Jalisco.
- Ⓐ Servicio Lux, S.A. de C.V. E. S. 1541, ubicada a 470.00 metros aproximadamente, con domicilio en Avenida Revolución No. 1078, Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



01 Octubre 2015
Ins. [Signature]
Recibi Original

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



- Ⓐ Energéticos Plus, S. A. de C. V. E. S. 1542, ubicada a 1,040.00 metros aproximadamente, con domicilio en Av. Revolución No. 1787, Colonia Sector Reforma, Guadalajara, Jalisco
- Ⓐ Pedro Martínez Ramírez, E. S. 4595, ubicada a 1,060.00 metros aproximadamente, con domicilio en Av. Olímpica No. 1138 y 1140, colonia Olímpica, Guadalajara, Jalisco.
- Ⓐ Vera González Lorena, E. S. 1536, ubicada a 1,410.00 metros aproximadamente, con domicilio en la calle Álvaro Obregón No. 1465, colonia Medrano, Guadalajara, Jalisco.
- Ⓐ Servicios Gasolineros Leo, S. A. de C. V., E. S. 1552, ubicada a 1,180.00 metros aproximadamente, con domicilio en Boulevard Marcelino García Barragán No. 1701, Colonia Universitaria, Guadalajara, Jalisco.

Incumpliendo con lo que se estipula en el artículo 8 BIS del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, el Proyecto de Estación de Servicio no cumple con la distancia de resguardo de 1,500 metros, considerando que a la letra dice:

Artículo 8º Bis. El predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicio, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite de predio de una Estación de Servicio ya establecida o en etapa de proyecto autorizado.

Derivado de la evaluación de la información mostrada, ***EL ESTUDIO DE RIESGOS PRESENTA INSUFICIENCIA TÉCNICA PARA LA DICTAMINACIÓN***, además de carecer de la documentación legal correspondiente para integrar un expediente, toda vez que presenta las siguientes anomalías:

- Ⓐ La persona que se presenta como representante legal y que signa la solicitud de evaluación del estudio es el C. Alfonso Órnelas González, siendo que en contenido del estudio se refiere al C. Alfonso Órnelas González.
- Ⓐ Carece de Dictamen Favorable de Trazos, Usos y Destinos, emitido por la Secretaría de Obras Públicas, del Municipio de Guadalajara.
- Ⓐ Carece del documento que acredite la Constancia de Trámite ante Petróleos Mexicanos (PEMEX Refinación).
- Ⓐ Carece de copias certificadas que acrediten la personalidad jurídica así como la posesión legal del predio.
- Ⓐ No presenta el proyecto ejecutivo autorizado por Petróleos Mexicanos (PEMEX Refinación).

Por los puntos antes mencionados y en cumplimiento a lo que se establece en la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, se emite el presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos.

BFG





El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron cumplan con lo que se determina en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Así se resolvió el día de hoy, constando la presente en **3** fojas, impresas a una cara por duplicado ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.


ATENTAMENTE

**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y
LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 29 de Septiembre de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**


C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA


ARQ. RUBÉN FLORES GARCÍA

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
- c.c.p. Lic. José Manuel Villegas Andrade.- Director General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar. Nota: En el momento que ingresó la información era SEMADES.
- c.c.p. Ing. Ramiro Hernández García.- Presidente Municipal de Guadalajara Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones
- c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.
- c.c.p. Expediente (C-5205)

JTLR/JPVL/RFG/ ama

