

**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-032-03/2015**

UEPCB/DG-1293/CSVA-0937/2015

**C. PAOLA ELIZABETH MARTÍN FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
"SERVICIOS INTELIGENTES FLOMAR, S.A. DE C.V."
PROLONGACIÓN MARIANO OTERO N° 79
COLONIA EL BRISEÑO
ZAPOPAN, JALISCO
TELÉFONOS: (33) 36 84 73 47**

ACUSE

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo y 3, en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado, en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo, todos los anteriores de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en la información recibida con el número de control **1992** en la ventanilla única de oficialía de partes, en específico el **Dictamen de Uso de Suelos**, emitido el pasado **18 de Agosto de 2014**, con número de oficio: **00760/2014** signado por el Ing. Erick Medina Siordia ostentándose como el **Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de Acatlán de Juárez**, así como el otorgamiento de número oficial por parte del mismo, a utilizar en el proyecto, los cuales se hacen alusión en el artículo 19 fracción III, inciso f), del mismo Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel y con lo verificado en campo, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operación de la estación de servicio con razón social **"SERVICIOS INTELIGENTES FLOMAR, S.A. DE C.V."** con pretendida ubicación en Carretera Libre Guadalajara – Ciudad Guzmán-Acatlán – Zacoalco Km 7+800 No. 22, en el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. Donde se plantea la instalación de **tres (3) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustible, siendo el primer tanque de una capacidad de 80,000 litros para albergar gasolina Magna, el segundo tanque de 50,000 litros para almacenar gasolina Premium y el tercer tanque de 100,000 litros para Diesel, con una capacidad nominal de 230,000 litros de combustible.**

Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, considerando lo siguiente:

Por la distancia menor a 1,500 metros a otras Estaciones de Servicio según lo establecido en el artículo 8° Bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel (*...el predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicios, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite del predio de una estación de servicios ya establecida o en etapa de proyecto autorizado...*).

El proyecto de la estación de servicio se localiza a menos de 1,500 metros de la estación de servicio con razón social Gasopolis, S.A. de C.V., misma que se encuentra en etapa de construcción y que cuenta con la autorización por parte de esta Unidad Estatal.



Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

17 ABR. 2015

**RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES**
Hora: 13:24 Firma: C. de

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



16/Abr/15

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



Con lo anterior se contraviene el artículo 8° Bis del **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.**

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.


Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 13 de Abril de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
- c.c.p. Lic. Martha Gloria Gómez Hernández.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. C. Emeterio Corona Vázquez.- Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.
- c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
- c.c.p. Expediente (C-1992)
- JTLR/JPVL/PCA/mlvz*

