



C. CLAUDIA GEORGINA DE LA ROSA HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
GASEGURO, S.A. DE C.V., C.T. 11040  
CAMINO POTRERO SAN JUAN N° 20  
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado, en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en el Estudio de Riesgos, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los Artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operaciones de la Estación de Servicio de la empresa: "**Gaseguro, S.A. de C.V.**", con pretendida ubicación en **Boulevard Iztaccihuatl y/o Camino San Sebastián-Santa Fe N° 4987, Localidad de San Sebastián el Grande, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el Estado de Jalisco**, donde se plantea instalar y operar 01 (uno) tanque nuevo de doble pared, tipo cilíndrico subterráneo, confinado en fosas de concreto, de tipo bipartido con capacidad para 100,000 litros, almacenando en un compartimiento 60,000 litros de gasolina magna y en el otro compartimiento 40,000 litros de gasolina premium. Al respecto se le notifica que personal de esta Unidad Estatal procedió a realizar la revisión y evaluación del proyecto, constatando en la visita en campo realizada el día 03 de Marzo de 2015 que el proyecto presentado para dictaminación de este Organismo se encuentra completamente construido, trámite que debe realizarse cuando el proyecto se encuentra en etapa de planeación, por lo que incumple con lo señalado en los artículos 13 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco (Decreto número 24154/LIX/12 publicado el 17 de Noviembre de 2012 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco) y artículos 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, además de observar que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el artículo **8 bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, considerando lo siguiente:

1. De acuerdo a la visita en campo y al levantamiento de coordenadas geográficas realizadas con el GPS Portátil de la Marca Garmin, se determina que a 1,200 metros al poniente del predio donde se plantea el proyecto sujeto a dictaminación se encuentran las instalaciones de una Estación de Servicio con número de franquicia PEMEX 9093, a nombre de la empresa **Combustibles las Urracas S.A. de C.V.**, ( por lo que **no se cumple** el radio de amortiguamiento de 1,500 metros que establece el Artículo 8 bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 01 de Diciembre de 2011).

RECIBI ORIGINAL



Secretaría de Medio Ambiente  
y Desarrollo Territorial  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO



3684 3577

7/ABR/15

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx

RECIBIDO  
OFICIALIA DE PARTES





Además de observar que el estudio de riesgos no presenta suficiencia técnica, derivado a que no se acredita el cumplimiento del proyecto con lo señalado en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, derivado a que:

- No se realiza un análisis para acreditar que el proyecto cumple con las distancias de resguardo señaladas por los artículos 8, 8 bis, 16 y 17 del Reglamento en cita.
- El análisis de susceptibilidad de peligros por fenómenos perturbadores se encuentra sustentado en el Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco, el cual por su escala de 1:50,000 permite un análisis de manera regional, situación por lo que es necesario que se realice un análisis puntual del sitio en estudio.
- No se desarrollan adecuadamente las metodologías de identificación y jerarquización de riesgos, de acuerdo a la fracción I del artículo 20 del Reglamento en cita.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

**ATENTAMENTE**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 05 de Marzo de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISION,  
VIGILANCIA Y ASESORIA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**I.Q. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA NAVARRO**

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
- c.c.p. Lic. Martha Gloria Gómez Hernández.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. M.V.Z. Lucio Miranda Robles- Presidente Municipal Interino de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
- c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
- c.c.p. Expediente (C-666)
- JTLR/JPVL/LAZN/mlvz\*

