



C. JOSÉ GÓMEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
ESTACIÓN DE SERVICIO
GASBERRYS, S. A. P. I. DE C. V.
CALLE RICARDO PALMA N° 2922
COLONIA PROVIDENCIA
GUADALAJARA, JALISCO
TELÉFONO: 31 21 04 02



DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-063-11/2017

UEPCB/DG-6476/CSVA-4473/2017

ACUSE

PODER EJECUTIVO

0032 18 ENE -9 10:36

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en la información recibida dentro del Estudio General de Riesgos con número de control **8898**, en la ventanilla única de Oficialía de Partes, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los Artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operaciones de la Estación de Servicio propiedad de **Gasberrys, S. A. P. I. de C. V.**, con pretendida ubicación en el **Km. 19 de la Carretera a El Refugio - San Marcos N° 50, Municipio de Ahualulco del Mercado, Estado de Jalisco**; donde se plantea instalar 03 (tres) tanques nuevos de doble pared, tipo cilíndricos subterráneos, confinados en fosas con muros de ladrillo y castillo de concreto, el primero con capacidad para 60,000 litros de diésel, el segundo una capacidad para 60,000 litros de gasolina premium y tercero para 60,000 litros de gasolina magna, para tener una capacidad nominal en la Estación de 180,000 litros de combustibles; al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel**, considerando lo siguiente:

Derivado de la visita de campo y revisión del presente Estudio de Riesgos, no cumple con la distancia de resguardo de 100 metros que establece el **Artículo 18** del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, el cual menciona **"El acceso a las estaciones de servicio que se pretendan establecer en carretera, deberá ubicarse a una distancia mínima de cien metros de cruces, entronques y pasos superiores e inferiores, así como de ciento cincuenta metros de zonas de curvas."**

El predio del proyecto de la estación de servicio se localiza en un entronque carretero, siendo las siguientes redes viales involucradas:

- Carretera Estatal 604, El refugio - San Marcos
- Carretera Estatal 641, Ramal el Carmen - El Amarillo - La Vega - Buenavista.

Además de encontrarse las siguientes irregularidades en el proyecto que se presenta:

1. No presenta en copia certificada la documentación que acredite la legal posesión del predio.
2. No acredita contar con el Dictamen procedente de Impacto Vial, emitido por la autoridad competente.
3. En el análisis de riesgos externos no determina la vulnerabilidad y el riesgo por la ubicación de la granja avícola, respecto a los Fenómenos Sanitario - ecológicos, así mismo, no contempla el riesgo que representa la cosecha de los cultivos de la caña de azúcar, al proyecto de la estación de servicio, por el fenómeno tipo químico - tecnológico; debiendo determinar la vulnerabilidad.
4. La razón social manifestada en los diferentes planos presentados, hacen referencia a la empresa Gasberrys, S. A. de C.V., no coincide con la creación de la sociedad denominada Gasberrys, S. A. P. I. de C. V.

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



Recibo Original
Jose Gomez Rojas
30/11/17



5. En el plano de drenaje pluvial no considerada los bajantes de las techumbres de los diferentes dispensarios y la azotea de oficinas.
6. El plano de drenajes no contempla la conexión de los registros aceitosos de la fosa de tanques de almacenamiento.
7. La trampa de combustibles no cuenta con la capacidad de almacenamiento de acuerdo a los resultados obtenidos para la determinación del evento máximo probable y catastrófico por derrame, debiendo ser de al menos 4 m³.

Presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

El presente dictamen consta de 02 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.


ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rufo"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 27 de Noviembre de 2017

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C.J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA



**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

I.Q. CRUZ DANIEL GARCÍA HERRERA



c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento.
c.c.p. Lcdo. Marlene Alejandra Rivera Órnelas.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. C. Víctor Eduardo Castañeda Luquin.- Presidente Municipal de Ahualulco del Mercado Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Lcdo. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones - Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para control.
c.c.p. Expediente (C- 8898).
JTLR/ JPVL/CDGH*pcys