



C.P. JAVIER BELTRÁN LÓPEZ
APODERADO LEGAL
CENTRAL DE GAS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.
HÉROES DE NACÓZARI No. 2214
MORELOS VÍAS DEL FERROCARRIL Y SERVANDO HERNÁNDEZ
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
TELÉFONO: 01 (475) 953-4755



DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO
DE RIESGOS
ER-066-12/2017
UEPCB/DG-6902/CSVA-4804/2017

PODER EJECUTIVO



SURSECRETARÍA DE

ASUNTOS JURÍDICOS DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 13 tercer párrafo, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, se le comunica que derivado de la información analizada que obra dentro del **Estudio General de Riesgos e información complementaria**, proporcionado a través de la ventanilla única de oficialía de partes, bajo los números de control 8900 (año 2015), 2083 (año 2016) y 9153 (año 2017) se procedió con la revisión y evaluación de la información para constatar su viabilidad; verificando su cumplimiento con lo que se establece en la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y en la normatividad oficial en la materia, para la construcción y operación de una **Estación de Servicio de Gas L.P. para Carburación**, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto de establecimiento de la **Estación de Servicio de Gas L.P. para Carburación**, propiedad de la empresa denominada **Central de Gas del Bajío, S.A. de C.V.**, con pretendida ubicación en el domicilio **San Hermión Mártir, No. 5, Colonia San Miguel en el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco**, donde se plantea la instalación de 1 (uno) tanque de almacenamiento tipo cilíndrico horizontal, especial para contener Gas L.P. (presurizado) con capacidad nominal de almacenamiento para 5,000 litros base agua al 100%; Al respecto se le comunica que el proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en la **Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco**, por lo siguiente:

1. *Conforme al Atlas Estatal de Riesgos de Jalisco y al Atlas por Amenazas Naturales para la Ciudad de Lagos de Moreno, el sitio del proyecto se localiza dentro de un polígono de inundación.*
2. *El Estudio de Riesgos y en el Estudio Hidrológico carecen de sustento técnico para definir si es o no una zona de inundación, ya que no muestra claramente la cuenca estudiada, el perfil de cauce principal con los caudales máximos para un periodo de retorno de 50 y 100 años de cada uno de los cortes o secciones del cauce estudiado, siendo estos los elementos que nos determinan el grado de riesgo por inundación y establecer con exactitud las recomendaciones para la construcción de la estación de carburación y evitar afectaciones por las inundaciones.*
3. *Las recomendaciones no son claras y no presenta el proyecto de las adecuaciones a la estación de carburación (planos y documento que describa las características de la obra civil con las adecuaciones) para mitigar el riesgo por inundación. Situación que incumple con el punto 7.2.2 de la NOM-003-SEDG-2004, donde describe; "...Si la estación se encuentra en zonas susceptibles de deslaves o inundaciones se deben tomar las medidas necesarias para proteger las instalaciones de la estación..."*

Recabi Original
Javier Beltrán López
11 de Enero 2018

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



Por lo anterior, el Proyecto contraviene lo establecido en el artículo 4, 84 y 86 de la Ley General de Protección Civil, así como al artículo 2 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos para la Construcción de la Estación de Servicio de Gas L.P. para Carburación es **personal, inalienable e intransferible**.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 18 de Diciembre de 2017

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA

c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
c.c.p. Lcda. Marlene Alejandra Rivera Órnelas.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Lcdo. Juan Alberto Márquez de Anda.- Presidente Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para Control.
c.c.p. Expediente C-8900 (año 2015) y C-2083 (año 2016) y 9153 (año 2017)
JTJR/JPVL/PCA*ama