



C.L.A.E. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ TERÁN
REPRESENTANTE LEGAL
TRANSPORTADORA OLIGAS, S.A. DE C.V.
AV. COLECTORA DEL CORTIJO KM. 1.4
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS ARCOS
TALA, JALISCO
TELÉFONO: 33 31101393 / 36846354 Y 36843577

PODER EJECUTIVO

Meth

18 FEB 23

10:10

Sundae

SUBSECRET

ASUNTOS JUR

SECRETARIA



Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; se le comunica que en referencia a lo que manifiesta en el **Estudio General de Riesgos** y a la información complementaria proporcionada a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con números de control **9152 (año 2017), 1283 Y 1315 (año 2018)**, así como lo verificado en campo, se procedió con su revisión y evaluación para confirmar su viabilidad; constatando su cumplimiento con lo que se establece en la legislación en materia de Protección Civil, por lo que se **Dictamina Condicionalmente Procedente** el proyecto de **"Ampliación de Capacidad Almacenamiento de la Planta de Gas L.P."**, propiedad de la empresa con razón social **"Transportadora Oligas, S.A. de C.V."**, ubicada en **Avenida Colectora El Cortijo Km. 1.4, Localidad San Juan de los Arcos, Municipio de Tala** en el Estado de **Jalisco**, donde se plantea la instalación de dos tanques para el almacenamiento de Gas L.P., con capacidad de albergar 125,000 litros cada uno, (Actualmente cuenta con una tanque para 89,020 litros) con una capacidad nominal de 339,020 litros base agua al 100%; esto al cumplir con los siguientes indicadores:

PRIMERO.-

- A. En un plazo no mayor a 10 días naturales, contados a partir de la recepción y notificación del presente Dictamen, se deberá proporcionar a este Organismo lo siguiente:

1) Memoria técnico- descriptiva del proyecto contra incendios, el cual deberá contener el nombre completo y firma autógrafa, en cada página, de la (el) propietaria(o) o su representante legal y del responsable del proyecto.

B. El sistema hidráulico de la red contra incendios, deberá contar con la instalación de una bomba jockey para mantenerlo presurizado, a fin de que este se encuentre en condiciones de ser operado en cualquier momento; así como contar con las unidades de bombero necesarias para operar el equipo fijo en mención.

C. Los tanques de almacenamiento tipo intemperie cilíndricos-horizontales, deberán ser montados sobre bases de sustentación construidas de concreto sobre placa de refuerzo o soporte (conforme a cálculo y planos estructurales), la cual podrá permitir el desarrollar libremente sus movimientos de contracción y dilatación. Así mismo, entre la placa y la base se deberá utilizar material impermeabilizante para minimizar los efectos de corrosión por humedad.

D. Apegarse a lo manifestado en el Estudio de Riesgos e información complementaria del Proyecto presentado a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como lo observado en el presente Dictamen, cumpliendo en todo momento con la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y a lo que determina la Legislación de la Secretaría de Energía División Gas.

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalupe, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx

Recibi Original
Carlo W. Terán
15/02/18



- E. **Proporcionar a esta Institución mensualmente, reportes por escrito detallados de los avances de obra del Proyecto de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P. "Transportadora Oligas, S.A. de C.V.", que incluyan memoria fotográfica en forma cronológica.**
- F. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en uso de sus facultades que le otorgan los artículos 10 fracción V y 38 fracción XII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, podrá inspeccionar en todo momento el proyecto y avance de la construcción en el domicilio **Avenida Colectora El Cortijo Km. 1.4, Localidad San Juan de los Arcos, Municipio de Tala** en el Estado de **Jalisco**, a efecto de constatar que se cumpla con la Normatividad en Materia de Protección Civil y las condicionantes del presente documento, siendo que cualquier omisión ó incumplimiento será motivo de sanciones como lo marcan los artículos 81 y 82 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
- G. Concluidas las obras de construcción, en un plazo inmediato y **previo al Inicio de Operaciones**, deberá proporcionar un reporte técnico final de la construcción, de igual forma proporcionar una copia simple de la certificación del tanque de almacenamiento y el resultado favorable de las pruebas de hermeticidad a las líneas conductoras de Gas L.P., avalada por la Unidad de Verificación acreditada por la Secretaría de Energía.
- H. Solicitar a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la verificación de las instalaciones, con cinco días de antelación a la finalización del proyecto de ampliación de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L. P., **para el Inicio de Operaciones**, estando un responsable o encargado para la práctica de la misma.
- I. La señalética de la Planta de Almacenamiento y Distribución, deberá estar apegada a los colores, formas y dimensiones establecidas en las normas oficiales mexicanas, NOM-001-SESH-2014.
- J. La Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L. P. **no podrá iniciar operaciones**, hasta que se realice la inspección por parte de esta Institución y se constate al 100% el cumplimiento a los incisos A, B, C, D y E.

SEGUNDO.

Dentro del término de 30 (treinta) días, posterior a la fecha de inicio de operaciones, se deberá proporcionar:

- 1) EL Programa Específico de Protección Civil para ser evaluado y dictaminado por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, de las instalaciones de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P., propiedad de la empresa denominada **"Transportadora Oligas, S.A. de C.V."**, desarrollado conforme la Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de Protección Civil, emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil y elaborado por un Consultor acreditado ante la Unidad Estatal, anexando Acta Constitutiva de la conformación de la Unidad Interna de Protección Civil, en base a los artículos 5 y 7 fracción I de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en los puntos 3.3.1. y 3.3.3. de la Guía Técnica en mención.
- K. Las constancias de capacitación del personal que laborará en las instalaciones, en los rubros de control y combate de incendios, primeros auxilios, búsqueda y rescate, uso y manejo de Gas L. P. y evacuación, impartidos por instructores acreditados por esta Institución o por Dependencias de atención a emergencias, en apego a lo establecido en el artículo 7 fracción I y 46 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.



- 2) La copia simple de la Póliza de Seguros para las instalaciones y la Empresa, cubriendo el rubro por Responsabilidad Civil, que ampare situaciones de fuga de Gas L. P., incendios, explosiones y daños a terceros, que garanticen la reparación del daño y demás relacionados en la materia.
- 3) Tramitar y obtener anualmente el Registro ante la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, como Empresa que almacena, maneja y expende material tipificado como peligroso (Gas L. P.), de conformidad a lo establecido en el artículo 7 fracción III de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
- 4) Contar con una Bitácora de Operaciones y Mantenimiento de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L. P., en los términos que refiere la Norma Oficial Mexicana, NOM-001-SESH-2014, la cual deberá permanecer en las instalaciones.

TERCERO.

El presente documento es fundamentado en la autorización de Dictamen de Trazos Usos y Destinos Específicos con No. oficio 663, Expediente **03/09/09**, emitido el **27 de Febrero de 2009**, otorgado por el **Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tala, Jalisco**, además de las constancias otorgadas por las autoridades competentes en la materia.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos en materia de Protección Civil, no lo exime del cumplimiento normativo requerido por otras instancias Federales Estatales y Municipales, por lo que deberá realizar los trámites necesarios ante la Dependencia involucrada.

El Promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de obra civil e ingeniería general de las instalaciones y equipos para la operación de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P., de acuerdo a las especificaciones técnicas que le dicte la Secretaría de Energía, así como las condicionantes precisadas en la presente autorización.

El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del Proyecto, se hacen responsables de los vicios ocultos derivados de la ejecución del mismo, así como de las omisiones voluntarias o involuntarias no manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en el.

En base a lo que estipula la Legislación en Materia de Gas L.P., queda prohibido realizar acciones de carburación de Gas L. P. mediante pipas, dentro de las instalaciones de la Planta de Almacenamiento y Distribución, en base al artículo 46 de la Ley de Protección Civil del Estado.

Posterior al Inicio de Operaciones de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Gas L.P., la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos podrá en cualquier momento verificar e inspeccionar las instalaciones y cualquier incumplimiento a las disposiciones en materia de Protección Civil, lo hará acreedor a las sanciones aplicables correspondientes.

Este documento tiene **vigencia de un año para la construcción**, contados a partir de la fecha de expedición, avalando exclusivamente el trámite solicitado para la empresa en mención, de no ser así, queda sin efecto el presente. Quedando en el entendido que cualquier incumplimiento a las disposiciones antes señaladas y de esta Institución, será motivo de las sanciones Legales correspondientes.

Se le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, no representa vínculo alguno con esta Institución, ya que solamente expresan la capacidad que documentalmente avalaron los solicitantes en el o los rubros registrados, en donde no se otorga ningún otro tipo de atribución.



Posterior al **Inicio de Operaciones** de la Planta de Almacenamiento y Distribución de Combustible Diésel, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, podrá en cualquier momento verificar e inspeccionar las instalaciones y cualquier incumplimiento a las disposiciones en materia de Protección Civil, lo hará acreedor a las sanciones aplicables correspondientes.

El presente Dictamen Condicionado de Estudio de Riesgos para el establecimiento y funcionamiento de la Planta de Almacenamiento de Gas L.P., **es personal, intransferible e inalienable.**

El presente Dictamen Condicionado consta de 4 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
Y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 13 de Febrero de 2018

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA

c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
c.c.p. Lcdo. Miguel Vega Chávez.- Director General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Lcdo. Aarón Cesar Buenrostro Contreras.- Presidente Municipal de Tala, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para Control.
c.c.p. Expediente 9152 (año 2017), 1283 Y 1315 (año 2018)
JTLLR/JPVL/PCA*ama