

Au. 18 de marzo #750
Col. La Nogalera C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México

GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO

DICTAMEN DE ESTUDIO DE
RIESGO ER-002-01/2020

UEPCB/DG-0208/DES-0006/CSVA-0178/2020

M. EN I. JOSÉ LUIS ACOSTA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CONAGUA
AV. FEDERALISMO NORTE No. 275, 5to. PISO
COLONIA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
PRESENTE

0520 20 MAR -3 12:08

ACUSE

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo y 3 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones XIII, XIV, XVII y XVIII, 40 fracciones I, V, VII y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, y acatando las obligaciones que se especifican en los Artículos 7 fracción IV y 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; se procedió con la revisión y comprobación de la información manifestada en el Estudio de Riesgos Generales y en la información complementaria solicitada mediante oficio **UEPCB/DG-0852/CSVA-0698/2014**, ingresada a esta Unidad Estatal bajo número de Oficialía de partes **1915/2014**, para constatar su viabilidad; además de haber practicado la correspondiente visita de valoración en el sitio donde se pretende desarrollar el Proyecto denominado **"1ERA ETAPA DE VIVIENDAS, URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DEL POBLADO DE ACASICO, EN LOS MUNICIPIOS DE MEXTICACÁN Y YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, EN EL ESTADO DE JALISCO"** el cual contempla la construcción de 18 espacios arquitectónicos distribuidos en un área de 247, 883.951 m2, siendo:

- Panteón.
- Parque Agroindustrial.
- Templo de la Virgen del Rosario.
- Plaza Central.
- Oficinas de la Asociación de Colonos.
- Área comercial.
- Museo del sitio.
- Servicios Municipales.
- Centro de Atención a la Salud.
- Jardín de niños.
- Primaria con Telesecundaria y casa del maestro.
- Centro deportivo con parque recreativo.
- Mirador.
- Muelle ecoturístico.
- Templo de Flamacordis.
- Zonas arboladas y áreas verdes recreativas.
- Velatorio.
- Remodelación de Ermita.
- Proyecto de 92 viviendas.

Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

03 MAR. 2020

OFICIALIA DE PARTES

HORA:

FIRMA:

RECIBIDO

CPU

Así como la infraestructura necesaria para dotar de los servicios básicos al nuevo Poblado de Acasico, ubicado con las siguientes coordenadas geográficas: 21° 13' 35.24" N, 102° 49' 44.14" W, a 1 kilómetro en línea recta del actual poblado



Au. 18 de marzo #750
Col. La Nogalera C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE
RIESGO ER-002-01/2020**


UEPCB/DG-0208/DES-0006/CSVA-0178/2020

de Acasico, en el Municipio de Mexxicacán, Jalisco; se dictamina **Condicionamente Procedente**, al cumplimiento de los siguientes indicadores:

PRIMERO:

1. En un plazo no mayor a 15 días naturales, deberá complementar con lo siguiente:
 - Presentar el proyecto de instalación de Pararrayos para el poblado de Nuevo Acasico, ya que sólo ingresa ficha técnica del equipo a utilizar.
 - Deberá establecer claramente los espectros de diseño por sismo a utilizar en el diseño de las estructuras, ya que maneja 2 distintos para el mismo sitio.
 - Deberá complementar el estudio de riesgos con los documentos que recomienda el consultor, presentando: "Manual de procedimientos de seguridad, equipos para la atención a contingencias, almacenes de sustancias y residuos peligrosos adecuados".
2. El Proyecto denominado **"1era etapa de viviendas, urbanización y equipamiento para la reubicación del poblado de Acasico, en los Municipios de Mexxicacán y Yahualica de González Gallo, en el Estado de Jalisco"**, se deberá urbanizar acatando estrictamente la clasificación de uso de suelo, al igual que los lineamientos de los coeficientes de ocupación del suelo y de uso de suelo.
3. En base a lo manifestado en el Estudio de Riesgo, se deberá de contar con una instrumentación sismológica previa a la construcción y llenado de la futura presa del Zapotillo que será contratada por CEA Guanajuato; observando a lo especificado por el Comité de Estados Unidos de Grandes Presas (USCOLD), el cual establece la necesidad de evaluar el sismo inducido o disipado por el embalse de grandes presas (Reservoir Triggered Earthquake), debiendo realizar el estudio correspondiente, dada la importancia de conocer el comportamiento de dichos efectos.
4. De acuerdo a las conclusiones y recomendaciones del estudio de Mecánica de Suelos, se estipula que se realizó un Estudio Geológico por parte de CONAGUA, el cual precisa la existencia de una grieta por contacto; la cual recomienda identificarla y no realizar construcciones en un ancho de 5 metros por lado.
5. Deberá existir total apego a las medidas de seguridad plasmadas en el Estudio de Riesgo, en las actividades de construcción del Proyecto **"1era etapa de viviendas, urbanización y equipamiento para la reubicación del poblado de Acasico, en los Municipios de Mexxicacán y Yahualica, en el estado de Jalisco"**.
6. Respecto a las áreas sobre las que se establecerán edificaciones e infraestructuras, deberán ser compactadas y sustituir una capa de suelo por material de banco, de acuerdo a las consideraciones técnicas establecidas en su Estudio de Mecánica de Suelos, esto como medida precautoria para evitar la generación de asentamientos diferenciales, deslizamientos o colapsos parciales en dichas estructuras.
7. Se deberá implementar un Plan de Atención a Emergencias para las obras que se desarrollarán durante el Proyecto de Urbanización, manteniendo en un sitio estratégico el directorio de instancias de atención a emergencias y botiquines de primeros auxilios, abastecidos con suficiente material de curación, para la atención a las posibles emergencias a las que serían susceptibles durante los trabajos.

[Handwritten signature]



Au. 18 de marzo #750
Col. La Nogalera C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE
RIESGO ER-002-01/2020**
UEPCB/DG-0208/DES-0006/CSVA-0178/2020

8. En el sitio del proyecto, se deberá proporcionar el equipo de seguridad necesario al personal que labore en el mismo, así como apegarse a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas en la materia.
9. El presente dictamen se emite para el Proyecto de construcción del poblado Nuevo Acasico, sustentado en el Dictamen de Trazos Usos y Destinos Específicos de Suelo emitido por el Ayuntamiento de Mexxicacán, certificado bajo número de oficio **1.- 26/07/2006**, signado por la C. Martha Elena Pérez Murillo, Secretaria General del Ayuntamiento de Mexxicacán.

SEGUNDO:

1. Se deberán proporcionar a esta Institución, informes detallados por escrito, del avance de las obras de Urbanización y Edificación con respaldo de material fotográfico, de forma mensual, abarcando cada una de las etapas e implementación de los servicios.
2. En caso de la ocurrencia de cualquier evento no contemplado en el Estudio de Riesgos proporcionado, se deberá dar aviso inmediato a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, para ser evaluado y atendido de manera inmediata.

TERCERO:

El presente documento es fundamentado en la aprobación de uso de suelo y factibilidad otorgado por el municipio de **Mexxicacán, Jalisco.**

El presente Dictamen de Estudio de Riesgo en materia de Protección Civil para el proyecto denominado **"1era etapa de viviendas, urbanización y equipamiento para la reubicación del poblado de Acasico, en los Municipios de Mexxicacán y Yahualica de González Gallo, en el Estado de Jalisco"**, no lo exime del cumplimiento normativo requerido por otras instancias Federales, Estatales y Municipales, por lo que deberá realizar los trámites necesarios ante la dependencia involucrada.

El Promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de Obra Civil e Ingeniería General de las instalaciones del proyecto denominado **"1era etapa de viviendas, urbanización y equipamiento para la reubicación del poblado de Acasico, en los Municipios de Mexxicacán y Yahualica de González Gallo, en el Estado de Jalisco"** de acuerdo a lo estipulado en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de los municipios en mención, y las condicionantes precisadas en la presente autorización.

El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del Proyecto, se hacen responsables de los vicios ocultos derivados de la ejecución del mismo, así como de las omisiones voluntarias o involuntarias no manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en él.

Se le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal, no representan vínculo alguno con esta Institución, ya que solamente expresan la capacidad que documentalmente avalaron los solicitantes en el ó los rubros registrados, en donde no se otorga ningún otro tipo de atribución.



Au. 18 de marzo #750
Col. La Nogalera C.P. 44470
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE
RIESGO ER-002-01/2020**

UEPCB/DG-0208/DES-0006/CSVA-0178/2020

Este documento tiene **vigencia de un año** para la construcción, contados a partir de la fecha de expedición, avalando exclusivamente el trámite solicitado para la empresa en mención, de no ser así, queda sin efecto el presente.

El presente Dictamen consta de 04 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE
"Orgullosos de Servir"

Guadalajara, Jalisco, a 14 de enero del 2020

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO

**EL DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO**

**EL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y ASESORÍA**

CMTE. JAVIER ALAÍN LEÓN CERVANTES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

- c.c.p. Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento.
 - c.c.p. Mtro. Adrián Talamantes Lovato. — Consejería Jurídica del Ejecutivo. - Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar
 - c.c.p. Mtro. Sergio Humberto Graf Montero.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
 - c.c.p. Lda. Nadia Noemí Ortiz Pérez.- Presidenta Municipal de Mexicacán, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
 - c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
 - c.c.p. Expediente (C-12108)
- VHRG/JPVL *ama