

001144

RECE

MAR 20 11:57

ACUSE

Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE  
RIESGOS ER-007-01/2020**  
UEPCB/DG-0804/CSVA-0648/2020

**C. CARLOS ERNESTO LÓPEZ MUÑOZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ESTACIÓN DE SERVICIO**  
**OMNIBUS DE TEQUILA, S.A. DE C.V.**  
**SALVADOR HINOJOSA N° 181-A**  
**COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS**  
**TONALÁ, JALISCO**  
**TELÉFONO: 3335824771**

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE JALISCO  
0526 20 MAR -3 12:11  
CONSEJERIA JURIDICA DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

0 0394  
Secretaría General  
OFICIALÍA DE PARTES  
TONALÁ  
04 MAR. 2020  
RECIBIDO  
OFICIALÍA DE PARTES S.A.

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en la información recibida dentro del Estudio General de Riesgos con el número de control **11,647** en la ventanilla única de Oficialía de Partes, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operaciones de la Estación de Servicio propiedad del **Omnibus de Tequila, S.A. de C.V.**, con pretendida ubicación en **Salvador Hinojosa N° 181 y 181-A y calle pegaso N° 20, Colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco**; donde se plantea la instalación de 2 (dos) tanques nuevos especiales de doble pared para el almacenamiento de combustibles, **el primero con capacidad para 80,000 litros de Gasolina magna, el segundo tipo bipartido, teniendo en la primera sección capacidad para 60,000 litros de Diésel, en la segunda sección capacidad para 40,000 litros de Gasolina Premium**, siendo un total de **180,000 litros de combustibles**; Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel**, considerando lo siguiente:


Derivado de la visita de campo y revisión del presente Estudio de Riesgos, se desprende que no cumple con la distancia de resguardo de 1500 metros que establece el **artículo 8 bis** del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, el cual menciona **"El predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicios, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite del predio de una estación de servicios ya establecida o en etapa de proyecto autorizada"**; Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 01 de Diciembre de 2011.

Al respecto personal técnico designado para la valoración del proyecto, llevó a cabo el levantamiento de coordenadas geográficas mediante un dispositivo Portátil (GPS), de la Marca Garmin, modelo Etrex Legend, a fin de constatar lo manifestado en la documentación presentada del proyecto para el establecimiento de la Estación de Servicio, propiedad de **Omnibus de Tequila, S.A. de C.V.** encontrándose que el proyecto se localiza a menos de 1,500 metros de las siguientes Estaciones de Servicio en etapa de operación:

Medio Ambiente y  
Desarrollo Territorial  
1:50  
03 MAR. 2020  
OFFICIALIA DE PARTES  
HORA: FIRMA:  
RECIBIDO  
COPIA

Recibi Orisind  
Carlos Ernesto López Muñoz  
14/02/20





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE  
RIESGOS ER-007-01/2020**

**UEPCB/DG-0804/CSVA-0648/2020**

- **Combu Express S.A. de C.V. E. S. 3901**, con domicilio en **Avenida Tonalá N° 2055, Colonia Ciudad Aztlán, Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco**, ubicada a una distancia de **260 metros** aproximadamente del límite de predio del proyecto.
- **Autobuses de La Piedad, S.A. de C.V., J01442** con domicilio en **Avenida Salvador Hinojosa N° 221, Colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco**, ubicada a una distancia de **14 metros** aproximadamente del límite de predio del proyecto.
- **Servicio San Pedrito, S.A de C.V., E.S. 4292** con domicilio en **Carretera a los Altos N° 1436, Colonia San Pedrito, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco**, ubicada a una distancia de **645 metros** aproximadamente del límite de predio del proyecto.
- **Gasolinera Don José, S.A. de C.V., E.S. 4529** con domicilio en **Carretera a Zapotlanejo N° 85, Colonia Camichines, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco**, ubicada a una distancia de **1217 metros** aproximadamente del límite de predio del proyecto.
- **Servicio Autopista S.A. de C.V., 3404-B**, con domicilio en **Autopista Guadalajara –Zapotlanejo N° 1000, Fraccionamiento Camichines, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco**, ubicada a una distancia de **1280 metros** aproximadamente del límite de predio del proyecto.
- **Servicio Autopista S.A. de C.V., E.S. 3404-A**, con domicilio en **Autopista Guadalajara –Zapotlanejo N° 1000, Fraccionamiento Camichines, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco**, ubicada a una distancia de **1305 metros** aproximadamente del límite de predio del proyecto.
- **Petromax S.A de C.V., E.S. 8000**, con domicilio en **Autopista Guadalajara - Zapotlanejo km. 1.8, Municipio de Tonalá, Estado de Jalisco**, ubicada a una distancia de **718 metros** aproximadamente del límite de predio del proyecto.

El proyecto cuenta con el dictamen de trazos, usos y destinos específicos, con número de Expediente **101-TON-8 TUR/17-109**, con fecha de emisión del pasado **04 de mayo del 2017**, emitido por el **Mtro. Luis Alberto Romero Aceves**, quien se desempeña como **Director de Planeación** y el **Lic. Héctor Hugo Ocampo Barajas**, quien se desempeña como **Director General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable**, ambos del Ayuntamiento de Tonalá, Estado de Jalisco.

**Además de encontrarse las siguientes irregularidades en el proyecto que se presenta:**

1. No presenta en copia certificada la siguiente información:
  - a) Documentación que acredite o justifique la personalidad, personería o representación con que se ostenta.
  - b) Documentación que acredite la legal posesión del predio y la superficie a utilizar en el proyecto.
  - c) Dictamen favorable de Trazos Usos y Destinos de Suelo específicos.
2. Descripción del sitio o área seleccionada en un radio de 500 metros que describa lo relativo a:





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE  
RIESGOS ER-007-01/2020**

**UEPCB/DG-0804/CSVA-0648/2020**

- a) Centros de afluencia masiva de personas;
  - b) Empresas ubicadas en el área, describiendo la actividad que desarrollen;
  - c) Empresas que realicen actividades altamente riesgosas;
  - d) Vías de comunicación;
  - e) Número de la población afectable, en caso de la incidencia del riesgo de mayor consecuencia;
  - f) Sub-estaciones eléctricas e infraestructura eléctrica;
  - g) Sistemas de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado;
3. Planos y resultados de la memoria técnica descriptiva y justificativa del proyecto isométrico del sistema contra-incendios describiendo: la cantidad y capacidad de equipos extintores y radios de cobertura, el sistema de manejo de agua a presión y los sistemas auxiliares que existan; debiendo presentar plano de localización del sistema contra-incendios a escala mínima 1:200 señalando la ubicación de todos los componentes del sistema dentro del arreglo general del proyecto;
4. Características de almacenamiento que especifique:
- a) Cantidad y características de tanques y, en su caso, contenedores;
  - b) Código o estándares de construcción;
  - c) Dimensiones;
  - d) Capacidad máxima de almacenamiento;
  - e) Dispositivos de seguridad instalados y descripción técnica;
  - f) Descripción de las condiciones de operación de la estación de servicio, anexando los diagramas de tubería e instrumentación, legibles y con la nomenclatura y simbología correspondiente.
5. En la memoria de detalle de la identificación de riesgos, las variables para las desviaciones no corresponden a las posibles causas, además se determina que el área de mayor peligro es al momento de abastecer vehículos en el despacho, así como la descarga de las pipas, sin embargo, no se sustenta la aseveración mediante alguna metodología.
6. Determinación de los radios potenciales de afectación, obtenidos a través de la aplicación de modelos matemáticos de simulación de los eventos máximos probables de riesgo y eventos catastróficos identificados en el punto anterior, debiendo incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones. En modelaciones por toxicidad, deberán considerarse las condiciones meteorológicas expresadas en el artículo 19 de este Reglamento.
7. Análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos o instalaciones próximas al proyecto que se encuentren dentro de la Zona de Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas.
8. Medidas preventivas destinadas a evitar la pérdida de vidas humanas, los daños a los bienes y el deterioro del ambiente, además de aquellas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso de accidente.
9. Resumen que muestre los aspectos más importantes del estudio, que permita obtener un conocimiento general de la información que en la totalidad el estudio de riesgos contiene;



Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE  
RIESGOS ER-007-01/2020**

**UEPCB/DG-0804/CSVA-0648/2020**

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

El presente dictamen consta de **04** fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

**ATENTAMENTE**

"Orgullosos de Servir"

Guadalajara, Jalisco, a 10 de febrero del 2020

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**VÍCTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO**

**GENERAL**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**I.Q. CRUZ DANIEL GARCÍA HERRERA**

- c.c.p. Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento.  
c.c.p. Mtro. Adrián Talamantes Lovato. - Consejería Jurídica del Ejecutivo. - Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar  
c.c.p. Mtro. Sergio Humberto Graf Montero.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que  
lugar.  
c.c.p. Arq. Juan Antonio González Mora.- Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.  
  
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.  
c.c.p. Expediente (C-11647)  
VHRG/JPVL/CDGH \*