



**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO
DE RIESGOS**

ER-033-06/2016

UEPCB/DG-2548/CSVA-1801/2016

002024

LIC. HÉCTOR IVANOFF MARKOSIAN MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
"GASOPOLIS, S.A. DE C.V." **PODER EJECUTIVO**
CIRCUITO DE LAS FLORES NORTE 2457
CIUDAD BUGAMBILIAS
ZAPOPAN, JALISCO
TELÉFONOS: 3684-6354 FAX 3684-3577

ACUSE

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en la información recibida dentro del Estudio General de Riesgos con el número de control año 2014 C-10,004 en la ventanilla única de oficialía de partes, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los Artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operaciones de la Estación de Servicio denominada **Gasopolis, S.A de C.V.** con pretendida ubicación en domicilio pretendido en **Carretera Libre Guadalajara-Ciudad Guzmán Km. 9+680, No. 700, San José de los Pozos, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco**, donde se plantea la instalación de dos tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustible, el primer tanque bipartido con una capacidad de 140,000 litros, teniendo en la primera sección una capacidad para albergar 100,000 litros de Gasolina Magna y en la segunda sección 40,000 litros para Premium, el segundo tanque tendrá una capacidad de 100,000 litros de Diesel, con una capacidad nominal en las instalaciones para 240,000 litros de combustibles. Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, considerando lo siguiente:

Derivado de la visita de campo y revisión del presente Estudio de Riesgos, no cumple con la distancia de resguardo de 1500 metros que establece el **Artículo 8 bis** del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, el cual menciona **"El predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicios, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite del predio de una estación de servicios ya establecida o en etapa de proyecto autorizada"**; Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 01 de Diciembre de 2011.

El proyecto de la estación de servicio se localiza a menos de 1,500 metros de la siguiente estación de servicio:

Servicios Inteligentes Flomar, S.A. de C.V., con domicilio en Carretera Libre Guadalajara – Ciudad Guzmán-Acatlán – Zacoalco Km 7+800 No. 22, en el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, ubicada a 1,350 metros aproximadamente al norte del proyecto.

El presente documento es fundamentado en el Dictamen de Uso de Suelo, con número de oficio 00420/2014 emitido el 15 de Abril de 2014, y asignado por el Ing. Erick Medina Siordia, Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Acatlán de Juárez. Derivado de lo anterior no se cumple lo establecido en el reglamento ya mencionado, por lo que no es factible su instalación.

Además no se cumplió con los siguientes puntos del estudio de riesgos notificados mediante el oficio UEPCB/DG-0779/CSVA-0580/2015, emitido el 30 de marzo 2015;

- 1) Se entrega la ratificación del dictamen favorable de uso de suelo para la estación de servicio, faltando anexar copia del primer dictamen autorizado con fecha de expedición del 15 de Abril de 2014.
- 2) Falta proporcionar el Dictamen de Impacto Vial en cumplimiento a la fracción II del artículo 19 del Reglamento en mención.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Recibi Original
L.A.M. Juan Carlos Alvarado Baez
20/06/16





**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO
DE RIESGOS**

ER-033-06/2016

UEPCB/DG-2548/CSVA-1801/2016

- 3) Las coordenadas expuestas en la página 27 no corresponden a la ubicación del proyecto.
- 4) En el tema de colindancias del proyecto no se plasma la estación de servicio con razón social Gasopolis, S.A de C.V., que se construirá en el margen derecho del proyecto.
- 5) No presenta copia certificada de la documentación que acredita la legal posesión del predio y del contrato de arrendamiento de la subdivisión de la propiedad para la estación de servicio, en cumplimiento al inciso e), fracción III, artículo 19 del Reglamento en mención.
- 6) En base al artículo 36 y al 19, fracción VII, inciso b) del Reglamento en referencia deberá presentar propuesta de la ubicación de los tres pozos de monitoreo, por la presencia del nivel de aguas freáticas a la profundidad de 3.00 a 3.60 metros, debiendo ser plasmados en el plano civil.
- 7) Los resultados del análisis realizado para la determinación de contaminación por hidrocarburos no corresponde con la dirección del proyecto.
- 8) Deberá adecuar el plano arquitectónico ya que hay una distancia del límite de la fosa de tanques, al límite del predio de 2.50 metros, debiendo ser mínimo tres metros conforme al artículo 8, fracción II del Reglamento en mención.
- 9) El plano eléctrico deberá contar con la firma autógrafa de un ingeniero mecánico electricista, perito o unidad verificadora en la materia, conforme se especifica en el inciso d), fracción VII, artículo 19 del mismo reglamento.

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.


ATENTAMENTE

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 02 de Junio de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISION,
VIGILANCIA Y ASESORIA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
c.c.p. Lic. Miguel Vega Chávez.- Director General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. T.M.I. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado.- Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
c.c.p. Expediente (C-10,004 año 2014)
JTLR/JPVL/PCA/mlvz*

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx