




DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-055-10/2017

UEPCB/DG-5789/CSVA-3973/2017

C. EDUARDO GARCÍA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
SÚPER SERVICIO LAS BETULIAS, S. A. DE C. V.
AVENIDA CONCEPCIÓN DEL VALLE N° 6800, LOTE 34
COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
TELÉFONO: 38 09 70 40



3479 17 NOV -1 10-27
Methu Sanchez

SECRETARÍA DE
ASUNTOS JURÍDICOS DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en la información recibida dentro del Estudio General de Riesgos con números de control del año 2016: **1896** y el año 2017: **1185 y 8897**, en la ventanilla única de Oficialía de Partes, se procedió con la revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los Artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operaciones de la Estación de Servicio propiedad de **Súper Servicio las Betulias, S. A. de C. V.**, con pretendida ubicación en **Avenida Concepción N°6751, Colonia Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**; donde se plantea instalar 02 (dos) tanques nuevos de doble pared, tipo cilíndricos subterráneos, confinados en fosas con muros de ladrillo y castillo de concreto, el primero con capacidad para 60,000 litros de diésel, el segundo tipo bipartido, teniendo en la primera sección una capacidad para 40,000 litros de gasolina premium y en la segunda sección con capacidad para 60,000 litros de gasolina magna, para tener una capacidad nominal en la Estación de 160,000 litros de combustibles. Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel**, considerando lo siguiente:

Derivado de la visita de campo y revisión del presente Estudio de Riesgos, no cumple con la distancia de resguardo de 1500 metros que establece el **Artículo 8 bis** del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, el cual menciona **"El predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicio, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite del predio de una estación de servicio ya establecida o en etapa de proyecto autorizada"**; acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 01 de Diciembre de 2011.

REFINACION
DE VENTAS REGIONAL CJCTE.

01 NOV. 2017

ASESORIA COMERCIAL
ZAPOPAN, JAL.



Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

01 NOV. 2017

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Hora: 17:06 Firma: A. A.

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx

015530
RECIBIDO
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO
unely... 01/33...
30 oct 2017
Topele Hues
Miguel Angel



Al respecto de la visita de campo, una vez presentes en el sitio donde se pretende establecer el proyecto de la estación de servicio y propiedad de **Súper Servicio las Betulias, S. A. de C. V.**, con pretendida ubicación en **Avenida Concepción N°6751, Colonia Santa Cruz del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**, así como en las propiedades donde se localizan las estaciones de servicio ya establecidas; personal técnico, adscrito a la Coordinación de Supervisión Vigilancia y Asesoría, de esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos; llevó a cabo el levantamiento de coordenadas geográficas mediante un dispositivo Portátil (GPS), de la Marca Garmin, modelo Etrex Legend; por lo que una vez efectuado el análisis y los cálculos matemáticos correspondientes, se desprende que el predio del proyecto se localiza a menos de 1,500 metros de las siguientes estaciones de servicio ya establecidas:

- E. S. 8987, **Súper Servicio La Concha, S. A. de C. V.**, con domicilio en Avenida Concepción del Valle N° 6100, Colonia de Concepción del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a una distancia de **450 metros** aproximadamente del límite del predio.
- E. S. 7718, **Estación de Servicio Delfina Ortiz Regalado**, con domicilio en Prolongación Calle Primero de Mayo s/n, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco, a una distancia de **850 metros** aproximadamente del límite del predio.
- E. S. 8992, **Servicios San José del Valle S. A. de C. V.**, con domicilio en Avenida Adolph B. Horn Jr. N° 1800, Ejido Toluquilla, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco, a una distancia de **852 metros** aproximadamente del límite del predio.
- E. S. 9673, **Servicio San José del Valle Dos, S. A. de C. V.**, con domicilio en Avenida Adolph B. Horn Jr. N° 1801, Ejido Toluquilla, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco, a una distancia de **940 metros** aproximadamente del límite del predio.
- E. S. 9117, **Súper Servicio la Hacienda, S. A. de C. V.**, con domicilio en Avenida Concepción del Valle N° 5300, Colonia San José del Valle, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, a una distancia de **1018 metros** aproximadamente del límite del predio.

Además de encontrarse las siguientes irregularidades en el proyecto que se presenta:

1. **En los planos se localizan pozos de absorción, a 3 y 5 metros de distancia de la osa de tanques donde se almacenan combustibles, a fin de evitar riesgos por socavamiento y contaminación resulta necesario su reubicación.**
2. **En la distribución de planta del proyecto, no se respeta la restricción de 5 metros frontales establecidos en el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, con número de expediente 097-14/15-I/E-023, y fecha de emisión el pasado 17 de Junio de 2015, emitido por el Arq. Jorge G. García Juárez, quien se desempeña como Director General de Ordenamiento Territorial, del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.**



- 3. Resulta necesario adecuar la capacidad de la trampa de combustibles, la cual deberá ser acorde al resultado de las modelaciones matemáticas del evento máximo probable por derrame.**

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

El presente dictamen consta de 3 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.


ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 25 de Octubre de 2017

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



Q.J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. CRUZ DANIEL GARCÍA HERRERA

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento.
c.c.p. Lcda. Marlene Alejandra Rivera Órnelas.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía.- Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Mtro. Alberto Uribe Camacho.- Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Lcdo. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones - Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para control.
c.c.p. Expediente (C- año 2016: 1896, año 2017: 1185 y 8897).
JTTLR/ JPVL/CDGH*pcys