

Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**C. MAURICIO MARRUFO VEGA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**AUTOCONSUMO PARA DIÉSEL**  
**CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.**  
**AVENIDA JUSTO CORRO N° 2213**  
**COLONIA LOMAS DEL PARADERO**  
**GUADALAJARA, JALISCO**  
**TELÉFONO: (33) 1522-2467**

002795 S/Anexo  
GOBIERNO DEL  
ESTADO DE JALISCO  
2216 19 OCT -7 11:02  
**ACUSE**  
CONSEJERIA JURIDICA DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE**  
**RIESGO ER-053-08/2019**  
**UEPCB/DG-3916/CSVA-2955/2019**

Medio Ambiente y  
Desarrollo Territorial

12:45  
07 OCT. 2019  
Socorro  
OFICIALIA DE PARTES

HORA: FIRMA:  
**RECIBIDO**  
COSA

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; en el artículo 7 fracciones I y II del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; se le comunica que derivado de la documentación analizada del **Estudio General de Riesgos** y de la información complementaria al mismo, proporcionados a través de oficialía de partes con números de control **11754/2018, 3432, 4684, 5768 y 6841**; así como el otorgamiento del número oficial por parte del Ayuntamiento de **San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco** a utilizar en el autoconsumo, los cuales se hacen alusión en el artículo 19 fracción III, inciso f), del mismo Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, además de lo verificado en campo, se procedió con la revisión y evaluación de la documentación para constatar su viabilidad; verificando su cumplimiento con lo que se establece en los Artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 9, 16, 17, 19 y 20 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; en razón de que los radios de afectación por radiación térmica y toxicidad generados al suscitarse un posible derrame del tanque de almacenamiento de 20,000 litros de diésel, no genera sinergia o transferencia de riesgos a otras áreas fuera de los límites del inmueble; además de que el abastecimiento al mismo, deberá ser por auto tanques con capacidad menor a los 20,000 litros de diésel (máximo 10,000 litros); por lo que se emite el presente **Dictamen Condicionalmente Procedente** para la **regularización de las instalaciones de autoconsumo para diésel**, propiedad de la empresa **Cemex Concretos, S.A. de C.V.**, con ubicación en **Avenida Prolongación Gobernador Curiel N° 6600, Colonia Artesanos, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco; donde se cuenta con la instalación de 1 (uno) tanque superficial no confinado con capacidad para 20,000 litros de Diésel; esto al cumplir con los siguientes indicadores:**

#### ÚNICO. -

- A. En un radio de 30 metros** en el entorno del dique de contención del tanque superficial no confinado con capacidad para 20,000 litros de Diésel, y a 15 metros a la redonda de los dispensarios, **no deberá existir ningún lugar de concentración pública**, conforme a las fracciones I y II del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- B. Deberá acreditarse el distanciamiento mínimo de 8 metros entre el tanque superficial no confinado y el dispensario, conforme a lo establecido en el artículo 14** del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, respecto
- C. El tanque de almacenamiento superficial no confinado debe contar con un sistema de contención** para derrames o fugas, que garantice una captación con un **factor de 1.20 veces superior al volumen total del tanque** de almacenamiento de 20,000 litros (volumen mínimo de captación de 24,000 litros), de tal manera que evite la dispersión del combustible a otras áreas, así como evitar la contaminación del subsuelo, debiendo **instalar en su exterior una válvula de paso para el control de las purgas del dique de contención**; la distancia mínima del tanque de almacenamiento al muro del dique de contención será de



Recibi 08/10/19  
Asesoría Comercial Zapapan.  
KF.

Recibi original  
Christian Navarro Carbajal  
04/09/19





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE  
RIESGO ER-053-08/2019**

**UEPCB/DG-3916/CSVA-2955/2019**


un **metro o la mitad del diámetro del tanque instalado**, y a **tres metros del edificio más cercano** ubicado dentro de la propiedad, y al límite de la misma, así como en relación a otro tanque, lo anterior con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, 41 y 42 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel;

- D.** Las **instalaciones eléctricas, bomba sumergible o de succión directa**, dispuestas para la operación del autoconsumo para diésel, deberán ser intrínsecamente seguras, **a prueba de explosión**, lo anterior con fundamento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
- E.** Presentar en un periodo no mayor a **20 días naturales** a partir de la expedición del presente documento, la siguiente información:
1. Planos en planta a escala e isométricos, y memoria de cálculo del sistema fijo contra incendio, debidamente firmados por el responsable de su elaboración, arreglo de las bombas (eléctrica, de combustión interna y jockey) y sus características de operación que cumplan con los requisitos de gastos-potencia-eficiencia necesarios, con su respectiva memoria de cálculo; la capacidad de la cisterna de agua deberá ser estimada de acuerdo al tiempo aproximado de arribo de los cuerpos de emergencia más cercanos, pero no menor a lo establecido en la NOM-002-STPS-2010 o la que sustituya.
  2. Planos en planta e isométricos del sistema mecánico, de recuperación de vapores, puesta a tierra y pararrayos, y eléctrico con balance de cargas del autoconsumo de diésel en su conjunto, debidamente firmados por el responsable de la elaboración y por una Unidad de Verificación.
  3. Garantía del tanque de almacenamiento de Diésel, por escrito que señale su vida útil contra efectos de corrosión y defectos de fabricación.
  4. Acreditar mediante planos arquitectónicos o topográficos, el cumplimiento de los distanciamientos estipulados en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

**PRIMERO. -**

- A.** La cimentación del tanque tipo superficial no confinado, deberá diseñarse considerando el peso muerto del tanque, peso del producto a almacenar al cien por ciento de su capacidad y atender las recomendaciones señaladas en el Estudio de Mecánica de Suelos, de la documentación proporcionada en el Estudio General de Riesgos e información complementaria ingresada en esta Institución, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- B.** Se requiere que en el proyecto **no exista conexión alguna entre la trampa de grasas y aceites del drenaje de aguas con hidrocarburos a pozos de absorción o corrientes de agua**, para con ello evitar el riesgo de derrame de material peligroso al subsuelo, debiendo construir el cuerpo receptor posterior a la mencionada trampa de combustibles con la **capacidad determinada en el evento máximo probable por derrame y que garantice la retención del mismo**, de manera que impida la infiltración al subsuelo; con base en el Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel;
- C.** Debido a la información técnica de la Mecánica de Suelos efectuada y en base al Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, las instalaciones de autoconsumo para diésel, propiedad de **la empresa Cemex Concretos, S.A. de C.V., queda exenta de la construcción de pozos de monitoreo, toda vez que no se localizaron mantos freáticos al nivel estudiado.**





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE  
RIESGO ER-053-08/2019  
UEPCB/DG-3916/CSVA-2955/2019**

- D. Deberá apegarse en su totalidad a lo manifestado en el Estudio de Riesgos del Proyecto presentado a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como lo señalado en el presente Dictamen, cumpliendo en todo momento con la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- E. **Deberá proporcionar un informe general del proceso de construcción del autoconsumo de diésel, de cada una de sus etapas y secciones, signada por el Director General de Obra y representante legal de la empresa Cemex Concretos, S.A. de C.V.**
- F. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en uso de sus facultades que le otorgan los Artículos 10 fracción V, 38 fracción XIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, podrá inspeccionar en todo momento el domicilio del proyecto siendo **Avenida Prolongación Gobernador Curiel N° 6600, Colonia Artesanos, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco**, así como los trabajos de la construcción a efecto de constatar que se cumpla con la Normatividad en Materia de Protección Civil, aunado a lo ordenado en los incisos A, B, C, D y E del Indicador Único, así como al A, B, C, D, E, F, G y H del Indicador Primero, incluyendo las condicionantes del presente documento y cualquier omisión o incumplimiento será motivo de sanciones como lo marcan los Artículos 81 y 82 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, al igual que el Artículo 71 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- G. Anterior al **primer abastecimiento** de combustible que reciba la instalación de autoconsumo, deberán estar instaladas en todo momento y funcionando óptimamente en la **bocatoma de llenado la válvula de sobrellenado**, sin medios que eviten o limiten su función, así como contar con un **sistema de alertamiento** electrónico intrínsecamente seguro que notifique cuando se sobrepase la capacidad máxima del noventa por ciento, **sistema de detección electrónica de fugas en espacio anular** con fundamento en el Artículo 46 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y en los Artículos 22 fracción I y II, 51 fracciones I, II y III, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- H. Deberán instalarse **venteos normales y de emergencia, las boquillas para venteos con arrestador de flama** en los tubos de ventilación natural para los hidrocarburos líquidos con un punto de inflamación superior a los sesenta grados centígrados, sin medios que eviten o limiten su función, en base al Artículo 46 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en los artículos 48 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

**SEGUNDO. -**

- A. Una vez concluidas las obras de construcción **y previo a iniciar con las labores en la instalación de autoconsumo de diésel, deberá solicitar** ante este Organismo su verificación, para la autorización de **Inicio de Operaciones**, estando un responsable o encargado para la práctica de la misma. **La instalación de autoconsumo para diésel, NO podrá iniciar operaciones, hasta que se realice la verificación por parte de esta Institución y se constate al 100% el cumplimiento al marco normativo en la Materia, otorgándose el documento correspondiente**, en apego al Artículo 3 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- B. Aunado a la solicitud de verificación para el Inicio de Operaciones, deberá proporcionar copias de:
1. **Resultado de las Pruebas de Hermeticidad** de las secciones del tanque de doble pared para almacenamiento de combustibles, así como de las líneas de conducción de producto, realizados por una Empresa competente en el rubro que nos ocupa, en base al Artículo 46 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Protección





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE  
RIESGO ER-053-08/2019**

**UEPCB/DG-3916/CSVA-2955/2019**

Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

2. **Póliza de Seguro** de la instalación de autoconsumo para diésel, propiedad de **Cemex Concretos, S.A. de C.V.**, cubriendo los rubros por Responsabilidad Civil, que ampare situaciones de derrame, fugas de combustibles, incendio, explosión, gastos de remediación y daños a terceros, que garantice la reparación del daño y demás relacionados con la materia, en base al Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- C. Deberá realizar diariamente mediciones de gases derivados de hidrocarburo con su relación oxígeno, en el área del tanque, de despacho, y trampas de aceites y combustible, registrando los niveles existentes en su Bitácora, **estando en todo momento disponible a la vista en las visitas domiciliarias de inspección a que haya lugar, así como proporcionar copias de las lecturas mensualmente a esta Institución, a partir de la primera recepción de combustibles**, de conformidad a lo establecido en los Artículos 66, 67 y 70 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- D. Para la verificación de las instalaciones del autoconsumo para diésel y durante el tiempo que esté en funciones, deberá contar con una **Bitácora de Operaciones** del autoconsumo de diésel, la cual deberá permanecer disponible a la vista en las visitas domiciliarias a que haya lugar, en los términos del Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- E. La señalética que se colocará en las instalaciones del autoconsumo para diésel, deberá estar apegada a los colores, formas, dimensiones y distancias establecidas en las normas oficiales mexicanas, NOM-003-SEGOB-2011, así como en su similar, NOM-026-STPS-2008.
- F. La instalación del autoconsumo para diésel deberá contar con un sistema fijo contra incendio automatizado a base de hidrantes, con al menos 2 (dos), localizados a una distancia no menor a 15 metros del tanque de almacenamiento de diésel, para atención en caso de una emergencia, acompañado de un agente espumante, otorgando una presión de operación de al menos 7 kg/cm<sup>2</sup> y un caudal de 946/ Lt/ min, la capacidad de la cisterna de almacenamiento para agua, será la que resulte del cálculo hidráulico basado en el caudal antes mencionado y el tiempo de arribo de los cuerpos de emergencia más cercanos; además de contar con equipo contra incendio a base de extintores de capacidad mínima de nueve kilogramos base polvo químico seco, así como equipo extintor móvil tipo carretilla en la zona del tanque de almacenamiento, equipos, materiales y suministros preventivos para atender casos de incendios, explosión, fuga y derrames, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

**TERCERO. -**

Posteriormente, **en un plazo de 30 días naturales**, contados a partir del Inicio de Operaciones, deberá proporcionar la siguiente documentación para la instalación del autoconsumo de Diésel:

- A. **El Programa Específico de Protección Civil** de la instalación de autoconsumo de diésel de la empresa **Cemex Concretos, S.A. de C.V. o bien la actualización de éste, incluyendo los nuevos riesgos asociados a la presente instalación**, desarrollado conforme la Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de Protección Civil y el artículo 76 del Reglamento de la Ley General de Protección Civil, emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil y elaborado por un Consultor acreditado ante la Unidad Estatal, anexando Acta Constitutiva de la **conformación de la Unidad Interna de Protección Civil**, la cual deberá ser constituida por una **Brigada de Emergencias del tipo multifuncional**, con base en los





Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE  
RIESGO ER-053-08/2019**

**UEPCB/DG-3916/CSVA-2955/2019**

Artículos 5 y 7 fracción I de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en los puntos 3.3.1. y 3.3.3. de la Guía Técnica en mención.

- B. Constancias de Capacitación en Materia de Protección Civil**, del personal que laborará en la instalación de autoconsumo para diésel, **en los rubros de Control y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate, Primeros Auxilios, Evacuación, así como en Atención de Fugas y/o Derrames de Hidrocarburos**, impartida por alguna Unidad Municipal de Protección Civil o por un capacitador acreditado por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, como lo establecen los Artículos 5 y 7 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y lo dispuesto en los Artículos 56 y 63 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.
- C.** Tramitar el **Registro** ante la Unidad Estatal de Protección Civil, como empresa que almacena material tipificado como peligroso (Gasolinas) y obtener el citado registro de manera anual, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7 fracción III de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.

**CUARTO. -**

- F.** El presente documento es fundamentado en el Dictamen de Trazos Usos y Destinos Específicos **No. 098 TLQ 2 07 US 2017 1233**, de fecha 15 de agosto de 2017, signado por el **Arq. César Augusto Castillo Güémez, Director de Gestión Integral del Territorio, del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Estado de Jalisco**; además de las constancias otorgadas por las autoridades competentes en la materia.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos en materia de Protección Civil, no lo exime del cumplimiento normativo requerido por otras instancias Federales, Estatales y Municipales, por lo que deberá realizar los trámites necesarios ante la dependencia involucrada.

El Promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de Obra Civil e Ingeniería General de las instalaciones y equipos para la operación de las instalaciones del autoconsumo para diésel, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, las Especificaciones Técnicas que le dicte PEMEX-REFINACIÓN y/o La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y las condicionantes precisadas en la presente autorización.

El Promovente y el Consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del Proyecto, se hacen responsables de los vicios ocultos derivados de la ejecución del mismo, así como de las omisiones voluntarias o involuntarias no manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en él.

Se le recuerda que los Registros de Prestadores de Servicios otorgados por la Unidad Estatal, no representan vínculo alguno con esta Institución, ya que solamente expresan la capacidad que documentalmente avalaron los solicitantes en el o los rubros registrados, en donde no se otorga ningún otro tipo de atribución.

Posterior al **Inicio de Operaciones** de las instalaciones de autoconsumo para Diésel, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, podrá en cualquier momento verificarlas e inspeccionarlas, y cualquier incumplimiento a las disposiciones en materia de Protección Civil, lo hará acreedor a las sanciones aplicables correspondientes.

Este documento tiene **vigencia de 365 días naturales** para la construcción (regularización) de las instalaciones de autoconsumo para diésel, contados a partir de la fecha de expedición, avalando exclusivamente el trámite solicitado para la empresa en mención, de no ser así, queda sin efecto este documento, con base y fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 7 del Reglamento antes señalado.



Au. 18 de marzo #750  
Col. La Nogalera C.P. 44470  
Guadalajara, Jalisco, México

**DICTAMEN DE ESTUDIO DE  
RIESGO ER-053-08/2019  
UEPCB/DG-3916/CSVA-2955/2019**

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos para la Regularización de las instalaciones de autoconsumo para Diésel, es **personal, inalienable e intransferible**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

El presente dictamen consta de 6 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

**ATENTAMENTE**  
**"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"**

"Orgullosos de Servir"  
Guadalajara, Jalisco, a 02 de septiembre de 2019  
**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**VICTOR HUGO ROLDÁN GUERRERO**

**EL ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE  
SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

- c.c.p. Mtro. Enrique Ibarra Pedroza.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento.
- c.c.p. Mtro. Adrián Talamantes Lovato. – Consejería Jurídica del Ejecutivo. - Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar
- c.c.p. Mtro. Sergio Humberto Graf Montero.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Lcda. María Elena Limón García.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
- c.c.p. Lcda. Ramona Jáuregui Ávila. - Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
- c.c.p. Expediente (C- 11754/2018, 3432, 4684, 5768 y 6841).