



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE OFICIO DE COMISIÓN



DÍA	MES	AÑO
20	06	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0168 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
21/06/2017	Ixtlahuacán del Río	\$ 73.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revision del sistema San Miguel y lev. top.					
22/06/2017	Ixtlahuacán del Río	\$ 73.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revision del sistema San Miguel y lev. top.					
23/06/2017	Ixtlahuacán del Río	\$ 73.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revision del sistema San Miguel y lev. top.					

FECHA SALIDA:	21/06/2017	VIÁTICOS \$:	603.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:		MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	23/06/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 603.00** ( SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS PROYECTISTA	1800	3'333	132
	1880	4'333	188
	1880	31'120	88
	1880	18'238	48'88
	1880	13'843	38'80
			borcion total
			porcentaje en relacion con la


AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PAGADO**

20 JUN 2017

CAJA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROYECTO DE VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO DE...



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	20/06/2017
Fecha Elab. Compro.	26/06/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0168 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 26 2017 12:09PM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/06/2017	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: revision del sistema San Miguel y lev. top.					
22/06/2017	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: revision del sistema San Miguel y lev. top.					
23/06/2017	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: revision del sistema San Miguel y lev. top.					

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	21/06/2017	VIÁTICOS \$:	603.00	603.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/06/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **603.00** ( SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 603.00
MENOS ANTICIPO	\$ 603.00
SALDO	\$ 0.00

*Marquez*  
COMISIONADO  
JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS  
PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0168 / 2017

DEL DÍA: 21/06/2017 AL DÍA: 23/06/2017

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

En compañía del Ing. Ignacio Velázquez Salcido Gerente de Formulación De proyectos, del Ing. Francisco Guerrero Uribe, topógrafo del área, Rubén Ceja del área operativa de la CEA, Y personal del municipio, se realizó recorrido de la línea de alimentación desde la caja derivadora hasta el tanque el Palomar, verificando el tipo de válvulas que se le instalo a la línea, las cuales son válvulas de admisión y expulsión de aire de ½" de diámetro (cuatro piezas), posteriormente en el cadenamiento 0+300 aproximadamente se desfogo la línea y se le realizo su aforo a la llegada el tanque el palomar dando un gasto de 4.00 l.p.s. que es el gasto de proyecto, por parte del ing. Rubén Ceja se aforaron en todos los tanques del sistema.

El segundo se realizó el levantamiento topográfico desde la caja derivadora hasta el tanque el palomar y Rubén Ceja volvió a realizar los aforos. El tercer día se verificaron el tipo de válvulas de la línea al Ancon y se desfogo en el cadenamiento 0+700, se le instalo un jarro de aire a la salida del tanque el palomar y se aforo a la llegada al tanque del Ancon dando un gasto de 2.00 l.p.s. gasto de proyecto.

Así mismo se verificaron el tipo de válvulas instaladas en el tramo del tanque el palomar al tanque del chilar.

El segundo y tercer día la caja derivadora siguió tirando ya que la línea volvió a tener aire.

**COMENTARIOS:**

con el nuevo levantamiento se recalcularan las válvulas.

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0168 / 2017

DEL DÍA: 21/06/2017 AL DÍA: 23/06/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

