

Fecha Pago Anticipo	24/07/2017
Fecha Elab. Compro.	25/07/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0200 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 25 2017 11:45AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/07/2017	La Manzanilla de la Paz	Sin Desayuno. \$ 0.00	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00	La Manzanilla de la Paz \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Revision del sistema de agua potable			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	24/07/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	201.00	0.00	\$ -73.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/07/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 128.00 (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 201.00
 MENOS ANTICIPO \$ 128.00
 SALDO \$ -73.00

[Signature]
 COMISIONADO
 JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS
 PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE OFICIO DE COMISIÓN



DÍA	MES	AÑO
24	07	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0200 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
24/07/2017	NA.	\$ 0.00	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Revisión del sistema de agua potable					

FECHA SALIDA:	24/07/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	24/07/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 128.00** (CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO/ JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS PROYECTISTA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---



17/5/17

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0200 / 2017****DEL DÍA: 24/07/2017 AL DÍA: 24/07/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

En compañía del Ing. Edgar Said Lopez se acudió a la localidad de La Manzanilla de la Paz a revisar la problemática del sistema de agua potable. De acuerdo a la directora del sistema del agua potable se tuvo problemas, ya que se suministro agua directa de la presa hace una semana, ya que el pozo profundo no los abastece al 100%, por lo que se tandeo el suministro por zonas, y de acuerdo a la directora ya cuentan con estudios geofísicos para la perforación de un pozo profundo y los recursos para dicha perforación.

COMENTARIOS:

solicitan la revisión de los estudios geofísicos por parte de la CEA para la perforación del pozo y determinar que se puede aprovechar de la planta potabilizadora que se ubica en la localidad de Villa Morelos y cuanto seria el costo

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0200 / 2017

DEL DÍA: 24/07/2017 AL DÍA: 24/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Isabel Gonzalez