

Fecha Pago Anticipo:	10/08/2016
Fecha Elab. Compro:	17/08/2016
Nº de Oficio:	GFP / C-0201 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 17 2016 12:29PM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	JEFE DE VALIDACION TECNICA
ACOMPAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR - JEFE DE VALIDACION TECNICA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/08/2016	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Yahualica de González Gallo \$ 170.00 GASOLINA: 0.00	Yahualica de González Gallo \$ 100.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: REVISIÓN DE COLECTORES SANITARIOS Y PROBABLE TRAZO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A POZO LOMA BONITA				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	12/08/2016	VIÁTICOS \$:	412.00	370.00	0.00	\$ 42.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST: VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 412.00 (CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 370.00
 MENOS ANTICIPO \$ 412.00
 SALDO \$ 42.00

COMISIONADO
 EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
 JEFE DE VALIDACION TECNICA

AUTORIZA COMPROBACION COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR N° OFICIO: GFP / C-0201 / 2016

DEL DÍA: 12/08/2016 AL DÍA: 12/08/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


Se acudió al Municipio y en compañía del Director de Agua Potable, el Sr. Refugio se realizó el levantamiento topográfico del trazo propuesto para la línea de conducción del pozo Loma Bonita al sitio para tanque propuesto, personal de agua potable indico que dicho pozo abastece actualmente solo 49 tomas domiciliarias, el cual no cuenta con datos técnicos del equipo de bombeo instalado. Así mismo el gasto aforado por personal de la CEA con anterioridad es de 7 lps, por lo anterior es posible derivar un gasto del orden de 5 lps para abastecer a la parte centro y noreste de la Cabecera Municipal.

Se realizó la nivelación del efluente de la planta de tratamiento con relación a la línea de riego de la presa encontrando que requiere un sistema de bombeo, así como conocer el proyecto de la línea antes mencionada para efectos de evitar un tapón hidráulico por la diferencia de cargas.

Se verifico el trazo del cruce zacate el cual se ubica por debajo de viviendas el Municipio pretende reubicarlo y ampliar el diámetro ya que existen tramos de 8".

COMENTARIOS:

SEGUIMIENTO POR INSTRUCCIÓN VERBAL DEL ING. ERNESTO MARROQUÍN.





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR N° OFICIO: GFP / C-0201 / 2016

DEL DÍA: 12/08/2016 AL DÍA: 12/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Adolfo Mejía Mejía