

DÍA	MES	AÑO
04	10	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0254 / 2017 F



GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
05/10/2017	MUNICIPIO:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	NA. \$ 0.00
	ACTIVIDAD:	revisión del sistema de agua potable			

FECHA SALIDA:	05/10/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	05/10/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS PROYECTISTA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
 www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	04/10/2017
Fecha Elab. Compro.	06/10/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0254 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 6 2017 9:37AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/10/2017	MUNICIPIO Tuxcacuesco \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE. HOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	revisión del sistema de agua potable			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	05/10/2017	VIÁTICOS \$:	274.00	274.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/10/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 274.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 274.00
 MENOS ANTICIPO \$ 274.00
 SALDO \$ 0.00

Jose Sebastian Marquez Carlos
 COMISIONADO
 JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS
 PROYECTISTA

Edgar Said Lopez Saldivar
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.




**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:****JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0254 / 2017****DEL DÍA: 05/10/2017 AL DÍA: 05/10/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

En compañía del personal del H. Ayuntamiento de Tuxcacueco, se realizó la revisión del colector existente antes de llegar a la ptar existente, al parecer es un taponamiento un pozo antes de la planta, el Ayuntamiento solicitara a la CEA el vector para la posible desazolvé

COMENTARIOS:

el Ing. de obras publicas me pidió de favor que entregara a la CEA cuatro solicitudes, la s cuales se entregaron y se le mando por correo el acuse de recibido.



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0254 / 2017

DEL DÍA: 05/10/2017 AL DÍA: 05/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Daniilo Araiza C.
DANILO ARAIZA COBIAN