

DÍA	MES	AÑO
29	05	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0136 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	


ELABORÓ DOCUMENTO:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO - GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	---------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
30/05/2017	Juchitlán	\$ 92.00	Juchitlán \$ 147.00	Juchitlán \$ 92.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: DIAGNÓSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITLÁN, JALISCO					


FECHA SALIDA:	30/05/2017	VIÁTICOS \$:	331.00	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	30/05/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 331.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN



 COMISIONADO
 IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO
 GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS



 AUTORIZA COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

Lic. Ma. del Carmen Ramos Rodríguez
Oficio Delegatorio DAM-259/2017



Fecha Pago Anticipo	29/05/2017
Fecha Elab. Compro.	06/06/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0136 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 6 2017 11:53AM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO - GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/05/2017	MUNICIPIO: Juchitlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Juchitlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS, EXCE, HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: DIAGNÓSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITLÁN, JALISCO				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	30/05/2017	VIÁTICOS \$:	331.00	239.00	0.00	\$ 92.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
METRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00		
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00			
				VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00			SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00	
				\$ VALES A REGESAR : 0.00 \$				

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **331.00** (TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 239.00
MENOS ANTICIPO	\$ 331.00
SALDO	\$ 92.00

[Handwritten Signature]

COMISIONADO
 IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO
 GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

[Handwritten Signature]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR Ó GERENTE



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO N° OFICIO: GFP / C-0136 / 2017

DEL DÍA: 30/05/2017 AL DÍA: 30/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se acudió a la Cabecera Municipal de Juchitlán en donde en compañía de Jorge Covián, Director de Obras Públicas, nos trasladamos al sitio donde se ubica la fuente de abastecimiento principal (noria) la cual se encuentra operando 24 horas al día, a esta noria se le incorporan mediante bombeo dos fuentes de abastecimiento más, el pozo numero 3 propiedad del Municipio y una noria particular, debido a que no cuentan con macro medidores no fue posible determinar sus gastos, argumenta el operador del sistema que la noria del Municipio se abate motivo por el cual le conectaron las fuentes antes mencionadas; se le indico que se podía estar perdiendo gasto de las fuentes que bombean a la noria por las posibles filtraciones, se recomienda que acuda persona de la Gerencia de Servicio a Municipios para realizar las mediciones y conocer el gasto de cada una de las fuentes.

En reunión del día 25 de mayo pasado con el Presidente Municipal y Director de Obras Públicas en las oficinas de Brasilia el Director General de esta dependencia, indicó al personal del Municipio realizar un pozo a cielo abierto paralelo y fuera del cauce del río, con el objeto de conocer la calidad del agua del río Tecolotlán una vez que pasa por el filtro del terreno natural; debido a que el pozo lo hicieron dentro del cauce no fue posible tomar la muestra del agua filtrada por lo que sólo se tomó del cauce, se realizó visita a una fuente de abastecimiento alterna denominada Presa Ahuatlán, ubicada dentro del Municipio de Tenamaxtlán, en la cual argumenta personal de obras públicas el Municipio de Juchitlán adecuó construyo una línea de conducción de 9 km con autorización del Municipio de Tenamaxtlán, se desconoce si existe concesión alguna para esta agua superficial, se estima una capacidad de almacenamiento de 2,000,000 de m³, con el cual se podría abastecer a la Cabecera todo el año ya que sus requerimientos anuales serian del orden de 362,664 m³, sin embargo actualmente la línea de conducción presenta un problema ya que no les llega el gasto suficiente se cree que existe algún punto más alto en el perfil, de ésta que impida el paso del gasto requerido, es necesario realizar levantamiento topográfico a efecto de revisar su funcionamiento hidráulico. Cabe señalar que existe una toma de una pulgada sobre la línea antes mencionada la cual puede ser controlada para que no utilicen más gasto del requerido.


Existe más fuentes de abastecimiento otra presa denominada el pozo la cual aporta según datos del Municipio 1 lps, se encuentra azolvada y el agua a simple vista se ve de mala calidad, se tomaron muestras de ella otra fuente es un pozo profundo el cual fue electrificado y equipado por el Municipio, existe posesión legal del predio pero el dueño del resto de la propiedad niega el acceso al mismo.

El sistema de Juchitlán es viejo y obsoleto, la mayor parte de las tuberías son de asbesto cemento de 2 ½ y 4 pulgadas, debido a la falta de operación las válvulas se encuentran pegadas y sus cajas azolvadas, el servicio de agua es tandeado con bombeo directo a la red y a los tanques de regulación.



Se requiere la elaboración de un proyecto de sustitución de líneas y sectorización así como realizar la medición de todas las fuentes de abastecimiento con objeto de determinar si el gasto disponible cumple con los requerimientos de la Cabecera. Se programará visita de personal de esta área para realizar levantamiento topográfico de la línea de conducción de la presa Ahuatlán a la Cabecera Municipal.

COMENTARIOS:

Ninguno



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	Nº OFICIO: GFP / C-0136 / 2017
DEL DÍA: 30/05/2017	AL DÍA: 30/05/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Jorge Cobian Osorio</p> <p>JORGE COBIAN</p>