

Fecha Pago Anticipo:	17/10/2016
Fecha Elab. Compro.:	21/10/2016
N° de Oficio:	GFP / C-0301 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 21 2016 11:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	JEFE DE VALIDACION TECNICA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR - JEFE DE VALIDACION TECNICA | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2016	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 100.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Revisión de proyecto, solicitud de la Gerencia de Obras.	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: Revisión de proyecto, solicitud de la Gerencia de Obras.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/10/2016	MUNICIPIO: Mazamitla \$ 100.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de Nivelación de sedimentador de la PTAR en Cabecera Municipal	MUNICIPIO: Mazamitla \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: Verificación de Nivelación de sedimentador de la PTAR en Cabecera Municipal	Mazamitla \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	540.00	640.00	0.00	\$ -100.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **540.00** (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 640.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 540.00**
SALDO **\$ -100.00**

COMISIONADO:
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
JEFE DE VALIDACION TECNICA

AUTORIZA COMPROBACIÓN DE LA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR N° OFICIO: GFP / C-0301 / 2016

DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 19/10/2016

RESULTADO DE LA COMISION:

Ahualulco del Mercado 18 de octubre de 2016

Se acudió a la localidad de Santa Cruz de Barcenas en donde en compañía del personal de la Gerencia de Obras, Municipio y empresa contratista se efectuó el recorrido por los trazos del proyecto de la red de agua potable, se observó que existen calles con tubería en buen estado las cuales no serán necesarias de sustituir, así mismo se verificó que el proyecto indica la instalación de tuberías en calles en donde no hay viviendas por lo que se eliminarán, se incluyen dos tramos de tubería en la calle aledaña a la casa la cual no lo consideraba el proyecto original. Cabe mencionar que el proyecto indica bombeo directo a la red, sin embargo la presión que indica el manómetro en el pozo profundo es 9.4 kilos, lo que provocaría ruptura de tuberías y fugas en las tomas domiciliarias por lo que se consultara con la Gerencia de Servicios a municipio la posibilidad de instalar un variador de velocidad o la sustitución de un equipo de bombeo dependiendo del costo-beneficio.


Mazamitla, 19 de octubre de 2016

Se acudió a la Cabecera Municipal de Mazamitla, en compañía del Director de Apoyo a Municipios y Director de Plantas de Tratamiento se verificaron los niveles del tanque sedimentador primario los cuales no han sufrido modificación con respecto a la última revisión, se observó que la banquetta de la estructura antes mencionada no ha sufrido daño alguno por el empuje de la misma estructura; en el tanque de almacenamiento de agua tratada la banquetta perimetral noroeste presenta hundimientos aparentemente por la mala compactación del relleno de aproche, por lo que deberá sustituirse el relleno por material de banco y compactarse con equipo mecánico al 85% de su P.V.S.M.





Se acudió a visita de la obra terminada del cárcamo arroyo Los Cazos el cual no se encuentra en operación.

COMENTARIOS:

NINGUNO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	Nº OFICIO: GFP / C-0301 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016	AL DÍA: 19/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 <p>Victor Camarena Virgen Delegado 14pa1.</p>  <p>19/10/16</p>

DÍA	MES	AÑO
17	10	2016
N° DE OFICIO		GFP / C-0301 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	JEFE DE VALIDACION TECNICA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR - JEFE DE VALIDACION TECNICA	
		STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
18/10/2016	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Revisión de proyecto, solicitud de la Gerencia de Obras.					
19/10/2016	Mazamitla	\$ 100.00	Mazamitla \$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Verificación de Nivelación de sedimentador de la PTAR en Cabecera Municipal					

FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	540.00	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	19/10/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 540.00 (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR JEFE DE VALIDACION TECNICA	AUTORIZA COMISION DIRECTOR O GERENTE
---	---

