

Fecha Pago Anticipo	21/11/2017
Fecha Elab. Compro.	23/11/2017
N° de Oficio	GGP / C-0528 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 23 2017 1:35PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO	PUESTO	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO - TRABAJADOR SOCIAL STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/11/2017	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MARCAR LAS DESCARGAS QUE SE VAN INSTALAR EN LA CABECERA MUNICIPAL				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	22/11/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 201.00
 MENOS ANTICIPO \$ 201.00
 SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO
 TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO N° OFICIO: GGP / C-0528 / 2017

DEL DÍA: 22/11/2017 AL DÍA: 23/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 de noviembre de 2017

Pihuamo, Cabecera Municipal

Recorrido de trazo para identificar las descargas a instalar en la obra de Alcantarillado sanitario, 2da. Etapa de colector.

Asistentes: Por la CEA, Biólogo, Alfonso Navarro Martín del Campo y Lic. Ángeles González Castillo

Por el Municipio; Arq. Cynthia Araceli Ocampo Berumen, Dir. De Obras Públicas.

Por la Empresa Constructora: Estudios y Sistemas y Construcciones, Ing. Roberto Flores Arreola, Representante Legal.

Los suscritos por la CEA nos apersonamos en la Presidencia Municipal en donde se acudió a la oficina de Obras Públicas y nos entrevistamos con la Directora de ésta oficina la Arq. Cynthia Araceli Ocampo Berumen a quien le explicamos el objetivo de la visita y le solicitamos asistencia para acudir al trazo de la obra, así mismo nos hicimos acompañar tanto de la Arq. Cynthia como del representante legal de la empresa constructora y del residente de la obra por parte de la misma empresa.

Se dio inicio al recorrido en el punto correspondiente al tramo 18 al 17 en donde no se identifica la necesidad de construcción de descargas, posteriormente del 17 al 16, en donde se identificaron 2, en el tramo del 16 al 15 otras 2, del tramo 15 al 13 se son 2, nos trasladamos al punto del tramo del 19 a 20 en donde se marcaron 3 descargas del tramo 20 al 21 no se identifica la necesidad de construcción de descargas y en el tramo del 21 al 1 se identificaron 2 descargas a instalar, enseguida nos trasladamos al tramo del 30 al 40 en donde se identifica 1 descarga, del 40 al 39 hay 3, del 39 al 38 hay 3, del 28 al 37 hay 4, del 37 al 36 hay 4, por último en los tramos del 27 al 26 hay 1, del 25 al 24 hay 2, del 24 al 23 hay 2 y del 23 al 22 hay 2.



Se anexa una tabla de los resultados del recorrido y la identificación de las descargas a instalar en comparación con el proyecto.

COMENTARIOS:

Se autorizan los viáticos para realizar la presente comisión

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ CASTILLO N° OFICIO: GGP / C-0528 / 2017
DEL DÍA: 22/11/2017 AL DÍA: 22/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS PIHUAMO, JAL.</p>	 <p>APP-CYNTHIA A. OLAMPO BERUMEN DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>