

Fecha Pago Anticipo:	23/11/2015
Fecha Elab. Compra:	15/12/2015
N° de Oficio:	GGP / C-0574 / 2015 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 15 2015 9:29AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS
COMISIONADO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESAGLUSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/11/2015	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado a la localidad	Bolaños \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Bolaños \$ 100.00	Bolaños *(330.00) - **IVA \$(0.00)
24/11/2015	MUNICIPIO Bolaños \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Reunión con el comité, recorrido de obra	Bolaños \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Bolaños \$ 100.00	Bolaños *(330.00) - **IVA \$(0.00)
25/11/2015	MUNICIPIO Bolaños \$ 100.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos	Mozquitic \$ 125.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Mozquitic \$ 75.00	Mozquitic *(275.00) - **IVA \$(0.00)
26/11/2015	MUNICIPIO Mozquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos y reunión con el comité recorrido de obra	Mozquitic \$ 125.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Mozquitic \$ 75.00	Mozquitic *(275.00) - **IVA \$(0.00)
27/11/2015	MUNICIPIO Mozquitic \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Monitoreos	Huejúcar \$ 125.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Huejúcar \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN:		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	23/11/2015	VIÁTICOS \$:	2,700.00	2,700.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍAS COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/11/2015	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUN				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRADO:	0 - 0 - 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KILÓMETRO RECORRIDO:	0.00
							GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS:	0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							S VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR:
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,700.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,700.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ
TRABAJADOR SOCIAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ N° OFICIO: GGP / C-0574 / 2015

DEL DÍA: 23/11/2015 AL DÍA: 27/11/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

24 de noviembre de 2014, Mesa del Tirador, Bolaños Jalisco

Asistentes:

Por la CEA: Lic. Alejandro Martínez Díaz y Lic. Ángeles González Castillo.

Por el Municipio: Daniel Ortiz Gaspar: Director de Agua Potable

Por la Localidad: Prof. Mario Carrillo González y la Delegada Angelina López Carrillo

Recorrido de Obra y Plática Comunitaria.

Los suscritos de la CEA, acudimos a la localidad en la Delegación nos reunimos con las Autoridades Municipales y locales que se encuentran presente, juntos fuimos a hacer un recorrido por la obra al sitio del pozo y por la red tanto de electrificación como de conducción en donde se observó que ya fue instalada en el tren de descarga del pozo la válvula contra golpe de ariete que hacía falta nuevamente se hace referencia por parte del representante del municipio que la CFE requerirá por norma acercar el medidor al cerco perimetral. Después en la línea de conducción se apreció que las cepas no fueron tapadas ni apisonadas para que queden parejas las calles y caminos, en las cajas de válvulas ya se pusieron los arboles de las válvulas, posteriormente nos trasladamos a la delegación donde se dio inicio a la reunión con habitantes del lugar, se avisó a los presentes sobre el compromiso tomado en la visita anterior con respecto a agilizar la gestión para que se entregue por parte de la CEA la carta de recepción por parte de CFE para que se haga el contrato de energía eléctrica por parte del municipio, tomo la palabra la delegado dio la bienvenida y tomo la voz Alejandro Martínez quien informó los avances del compromiso posteriormente el representante del municipio informó lo propio, manifestando por parte de la comunidad su enojo e Inconformidad por no tener ninguna respuesta sobre cuando funcionará el pozo por lo que nos piden retirarnos y seguir trabajando en conjunto con CONAGUA y el municipio en lo que hace falta para conectarse a la energía eléctrica y funcione el pozo. Se habló nuevamente de la Contraloría Social y sobre el PROSAPYS y las empresas contratistas que ejecutaron las obras.

El Lic. Alejandro Martínez solicita se haga el llenado de una cédula de vigilancia por parte de algunos miembros del comité por lo que se niegan por estar en inconformidad y señalan que cuando las obra sirvan formarán los documentos que se les indiquen.

COMENTARIOS:

Se anexa hoja simple de continuación de la presente comprobación de comisión

Hoja de continuación de la comisión número GGP / 0574 / 2015

25 de noviembre de 2015 Mezquitic

Asistentes: Director de servicios públicos municipales Mauricio F. Alarcón Muñiz,

Comité: Agripina de la Rosa Dorado, Adriana Guadalupe Robles Ibarra, María Elena Rivera Briones, Laura González Villagrana.

Descripción de las actividades realizadas:

Se realizó verificativo de las condiciones operativas del sistema, se acudió a los cuatro pozos de agua que operan para dar servicio a la comunidad. Se entrevistó los operadores del sistema y posteriormente al administrador del sistema. Enseguida nos reunimos con 4 integrantes del comité a los que se les aplicó una encuesta para el verificativo, los mismos integrantes del comité nos apoyaron a hacer unas encuestas a usuarios.

Observaciones: acudimos a las obra de toma. Y a los tanque del manantial, el panteón y aviación en donde se observó que todos los equipos tanto de los pozos como la infraestructura en los tanques es la adecuada.

Sobre el servicio del agua, los usuarios están conformes con la calidad del mismo, algunos refieren no contar con agua por la tarde noche situación que el administrador del servicio se encargara de solucionar y existe un pozo el N°5 en prolongación Aldama que aún no opera y está en espera que tenga el contrato de energía eléctrica para su operación.

26 de noviembre de 2015

Acudimos nuevamente a la presidencia y se recabaron las encuestas a usuarios faltantes para completar el 10% de usuarios de casas habitadas, dichas encuestas fueron aplicadas aleatoriamente en todo el pueblo.

27 de noviembre de 2015

San José de los Márquez, Huejucar

Por la CEA: Alejandro Martínez y Ángeles González C.

Por el municipio: Oficial mayor Ramiro Sánchez Sandoval

Finalidad de la actividad: verificativo de las conducciones operativas del sistema de agua potable

Descripción de la actividad:

Se acudió la localidad de San José de los Márquez en donde nos reunimos con el oficial mayor de Huejucar quien nos acompañó en la actividad, se entrevistó al operador y al administrador del sistema Rodolfo Galván Márquez, posteriormente se buscó a los integrantes del comité de la contraloría social para aplicarles la encuesta de comité, se aplicaron 10 encuestas de manera aleatoria en todo el pueblo, se acudió sitio donde se encuentra el pozo y la planta potabilizadora.

Acuerdos:

Solicitan análisis de agua para saber si es potable o contiene metales pesados

Solicitan que acuda personal de electromecánica para programar una de las bombas de la planta de tratamiento.

Alejandro Martínez Díaz

