COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	12/08/2016
Fecha Elab. Compro.	26/08/2016
Nº de Oficio	GPT / C-0430 / 2016 B
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 26 2016 9:43AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ		
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/08/2016	MUNICIPIO	Jocotepec $ 100.00	Jocotepec $ 170.00	Sin Cena. $ 0.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA PTAR DE JOCOTEPEC.			
16/08/2016	MUNICIPIO	Chapala $ 75.00	Chapala $ 128.00	Sin Cena. $ 0.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA PTAR DE CHAPALA.			
17/08/2016	MUNICIPIO	Teocaltiche $ 75.00	Teocaltiche $ 128.00	Teocaltiche $ 73.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA PTAR DE TEOCALTICHE			
18/08/2016	MUNICIPIO	Jocotepec $ 100.00	Jocotepec $ 170.00	Sin Cena. $ 0.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA PTAR DE JOCOTEPEC.			
19/08/2016	MUNICIPIO	Jocotepec $ 100.00	Jocotepec $ 170.00	Sin Cena. $ 0.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PTAR'S DE JOCOTEPEC, VILLA EMILIANO ZAPATA Y TUXCUECA.			
22/08/2016	MUNICIPIO	Ixtlahuacán de los Membrillos $ 0.00	Jocotepec $ 170.00	Tuxcueca $ 73.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PTAR'S DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, ATEQUIZA, EL CHANTE, JOCOTEPEC Y SAN LUIS SOYATLAN.			
23/08/2016	MUNICIPIO	Ocotlán $ 100.00	Ocotlán $ 170.00	Sin Cena. $ 0.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA PTAR DE OCOLAN.			
24/08/2016	MUNICIPIO	Tuxcueca $ 75.00	Jocotepec $ 170.00	Sin Cena. $ 0.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS PTAR'S DE TUXCUECA Y JOCOTEPEC.			
25/08/2016	MUNICIPIO	Chapala $ 75.00	Chapala $ 128.00	Sin Cena. $ 0.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD.(1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	CURSODE CAPACITACION EN EL AULA DE USOS MULTIPLES DE LA PTAR DE CHAPALA.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO
FECHA SALIDA:	15/08/2016	VIÁTICOS $:	1,419.00	2,250.00	0.00	$ -831.00
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
FECHA DE REGRESO:	25/08/2016	PEAJE $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					
JUST. VALES EXCE:						

VEHÍCULO - PLACAS:	
TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
MARCA / MODELO:	/
KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00
$ VALES A REGRESAR :	0.00 $

RECIBÍ LA CANTIDAD DE $ 1,419.00 (MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFECTIVO A FAVOR	
EMPLEADO	

CARGO CONTABLE	$ 2,250.00
MENOS ANTICIPO	$ 1,419.00
SALDO	$ -831.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PAGADO

GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA REPSE

26 AGO 16

COMISIONADO
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	N° OFICIO: GPT / C-0430 / 2016
DEL DÍA: 15/08/2016	AL DÍA: 25/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 12 AGO 2016 PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BELÉN DEL REFUGIO
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 15 AGO 2016 PTAR DE JOCOTEPEC	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 18 AGO 2016 PTAR DE JOCOTEPEC
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 16 AGO 2016 PTAR DE CHAPALA	Edmundo Ruiz 19 AGO 2016
H. Ayuntamiento 2015-2018 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 17/08/2016	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 19 AGO 2016 PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA
	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RECIBIDO 19 AGO 2016 PTAR DE TUXCUECA

CEA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	N° OFICIO: GPT / C-0430 / 2016
DEL DÍA: 15/08/2016	AL DÍA: 25/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 22 AGO 2016 — PTAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 23 AGO 2016 — PTAR DE OCOTLÁN	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 22 AGO 2016 — PTAR DE ATEQUIZA	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 24 AGO 2016 — PTAR DE TUXCUECA	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 22 AGO 2016 — PTAR DE EL CHANTE	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 24 AGO 2016 — PTAR DE JOCOTEPEC	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 24 AGO 2016 — PTAR DE JOCOTEPEC	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 25 AGO 2016 — PTAR DE CHAPALA	
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — RECIBIDO — 22 AGO 2016 — PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN	

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AGUA JALISCO — JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:		
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	N° OFICIO:	GPT / C-0430 / 2016
DEL DIA: 15/08/2016	AL DIA: 25/08/2016	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12-08-16 En oficinas de brascilia se elaboró comisión nueva y se iso comprobación de viáticos. Se asistio en san Antonio.

15-08-16 JOCOTEPEC Se iso instalación de agua potable para caseta de laboratorio y se revisó mesclador 1 de sedimentadores pero se regresa a taller por mal funcionamiento.

16-08-16 CHAPALA

Se iso instalación de tuveria cableando también para conexión de bomba de cloro eléctricamente y se ase su conexión.

17-08-16 VELEN DE REFUJIO

Se iso revisión de equipos en general.

18-08-16 JOCOTEPEC

Se revisaron quipos mescladores y de los pesadores de lodos y filtro banda así mismo el equipo de riego y bomba de lavado de bandas bomba hidráulica retromector bomba clasificadora bomba progresiva y bomba de aljibe y se engrasa soplador de 40hp.

19-08-16 JOCOTEPEQ

Se cambia pichancha de una y media en la bomba de lavado de bandas y se instala eléctricamente bomba de cavidad progresiva.

VILLA EMILIANO

Se revisé trabajos de carpeta y se checaron revisiones.

TUXCUECA

Se revisaron bombas de riego y cloro.

22-08-16 ISTLAHUACAN

Se recoge tanque para cargar agua potable para llevar a planta ataquiza.

ATEQUIZA

Se no se dejó el agua potable ya que se encontró el aljibe lleno de agua pluvial por lo que se llevó el agua a la planta del CHANTE.

CHANTE se dejó agua potable.

JOCOTEPEC se deja tanque de agua potable.

SAN LUIS se recoge la mano de chango y se trasladaa la planta del PARQUE INDUSTRIAL.

PARQUE INDUSTRIAL se deja la mano de chango.

23-08-2016- OCOTLAN se sacó la bomba 1 del cárcamo 1 de influente para darle limpieza ya que esta sacaba poca agua se vuelve a instalar en su lugar y se deja trabajando.

24-08-2016- TUXCUECA se limpiaron las bombas del cárcamo de influente la 1 y la 2 sacándoles basura acumulada entre impulsor y carcasa se vuelven a instalar en su lugar i se dejan trabajando.

JOCOTEPEC se recogió tanque de agua potable.

25 08 20 16 CHAPALA se asistio a curso de capacitación de la iso

COMENTARIOS:

12-08-16 En oficinas de brascilia se elaboró comisión nueva y se iso comprobación de viáticos. Se asistio en san Antonio.

15-08-16 JOCOTEPEC Se iso instalación de agua potable para caseta de laboratorio y se revisó mesclador 1 de sedimentadores pero se regresa a taller por mal funcionamiento.

16-08-16 CHAPALA

Se iso instalación de tuveria cableando también para conexión de bomba de cloro eléctricamente y se ase su conexión.

17-08-16 VELEN DE REFUJIO

Se iso revisión de equipos en general.

18-08-16 JOCOTEPEC

Se revisaron quipos mescladores y de los pesadores de lodos y filtro banda así mismo el equipo de riego y bomba de lavado de bandas bomba

hidráulica retromector bomba clasificadora bomba progresiva y bomba de aljibe y se engrasa soplador de 40hp.

19-08-16 JOCOTEPEQ

Se cambia pichancha de una y media en la bomba de lavado de bandas y se instala eléctricamente bomba de cavidad progresiva.

VILLA EMILIANO

Se revisó trabajos de carpeta y se checaron revisiones.

TUXCUECA

Se revisaron bombas de riego y cloro.

22-08-16 ISTLAHUACAN

Se recoge tanque para cargar agua potable para llevar a planta ataquiza.

ATEQUIZA

Se no se dejó el agua potable ya que se encontró el aljibe lleno de agua pluvial por lo que se llevó el agua a la planta del CHANTE.

CHANTE se dejó agua potable.

JOCOTEPEC se deja tanque de agua potable.

SAN LUIS se recoge la mano de chango y se trasladaa la planta del PARQUE INDUSTRIAL.

PARQUE INDUSTRIAL se deja la mano de chango.

23-08-2016- OCOTLAN se sacó la bomba 1 del cárcamo 1 de influente para darle limpieza ya que esta sacaba poca agua se vuelve a instalar en su lugar y se deja trabajando.

24-08-2016- TUXCUECA se limpiaron las bombas del cárcamo de influente ia 1 y la 2 sacándoles basura acumulada entre impulsor y carcasa se vuelven a instalar en su lugar i se dejan trabajando.

JOCOTEPEC se recogió tanque de agua potable.

25 08 20 16 CHAPALA se asistio a curso de capacitación de la iso