

Fecha Pago Anticipo:	29/09/2016
Fecha Elab. Compro:	17/10/2016
N° de Oficio:	GPT / C-0518 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 17 2016 10:18AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/10/2016	MUNICIPIO: Tizapán el Alto \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA	Tizapán el Alto \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y LA BARCA	La Barca \$ 170.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/10/2016	MUNICIPIO: Encarnación de Díaz \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE ENCARNACION DE DIAZ	Encarnación de Díaz \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	Chapala \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/10/2016	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE TUXCUECA	Tuxcueca \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/10/2016	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE OCOTLAN	Ocotlán \$ 170.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE CHAPALA	Chapala \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/10/2016	MUNICIPIO: Chapala \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA	Chapala \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/10/2016	MUNICIPIO: Etzatlán \$ 75.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE ETZATLAN	Etzatlán \$ 128.00 JUS: EXCE: HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	03/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,216.00	1,936.00	0.00	\$ -720.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016		ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO:		0.00		SALDO EN VALES RECORRIDO =		
JUST. VALES EXCE:		VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00		SALDO VALES MANOBRAS =		
		SALDO VALES A REGRESAR:		0.00 \$				

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,216.00** (MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 1,936.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 1,216.00**
SALDO **\$ -720.00**

09 OCT 16


COMISIONADO
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS
TECNICO EN MANTENIMIENTO


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: GPT / C-0518 / 2016

DEL DÍA: 03/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30- 09- 2016- se comprovo viáticos y se hizo comisión para los siguientes días.

03- 10-2016- VILLA EMILIANO ZAPATA
Se e instalo mesclador en tanque de oxidación y se engrasaron sopladores.
TUXCUECA.
Se checo los sopladores.

04- 10- 2016- SAN ANTONIO TLAYACAPAN.
Se suvio con ayuda de camión grúa el idrotamiz instalandolo en su lugar.
LA BARCA.
Se le reparo falla al rodamiento del sedimentador 1 instalandole 2 opresores ya que esta se recorria se deja funcionado normal.

05- 10- 2016- ENCARNACIN DE DIAZ.
Se deja equipos de bombeo recién reparados.

06-10-2016-SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD.
Se checo equipos electromecánicos,
IXTLAHUACA.
Se checo equipos de bombeo de corasion

07- 10-2016- TUXCUECA.
Se limpiaron las bombas de influente y se corrigió corto circuito en registro.

10- 10- 2016- OCOTLAN.
Se checo el equipo de bombeo del cárcamo 2 y se le cambio 2 transformadores a sistemas de control de equipos.

11- 10- 2016- CHAPALA.
se sacó bomba del cárcamo de influente para llevarse a taller por garantía.

13- 10- 2016- SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD .
Se sacaron las bombas del cárcamo de influente para darles su limpieza se vuelven a instalar en su lugar y se dejan funcionado normal.
SAN NICOLAS DE IBARRA.
Se iso conexión de tuveria de agua potable con tuveria de pvc.

14- 10 – 2016- ETZATLAN se instaló el rodado del clarificador llevado de taller.
Y se pone a funcionar el equipo dejándose funcionando bajo supervisión de personal en turno.

COMENTARIOS:

30- 09- 2016- se comprovo viáticos y se hizo comisión para los siguientes días.

03- 10-2016- VILLA EMILIANO ZAPATA
Se e instalo mesclador en tanque de oxidación y se engrasaron sopladores.
TUXCUECA.
Se checo los sopladores.

04- 10- 2016- SAN ANTONIO TLAYACAPAN.
Se suvio con ayuda de camión grúa el idrotamiz instalandolo en su lugar.
LA BARCA.
Se le reparo falla al rodamiento del sedimentador 1 instalandole 2 opresores ya que esta se recorria se deja funcionado normal.

05- 10- 2016- ENCARNACIN DE DIAZ.
Se deja equipos de bombeo recién reparados.

06-10-2016-SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD.
Se checo equipos electromecánicos,

IXTLAHUACA.

Se checo equipos de bombeo de corasion

07- 10-2016- TUXCUECA.

Se limpiaron las bombas de influente y se corrigió corto circuito en registro.

10- 10- 2016- OCOTLAN.

Se checo el equipo de bombeo del cárcamo 2 y se le cambio 2 transformadores a sistemas de control de equipos.

11- 10- 2016- CHAPALA.

se sacó bomba del cárcamo de influente para llevarse a taller por garantía.

13- 10- 2016- SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD .

Se sacaron las bombas del cárcamo de influente para darles su limpieza se vuelven a instalar en su lugar y se dejan funsionando normal.

SAN NICOLAS DE IBARRA.












Se iso conexión de tuvería de agua potable con tuvería de pvc.

14- 10 – 2016- ETZATLAN se instaló el rodado del clarificador llevado de taller.

Y se pone a funsionar el equipo dejándose funsionando bajo supervisión de personal en turno.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
 J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: GPT / C-0518 / 2016
 DEL DÍA: 03/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>03 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>06 OCT. 2016</p> <p>Gerardo Hernandez</p> <p>PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>03 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE TUXCUECA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>10 OCT 2016</p> <p>PTAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>04 OCT. 2016</p> <p>Rafael Enciso</p> <p>PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>07 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE TUXCUECA</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>04 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>10 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE OCOTLAN</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>05 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE CHAPALA</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>11 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE CHAPALA</p> <p>HORA _____</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 OCT. 2016</p> <p>Raul E. E.</p> <p>PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p>HORA _____</p>	 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p>13 OCT. 2016</p> <p>PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA</p> <p>HORA _____</p>



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	N° OFICIO: GPT / C-0518 / 2016
DEL DÍA: 03/10/2016	AL DÍA: 14/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	