

Fecha Pago Anticipo	29/09/2016
Fecha Elab. Compro.	10/10/2016
N° de Oficio	GPT / C-0519 / 2016 B
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 10 2016 11:29AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por. Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/10/2016	Jocotepec	\$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTAR'S OPERADAS POR LA CEA: SAN JUAN COSALA			
05/10/2016	Encarnación de Díaz	\$ 75.00	Encarnación de Díaz \$ 128.00	Encarnación de Díaz \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO DE EQUIPOS DE BOMBEO A LA PTAR'S DE ENCARNACION DE DIAZ			
06/10/2016	Chapala	\$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTAR'S OPERADAS POR LA CEA: SAN ANTONIC TLAYACAPAN			
07/10/2016	Sin Desayuno.	\$ 0.00	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00	
	ACTIVIDAD:	LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PTAR'S OPERADAS POR LA CEA: TUXCUECA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA:	04/10/2016	VIÁTICOS \$:	2,231.00	877.00	0.00	\$ 1,354.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Ci:cs	PROGRAMA:	GASTO ORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016		ANTICIPO + EXCEDENTE + CI:CS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
					VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
					SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
					\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,231.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 877.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,231.00
SALDO \$ 1,354.00

COMISIONADO
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

PAGADO

OM 10 OCT 16

[Handwritten signature]

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

04 OCT. 2016

[Signature]

PTAR DE SAN JUAN COSALA

HORA 09:12 — 16:15



05/10/2016

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

06 OCT. 2016

PTAR DE SAN ANTONIO
TLAYACAPAN

HORA 9:05 — 17:00

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

07 OCT. 2016

PTAR DE TUXCUECA

HORA 09:00 — 17:00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GPT / C-0519 / 2016****DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

04/10/2016E

SAN JUAN COSALA

REVISION DEL MEZCADO#2 EL CUAL BOTA SU RELEVADOR, SE ENCUENTRA CON AMPERAJE ALTO SE DEJA FUERA DE SERVICIO, SE LLEVA A TALLER MEZCLADOR #1 PARA SU REPARACION.

05/10/2016

ENCARNACION DE DIAZ JAL.

SE DEJAN EQUIPOS DE BOMBEO PERTENECIENTES A LA PLANTA.

06/10/2016

REVISION DE SOPLADORES, SE LES DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SOPLADORES, CAMBIO DE ACEITE Y GRASA.

07/10/2016

TUXCUECA

SE LIMPIA BOMBA DEL CARCAMO #2 DEL INFLUENTE SE INSTALA CON CAMION GRUA, SE REPARA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DEL MEZCLADOR #1, SE CAMBIO CONTACTOR Y RELEVADOR, ASI MISMO SE LIMPIARON LAS TERMINALES DEL RELEVADOR DE SOBRECARGA DEL SOPLADOR #1 Y SE REAPRETARON LAS CONEXIONES ELECTRICAS.

COMENTARIOS:

04/10/2016E

SAN JUAN COSALA

REVISION DEL MEZCADO#2 EL CUAL BOTA SU RELEVADOR, SE ENCUENTRA CON AMPERAJE ALTO SE DEJA FUERA DE SERVICIO, SE LLEVA A TALLER MEZCLADOR #1 PARA SU REPARACION.

05/10/2016

ENCARNACION DE DIAZ JAL.

SE DEJAN EQUIPOS DE BOMBEO PERTENECIENTES A LA PLANTA.

06/10/2016

REVISION DE SOPLADORES, SE LES DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS SOPLADORES, CAMBIO DE ACEITE Y GRASA.

07/10/2016

TUXCUECA

SE LIMPIA BOMBA DEL CARCAMO #2 DEL INFLUENTE SE INSTALA CON CAMION GRUA, SE REPARA CORTO CIRCUITO EN LINEAS ELECTRICAS DEL MEZCLADOR #1, SE CAMBIO CONTACTOR Y RELEVADOR, ASI MISMO SE LIMPIARON LAS TERMINALES DEL RELEVADOR DE SOBRECARGA DEL SOPLADOR #1 Y SE REAPRETARON LAS CONEXIONES ELECTRICAS.