

Fecha Pago Anticipo	10/10/2016
Fecha Elab. Compro.	24/10/2016
Nº de Oficio	GPT / C-0531 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 11:23AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA/A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja


DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA				
12/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE: CHAPALA				
13/10/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE: JOCOTEPEC				
14/10/2016	Etzatlán \$ 75.00	Etzatlán \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE: ETZATLÁN				
17/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
18/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
19/10/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE: EL CHANTE Y SAN JUAN COSALÁ				
20/10/2016	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tuxcueca \$ 128.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LAS PTAR'S DE: VILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPÁN EL ALTO, SAN LUIS SOYATLÁN Y JOCOTEPEC				
21/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CURSO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE DESINFECCIÓN POR LUZ ULTRAVIOLETA				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29484	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	11/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,825.00	2,234.00	0.00	\$ -409.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 10 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	153,678.00 Km. / 155,181.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,503.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,060.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,825.00** ( MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,234.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,825.00  
SALDO \$ -409.00

Verificar  
CEA OM 24 OCT 16. FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 24 2016 11:23AM

Nº de Oficio: GPT / C-0531 / 2016

Página: 1/5




COMISIONADO  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
TECNICO EN MANTENIMIENTO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.





**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

**JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GPT / C-0531 / 2016**

**DEL DÍA: 11/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016**

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

11/10/2016

**SAN ANTONIO TLAYACAPAN**

SE INSTALA BOMBA FLAYGT DEL INFLUENTE N°2 CON CAMION GRUA SE CONECTA ELECTRICAMENTE, SE PRUEBA Y BOTA INTERRUPTOR, QUEDA FUERA DE SERVICIO, SE LLEVA BOMBA A TALLER POR GARANTIA PARA SU REVISION, SE LLENA NIVEL DE ACEITE A LA BOMBA DEL HIDRAULICO DEL FILTRO BANDA, SE DEJA 2 LITROS DE ACEITE.

12/10/2016

**CHAPALA**

SE RETIRA BOMBA N°1 DE RECIRCULACION DE LODOS Y SE INSTALA EN LUGAR DE LA N°2 DEL INFLUENTE (CON CAMION GRUA) REVISION DE BOMBAS: CLORO, RIEGO Y LAVADO DE BANDAS.

13/10/2016

**JOCOTEPEC**

REVISION DE EQUIPOS: BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, PURGA DE LODOS, CARCAMO DE NATAS, LIXIVIADOS.

14/10/2016

**ETZATLAN**

SE INSTALAN LLANTAS NUEVAS DE RODAMIENTO DE LA ESTRUCTURA AL SEDIMENTADOR.

**SAN ANTONIO TLAYACAPAN**

17/10/2016

REVISION DE BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA, ESPESADOR DE LODOS. SE INSTALA MOTOR REPARADO DE ESPESADOR DE LODOS. **SAN ANTONIO TLAYACAPAN.**

18/10/2016

SE DESARMARON LAS BOMBAS DE CLORO, RIEGO Y SE LIMPIA TUBERIA, ASI COMO RETIRAMOS BIOMEDIA DE LOS TANQUES SEDIMENTADORES Y DEL CARCAMO DE LODOS.

19/10/2016

**CHANTE**

SE INSTALA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE N° 2 Y SE RETIRA LA BOMBA N°3 PARA LLEVARLA ATALLER TIENE EL IMPULSOR DESGASTADO Y LE FALTA UNA PEQUEÑA PARTE (10.5 KW ABS SN 0008135)

**SAN JUAN COSALA**

SE INSTALA REPARADO POR TALLER MEZCLADOR DE ZONA ANOXICA.

20/10/2016

**VILLA EMILIANO ZAPATA**

SE LES CAMBIO MANGUERA DE NEOPREMO (ADAPTADOR) DE LOS SOPLADORES A LADESCARGA DE AIRE.

**TIZAPAN EL ALTO**

SE INSTALA MEZCLADOR (TIZ- ZA-MZ-08) REPARADO POR TALLER, REVISION DE BOMBAS DEL INFLUENTE.

**SAN LUIS SOYATLAN**

REVISION DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, ASI COMO MEZCLADORES.

**JOCOTEPEC**

SE LLEVA BOMBA DEL CARCA INFLUENTE (JOC-CI-BS-02) A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO.




21/10/2016  
CHAPALA  
CAPACITACION DE LA UV.

COMENTARIOS:

11/10/2016

SAN ANTONIO TLAYACAPAN

SE INSTALA BOMBA FLAYGT DEL INFLUENTE N°2 CON CAMION GRUA SE CONECTA ELECTRICAMENTE, SE PRUEBA Y BOTA INTERRUPTOR, QUEDA FUERA DE SERVICIO, SE LLEVA BOMBA A TALLER POR GARANTIA PARA SU REVISION, SE LLENA NIVEL DE ACEITE A LA BOMBA DEL HIDRAULICO DEL FILTRO BANDA, SE DEJA 2 LITROS DE ACEITE.

12/10/2016

CHAPALA

SE RETIRA BOMBA N°1 DE RECIRCULACION DE LODOS Y SE INSTALA EN LUGAR DE LA N°2 DEL INFLUENTE (CON CAMION GRUA)  
REVISION DE BOMBAS: CLORO, RIEGO Y LAVADO DE BANDAS.

13/10/2016

JOCOTEPEC

REVISION DE EQUIPOS: BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, PURGA DE LODOS, CARCAMO DE NATAS, LIXIVIADOS.

14/10/2016

ETZATLAN

SE INSTALAN LLANTAS NUEVAS DE RODAMIENTO DE LA ESTRUCTURA AL SEDIMENTADOR.  
SAN ANTONIO TLAYACAPAN

17/10/2016

REVISION DE BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA, ESPESADOR DE LODOS. SE INSTALA MOTOR REPARADO DE ESPESADOR DE LODOS.  
SAN ANTONIO TLAYACAPAN.

18/10/2016

SE DESARMARON LAS BOMBAS DE CLORO, RIEGO Y SE LIMPIA TUBERIA, ASI COMO RETIRAMOS BIOMEDIA DE LOS TANQUES SEDIMENTADORES Y DEL CARCAMO DE LODOS.

19/10/2016

CHANTE

SE INSTALA BOMBA N°2 DEL CARCAMO DE INFLUENTE N° 2 Y SE RETIRA LA BOMBA N°3 PARA LLEVARLA ATALLER TIENE EL IMPULSOR DESGASTADO Y LE FALTA UNA PEQUEÑA PARTE (10.5 KW ABS SN 0008135)

SAN JUAN COSALA

SE INSTALA REPARADO POR TALLER MEZCLADOR DE ZONA ANOXICA.

20/10/2016

VILLA EMILIANO ZAPATA

SE LES CAMBIO MANGUERA DE NEOPREMO (ADAPTADOR) DE LOS SOPLADORES A LADESCARGA DE AIRE.

TIZAPAN EL ALTO

SE INSTALA MEZCLADOR (TIZ- ZA-MZ-08) REPARADO POR TALLER, REVISION DE BOMBAS DEL INFLUENTE.

SAN LUIS SOYATLAN

REVISION DE BOMBAS DE RETORNO DE LODOS, ASI COMO MEZCLADORES.

JOCOTEPEC

SE LLEVA BOMBA DEL CARCA INFLUENTE (JOC-CI-BS-02) A TALLER PARA SU MANTENIMIENTO.

21/10/2016

CHAPALA

CAPACITACION DE LA UV.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GPT / C-0531 / 2016  
DEL DÍA: 11/10/2016 AL DÍA: 21/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
9hrs - 13hrs  
11 OCT. 2016  
Rafael Enciso  
PTAR DE SAN ANTONIO  
TLAYACAPAN  
HORA



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
11 OCT. 2016  
PTAR DE CHAPALA  
13:20 - 14:00  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
17 OCT. 2016  
PTAR DE SAN ANTONIO  
TLAYACAPAN  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
12 OCT. 2016  
Miguel Madroal Gtz  
PTAR DE CHAPALA  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
18 OCT. 2016  
PTAR DE SAN ANTONIO  
TLAYACAPAN  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
20 OCT. 2016  
PTAR DE VILLA EMILIANO  
ZAPATA  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
13 OCT. 2016  
PTAR DE JUCOTEPEC  
9:07 - 18:00  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
19 OCT. 2016  
PTAR DE EL CHANTE  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
20 OCT. 2016  
PTAR DE TIZAPÁN/ELALTO  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
19 OCT. 2016  
PTAR DE SAN JUAN COCALÁ  
HORA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**RECIBIDO**  
20 OCT. 2016  
PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN  
HORA

*Handwritten signature of Josue Felipe Rodriguez Rodriguez*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSUE FELIPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: GPT / C-0531 / 2016
DEL DÍA: 11/10/2016	AL DÍA: 21/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
