

Fecha Pago Anticipo	17/10/2016
Fecha Elab. Compro	31/10/2016
Nº de Oficio	GPT / C-0545 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2016 9:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	ALEJANDRO MAYA CORIA	PUESTO:	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANA'A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ALEJANDRO MAYA CORIA - INGENIERO ELECTROMECHANICO STATUS: Comprobación Autorizada, por: Liquidar en Caja

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2016	Jamay \$ 75.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIONREALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE JAMAY, JOCOTEPEC Y EL SALTO			
19/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIONREALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE SAN NICOLAS, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA			
20/10/2016	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIONREALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE OCOTLAN Y ATEQUIZA			
21/10/2016	La Barca \$ 100.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIONREALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA BARCA Y CHAPALA			
24/10/2016	La Barca \$ 100.00	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIONREALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE LA BARCA			
25/10/2016	Ocotlán \$ 100.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISIONREALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE OCOTLAN Y CHAPALA			
26/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION DE UV EN AULA DE CHAPALA			
27/10/2016	Ocotlán \$ 100.00	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS DE LAS PTAR'S DE OCOTLAN Y LA BARCA			
28/10/2016	Ayutla \$ 75.00	Ayutla \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA \$ (0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE AYUTLA			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61041	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIATICOS \$:	2,053.00	2,120.00	0.00	\$ -67.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	250,350.00 Km. / 252,392.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	2,042.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	3.350.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,053.00 (DOS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,120.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,053.00  
SALDO \$ -67.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OM 31 OCT 16

  
COMISIONADO  
ALEJANDRO MAYA CORIA  
INGENIERO ELECTROMECANICO

  
AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Directos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	N° OFICIO: GPT / C-0545 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016	AL DÍA: 28/10/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

ACTIVIDADES REALIZADA POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 18-OCT-2016 HASTA EL 28-OCT-2016 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN GPT/C-0545/2016.

- 18-OCTUBRE-2016. En planta Jamay se revisa y registra condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración y mezcladores, cambiando grasa a equipo de aeración no.1 y dejándolo a disposición de personal de planta. En planta Jocotepec se traslada personal de la CEA para trabajos en planta. En planta El Salto se conecta bomba no.2 de cárcamo de influente pero se detecta alto consumo de amperaje por lo cual se recomienda no utilizarla hasta que sea retirada y revisada por taller externo.
- 19-OCTUBRE-2016. En planta San Nicolás de Ibarra se revisa funcionamiento de equipos de aeración los cuales están en niveles correctos de aceite y amperaje, también se saca manualmente bomba no.3 de cárcamo de influente para realizarle limpieza al impulsor, se instala en su lugar y quedan las tres bombas de cárcamo de influente a disposición de personal de planta . En planta Santa Cruz De La soledad se activa pastilla térmica de control de alumbrado exterior por periodo de casi 2 horas y no se presento problema alguno pero los registros eléctricos siguen inundados. En planta Atéquiza se instalan mangueras para realizar vaciado de cárcamo de retorno de lodos y sacar bomba y revisarla.
- 20-OCTUBRE-2016. En planta Ocotlán por la mañana se revisa y registra condiciones actuales de bomba de natas y de cavidad progresiva y ambas sin problema, por la tarde se habilita funcionamiento de mezclador no.1 de modulo nuevo y se deja fuera de servicio el no.2. En planta Atéquiza se saca manualmente bomba de retorno de lodos con tubería de descarga incluida y de desmonta bomba detectando falla en impulsor por lo que se traslada a GDL a su reparación.
- 21-OCTUBRE-2016. Se asiste a planta Chápala a platica sobre desinfección ultra violeta en ptars y por la tarde en planta La Barca se habilita funcionamiento de bomba no.2 de cárcamo de influente y se deja resguardado el vehículo para cubrir guardia el próximo fin de semana.
- 24-OCTUBRE-2016. En planta La Barca se revisa y registra condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración de digestor de lodo y se elimina corto circuito en caja de conexiones de equipo no.3 de modulo no.2, también se elimina corto circuito en líneas de alimentación eléctrica de equipo no.4 de modulo no.2, ambos equipos quedan funcionando sin problema.
- 25-OCTUBRE-2016. Se asiste a capacitación sobre desinfección ultra violeta en aula de usos múltiples en planta Chápala.
- 26-OCTUBRE-2016. Se asiste a capacitación sobre desinfección ultra violeta en aula de usos múltiples en planta Chápala.
- 27-OCTUBRE-2016. En cárcamo no.1 de planta Ocotlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio se transformador de 225 kva, se cambian perillas de control a bomba no.2 en mismo cárcamo y se dejan a disposición de personal de planta las tres bombas instaladas y funcionando la no.1 y no.2. Por la mañana en planta La Barca se recoge escalera telescópica para realizar actividades en cárcamo no.1 en Ocotlán y por la tarde se regresa y resguarda escalera en planta La Barca.
- 28-OCTUBRE-2016. Se presta apoyo técnico a H. Ayuntamiento de Ayutla en su planta de tratamiento en donde se recoge un equipo lobular en mal estado y se traslada a GDL a taller century lugar donde será reparado, por la tarde se deja vehículo resguardado en planta La Barca para cubrir guardia el fin de semana.

*[Handwritten signatures]*

**COMENTARIOS:**

ACTIVIDADES REALIZADA POR ALEJANDRO MAYA CORIA DE LOS DIAS DESDE EL 18-OCT-2016 HASTA EL 28-OCT-2016 SEGÚN OFICIO DE COMISIÓN GPT/C-0545/2016.

- 18-OCTUBRE-2016. En planta Jamay se revisa y registra condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración y mezcladores, cambiando grasa a equipo de aeración no.1 y dejándolo a disposición de personal de planta. En planta Jocotepec se traslada personal de la CEA para trabajos en planta. En planta El Salto se conecta bomba no.2 de cárcamo de influente pero se detecta alto consumo de amperaje por lo cual se recomienda no utilizarla hasta que sea retirada y revisada por taller externo.
- 19-OCTUBRE-2016. En planta San Nicolás de Ibarra se revisa funcionamiento de equipos de aeración los cuales están en niveles correctos de aceite y amperaje, también se saca manualmente bomba no.3 de cárcamo de influente para realizarle limpieza al impulsor, se instala en su lugar y quedan las tres bombas de cárcamo de influente a disposición de personal de planta . En planta Santa Cruz De La soledad se activa pastilla térmica de control de alumbrado exterior por periodo de casi 2 horas y no se presento problema alguno pero los registros eléctricos siguen inundados. En planta Atéquiza se instalan mangueras para realizar vaciado de cárcamo de retorno de lodos y sacar bomba y revisarla.
- 20-OCTUBRE-2016. En planta Ocotlán por la mañana se revisa y registra condiciones actuales de bomba de natas y de cavidad progresiva y

Atéquiz se saca manualmente bomba de retorno de lodos con tubería de descarga incluida y de desmonta bomba detectando falla en impulsor por lo que se traslada a GDL a su reparación.

21-OCTUBRE-2016. Se asiste a planta Chápala a platica sobre desinfección ultra violeta en ptars y por la tarde en planta La Barca se habilita funcionamiento de bomba no.2 de cárcamo de influente y se deja resguardado el vehículo para cubrir guardia el próximo fin de semana.

24-OCTUBRE-2016. En planta La Barca se revisa y registra condiciones actuales de funcionamiento de equipos de aeración de digestor de lodo y se elimina corto circuito en caja de conexiones de equipo no.3 de modulo no.2, también se elimina corto circuito en líneas de alimentación eléctrica de equipo no.4 de modulo no.2, ambos equipos quedan funcionando sin problema.

25-OCTUBRE-2016. Se asiste a capacitación sobre desinfección ultra violeta en aula de usos múltiples en planta Chápala.

26-OCTUBRE-2016. Se asiste a capacitación sobre desinfección ultra violeta en aula de usos múltiples en planta Chápala.

27-OCTUBRE-2016. En cárcamo no.1 de planta Ocotlán en coordinación con camión grúa se realiza cambio se transformador de 225 kva, se cambian perillas de control a bomba no.2 en mismo cárcamo y se dejan a disposición de personal de planta las tres bombas instaladas y funcionando la no.1 y no.2. Por la mañana en planta La Barca se recoge escalera telescópica para realizar actividades en cárcamo no.1 en Ocotlán y por la tarde se regresa y resguarda escalera en planta La Barca.

28-OCTUBRE-2016. Se presta apoyo técnico a H. Ayuntamiento de Ayutla en su planta de tratamiento en donde se recoge un equipo lobular en mal estado y se traslada a GDL a taller century lugar donde será reparado, por la tarde se deja vehículo resguardado en planta La Barca para cubrir guardia el fin de semana.





SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 18 OCT. 2016  
*Celes Eduardo Carrillo M.*  
 PTAR DE JAMAY  
 8:30

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 19 OCT. 2016  
*Benjamin Duarte Diaz*  
 PTAR DE ATEQUIZA  
 HORA 17:50

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 21 OCT. 2016  
 PTAR DE CHAPALA  
 HORA *[Signature]*

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 18 OCT. 2016  
 PTAR DE JOCOTEPEC  
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 20 OCT. 2016  
 PTAR DE OCOTLÁN  
 HORA 8:20

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 21 OCT. 2016  
 PTAR DE LA BARCA  
 HORA *[Signature]*

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 18 OCT. 2016  
*Hester Mendoza*  
 PTAR DE EL SALTO  
 HORA 18:20

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 20 OCT. 2016  
*Orbe Segura B*  
 PTAR DE ATEQUIZA  
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 24 OCT. 2016  
 PTAR DE LA BARCA  
 HORA 08:00

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 19 OCT. 2016  
 PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA  
 HORA 8:30

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 20 OCT. 2016  
 PTAR DE OCOTLÁN  
 HORA 17:30

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 25 OCT. 2016  
*Arbujo B.P.*  
 PTAR DE OCOTLÁN  
 HORA 07:00




AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 19 OCT. 2016  
*Cerardo Hernandez*  
 PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD  
 HORA

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 27 OCT. 2016  
 PTAR DE LA BARCA  
 HORA 08:00

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO  
**RECIBIDO**  
 25 OCT. 2016  
 PTAR DE CHAPALA  
 HORA 17:00



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MAYA CORIA	Nº OFICIO: GPT / C-0545 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	<p>252 392</p> 