

Fecha Pago Anticipo	17/10/2016
Fecha Elab. Compro	31/10/2016
N° de Oficio	GPT / C-0546 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2016 9:57AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYCAPAN
19/10/2016	Jocotepec \$ 100.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE EL CHANTE Y JOCOTEPEC
20/10/2016	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tizapán el Alto \$ 128.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE VILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPAN EL ALTO, SAN LUIS SOYATLAN Y JOCOTEPEC
21/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	ACTIVIDAD: REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA PLANTA DE CHAPALA
25/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CURSO DE UV EN AULA DE CHAPALA
26/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	ACTIVIDAD: ASISTENCIA A CURSO DE UV EN AULA DE CHAPALA
27/10/2016	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE OCOTLAN
28/10/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	ACTIVIDAD: APOYO A BRIGADA DE MANTENIMIENTO CON CAMION GRUA EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYCAPAN Y CHAPALA

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	18/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,689.00	2,031.00	0.00	\$ -342.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,689.00** ( MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE **\$ 2,031.00**  
MENOS ANTICIPO **\$ 1,689.00**  
SALDO **\$ -342.00**

COMISIONADO  
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

04 31 OCT 16



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:****J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: GPT / C-0546 / 2016****DEL DÍA: 18/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****18- 10- 2016- SAN ANTONIO TLAYACAPAN**

Se limpiaron sedimentado res y cárcamo de natas y tubería de riego y cloro así mismo se desarmo bombas de riego y cloro para retirar vicio media.

**19- 10- 2016- EL CHANTE.**

Se instala bomba 2 del cárcamo 2 de influente y se retira la bomba 3 para llevar a taller autorizado.

**SAN JUAN COSALA-**

Se instala recién reparado por taller autorizado mezclador de zona noxica.

**20- 10- 2016- VILLA EMILIANO ZAPATA.**

Se les cambio manguera de neopreno a la descarga de aire de los sopladores.

**TIZAPAN EL ALTO.**

Se instala mezclador reparado por taller autorizado y se reviza bomba del cárcamo de influente.

**SAN LUIS SOYATLAN.**

Se revisan las bombas de retorno de lodos y mezcladores así mismo se les ase cambio de aceite y grasa a los sopladores- JOCOTEPEC.

Se recoge bomba para llevar a taller para su mantenimiento.

**21- 10- 2016-CHAPALA.curso de capacitación de la uv.****24- 10- 2016- guardia en oficinas.****25- 10- 2016- curso de capacitacion de la uv.****26. 10- 2016- curso de capacitacion de la uv.****27- 10- 2016- OCOTLAN.**

Se baja transformador de comedita y se sube un nuevo y se instala y se pone a funcionar.

**28- 10- 2016- SAN ANTONIO.**

Se le cambio tarjeta a soplador dejándose funcionando y la tarjeta dañada se lleva para su reparacion y se realiso trabajos de carpeta.

**CHAQPALA.**

Se les dio servicio a los sopladores. 18- 10- 2016- SAN ANTONIO TLAYACAPAN

Se limpiaron sedimentado res y cárcamo de natas y tubería de riego y cloro así mismo se desarmo bombas de riego y cloro para retirar vicio media.

**19- 10- 2016- EL CHANTE.**

Se instala bomba 2 del cárcamo 2 de influente y se retira la bomba 3 para llevar a taller autorizado.

**SAN JUAN COSALA-**

Se instala recién reparado por taller autorizado mezclador de zona noxica.

**20- 10- 2016- VILLA EMILIANO ZAPATA.**

Se les cambio manguera de neopreno a la descarga de aire de los sopladores.

**TIZAPAN EL ALTO.**

Se instala mezclador reparado por taller autorizado y se reviza bomba del cárcamo de influente.

**SAN LUIS SOYATLAN.**

Se revisan las bombas de retorno de lodos y mezcladores así mismo se les ase cambio de aceite y grasa a los sopladores- JOCOTEPEC.

Se recoge bomba para llevar a taller para su mantenimiento.

**21- 10- 2016-CHAPALA.curso de capacitación de la uv.****24- 10- 2016- guardia en oficinas.****25- 10- 2016- curso de capacitacion de la uv.****26. 10- 2016- curso de capacitacion de la uv.****27- 10- 2016- OCOTLAN.**

Se baja transformador de comedita y se sube un nuevo y se instala y se pone a funcionar.

28- 10- 2016- SAN ANTONIO.

Se le cambio tarjeta a soplador dejándose funcionando y la tarjeta dañada se lleva para su reparacion y se realizo trabajos de carpeta.  
CHAQPALA.

Se les dio servicio a los sopladores.

#### COMENTARIOS:

18- 10- 2016- SAN ANTONIO TLAYACAPAN

Se limpiaron sedimentado res y cárcamo de natas y tuveria de riego y cloro así mismo se desarmo bombas de riego y cloro para retirar vial media.

19- 10- 2016- EL CHANTE.

Se instala bomba 2 del cárcamo 2 de influente y se retira la bomba 3 para llevar a taller autorizado.

SAN JUAN COSALA-

Se instala recién reparado por taller autorizado mesclador de zona toxica.

20- 10- 2016- VILLA EMILIANO ZAPATA.

Se les cambio manguera de neopreno a la descarga de aire de los sopladores.

TIZAPAN EL ALTO.

Se instala mesclador reparado por taller autorizado y se reviza bomba del cárcamo de influente.

SAN LUIS SOYATLAN.

Se revisan las bombas de retorno de lodos y mescladores así mismo se les ase cambio de aceite y grasa a los sopladores-  
JOCOTEPEC.

Se recoge bomba para llevar a taller para su mantenimiento.

21- 10- 2016-CHAPALA.curso de capacitación de la uv.

24- 10- 2016- guardia en oficinas.

25- 10- 2016- curso de capacitacion de la uv.

26. 10- 2016- curso de capacitacion de la uv.

27- 10- 2016- OCOTLAN.

Se baja transformador de comedita y se sube un nuevo y se instala y se pone a funcionar.

28- 10- 2016- SAN ANTONIO.

Se le cambio tarjeta a soplador dejándose funcionando y la tarjeta dañada se lleva para su reparacion y se realizo trabajos de carpeta.  
CHAQPALA.

Se les dio servicio a los sopladores. 18- 10- 2016- SAN ANTONIO TLAYACAPAN

Se limpiaron sedimentado res y cárcamo de natas y tuveria de riego y cloro así mismo se desarmo bombas de riego y cloro para retirar vial media.

19- 10- 2016- EL CHANTE.

Se instala bomba 2 del cárcamo 2 de influente y se retira la bomba 3 para llevar a taller autorizado.

SAN JUAN COSALA-

Se instala recién reparado por taller autorizado mesclador de zona toxica.

20- 10- 2016- VILLA EMILIANO ZAPATA.

Se les cambio manguera de neopreno a la descarga de aire de los sopladores.

TIZAPAN EL ALTO.

Se instala mesclador reparado por taller autorizado y se reviza bomba del cárcamo de influente.

SAN LUIS SOYATLAN.

Se revisan las bombas de retorno de lodos y mescladores así mismo se les ase cambio de aceite y grasa a los sopladores-  
JOCOTEPEC.

Se recoge bomba para llevar a taller para su mantenimiento.

21- 10- 2016-CHAPALA.curso de capacitación de la uv.

24- 10- 2016- guardia en oficinas.

25- 10- 2016- curso de capacitacion de la uv.

26. 10- 2016- curso de capacitacion de la uv.

27- 10- 2016- OCOTLAN.

Se baja transformador de cometida y se sube un nuevo y se instala y se pone a funcionar.

28- 10- 2016- SAN ANTONIO.

Se le cambio tarjeta a soplador dejándose funcionando y la tarjeta dañada se lleva para su reparasion y se realiso trabajos de carpeta.  
CHAQPALA.

Se les dio servicio a los sopladores.







INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	Nº OFICIO: GPT / C-0546 / 2016
DEL DÍA: 18/10/2016	AL DÍA: 28/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA