

Fecha Pago Anticipo	24/10/2016
Fecha Eláb. Compro.	31/10/2016
N° de Oficio	GPT / C-0552 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 31 2016 9:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPANA A:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	JEFE DE POTABILIZACION
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por: Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/10/2016	MUNICIPIO Tonila \$ 75.00 GD: (1) 0.00	Tonila \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO LIBRE RESIDUAL SUPERVISION DE EQUIPOS DOSIFICADORES				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	25/10/2016	VIÁTICOS \$:	203.00	203.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 203.00 (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 203.00
MENOS ANTICIPO \$ 203.00
SALDO \$ 0.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

<p><i>Jose Mario Rodriguez Azpeitia</i> COMISIONADO JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA OPERADOR DE PIPA</p>	<p><i>Luis Aceves Martinez</i> AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL LUIS ACEVES MARTINEZ DIRECTOR DE OPERACION DE PIPAS</p>	<p><i>Victor Ignacio Mendez Gomez</i> AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE</p>
--	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA

OM
31 Oct 16

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: GPT / C-0552 / 2016

DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 25/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En atención al oficio S/N, Enviado por el C. José Amancio Casas Lorenzana, Director de Servicios Públicos Municipales de Tonila Jalisco, mediante el cual solicita se realice un estudio de la calidad del agua a las fuentes de abastecimiento de la cabecera municipal, breve descripción del sistema de abastecimiento y distribución del agua:

Cuentan con dos tomas ambas en arroyos, uno conocido como "Atenguillo" y el segundo "Causentra", son conducidos en partes por tubería de asbesto y pvc de diferentes diámetros, hacia un tanque de regulación de 30 m3 pasando posteriormente a la distribución del vital líquido, cuentan con un dosificador de cloro de la marca Milton Roy modelo P 141.151S, que opera adecuadamente aunque aplicando una concentración baja.

Se tomaron tres muestras de agua, dos corresponden a las fuentes de abastecimiento y la tercera se realizó en una toma de la red de distribución, una vez ya mezclada.


COMENTARIOS:

En atención al oficio S/N, Enviado por el C. José Amancio Casas Lorenzana, Director de Servicios Públicos Municipales de Tonila Jalisco, mediante el cual solicita se realice un estudio de la calidad del agua a las fuentes de abastecimiento de la cabecera municipal, breve descripción del sistema de abastecimiento y distribución del agua:

Cuentan con dos tomas ambas en arroyos, uno conocido como "Atenguillo" y el segundo "Causentra", son conducidos en partes por tubería de asbesto y pvc de diferentes diámetros, hacia un tanque de regulación de 30 m3 pasando posteriormente a la distribución del vital líquido, cuentan con un dosificador de cloro de la marca Milton Roy modelo P 141.151S, que opera adecuadamente aunque aplicando una concentración baja.

Se tomaron tres muestras de agua, dos corresponden a las fuentes de abastecimiento y la tercera se realizó en una toma de la red de distribución, una vez ya mezclada.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	N° OFICIO: GPT / C-0552 / 2016
DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 25/10/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA H. AYUNTAMIENTO TONILIA, JALISCO</p>	<p><i>Jose Amancio Casas Lorenzana</i> <i>Dir. DE SERV. PUB.</i></p>