



Comisión Estatal del Agua Jalisco

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	05/02/2019
Fecha Elab. Compro:	18/02/2019
N° de Oficio:	GPT / C-0063 / 2019
RESUMEN:COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 18 2019 8:28AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADORA A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADORA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	------------------------------------	---------	--

**DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**


FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
05/02/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	POR LA MAÑANA EN OFICINAS DE LA CEA DE CALLE FRANCIA SE REALIZA OFICIOS DE COMISION Y COMPROVACION Y POR LA TARDE SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE EL SALTO Y JUANACATLAN				
06/02/2019	Jamay \$ 73.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE JAMAY				
07/02/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA E IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS				
08/02/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN Y SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
11/02/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN				
12/02/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN				
13/02/2019	Chapala \$ 73.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y ATEQUIZA				
14/02/2019	La Barca \$ 92.00	La Barca \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE LA BARCA Y CARCAMO LA ALAMEDA				
15/02/2019	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTAR DE OCOTLAN				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	05/02/2019	VIÁTICOS \$:	1,578.00	1,985.00	0.00	\$ -407.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / O Cil. / O / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,578.00 ( MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR:  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,985.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,578.00  
SALDO \$ -407.00


*J. VENEGAS*

*J. VENEGAS*

COMISIONADO  
JOSE VENEGAS LUMBRERAS  
OPERADOR A

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: GPT/C-0063/2019  
 DEL DÍA: 05/02/2019 AL DÍA: 18/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>05 FEB. 2019</p> <p>GERENCIA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO</p> <p>HORA _____</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>08 FEB. 2019</p> <p><i>Orbis Segura B.</i></p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA _____</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>14 FEB. 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE LA BARCA</p> <p>HORA _____</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>05 FEB. 2019</p> <p><i>Martin Mendoza</i></p> <p>PTAR DE EL SALTO</p> <p>HORA _____</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>08 FEB. 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN</p> <p>HORA _____</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>15 FEB. 2019</p> <p><i>Orbis Segura B.</i></p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA _____</p>	
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>05-FEB-2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE JUANACATLÁN</p> <p>HORA _____</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>11 FEB. 2019</p> <p><i>Orbis Segura B.</i></p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA _____</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>06 FEB. 2019</p> <p><i>Carlos Eduardo Cantillo M.</i></p> <p>PTAR DE JAMAY</p> <p>HORA _____</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>12 FEB. 2019</p> <p><i>Orbis Segura B.</i></p> <p>PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA _____</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>07-FEB-2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBAÑRA</p> <p>HORA _____</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>13 FEB. 2019</p> <p><i>Rod E.E.</i></p> <p>PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD</p> <p>HORA _____</p>
<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>07-FEB-2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE IXTAHUACÁN - LOS MEMBRILLOS</p> <p>HORA _____</p>	<p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO</p> <p><b>RECIBIDO</b></p> <p>13 FEB. 2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PTAR DE QUERÉTARO</p> <p>HORA _____</p>



Guadalajara, Jalisco a 18 de febrero de 2019

Lic. Juan Manuel García Díaz

Gerente de Contabilidad

Presente:

Por este medio hago de su conocimiento que los C. Alejandro Maya Coria y José Venegas Lumbreras, quienes atendían los oficios de comisión GPT-C-0061/2019 F y GPT-C-0063/2019 F el cual es modificado por necesidad de otra planta de tratamiento de agua residual y con autorización de coordinador de zona en los días el lunes 11 -feb-2019 de ptar de La Barca a ptar de Ocotlán, el día martes 12-feb-2019 de ptar Jamay a ptar Ocotlán, el día jueves 14-feb-2019 de ptar Ocotlán a ptar La Barca y el día viernes 15-feb-2019 de ptar La Barca a ptar de Ocotlán. Con estos cambios se atendió correctamente operación de plantas de tratamiento a cargo de La CEA.

Se Extiende la presente como justificante de modificación de la comisión de los aquí señalados.

Atentamente

TPCCA José Madrigal González  
Operador General de Zona

VO BO.

Biol. Luis Aceves Martínez  
Encargado del Despacho de la Dirección de  
Operación de PTAR



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE VENEGAS LUMBRERAS N° OFICIO: GPT / C-0063 / 2019

DEL DÍA: 05/02/2019 AL DÍA: 15/02/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio GTP/C-063/2019 F del día 05/02/2019 al 15/02/2019

05/02/2019 Se asite a oficinas en calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTAR El salto se revisa mezclador N°2 de reactor biológico el cual se encuentra dañado de motor y requiere taller externo se requiere autorización de coordinador de zona río para su traslado a taller. PTAR Juanacatlan se cambia interruptor termo magnético a aerador N°7 de módulo de aeración N°1 que dan a disposición de planta.

06/02/2019 PTAR Jamay se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de mezcladores y equipos de aeración y se lubrica reductor de sedimentador N°2.

07/02/2019 PTAR San Nicolás de Ibarra en coordinación con camión grúa se realiza cambio de foco en lámpara de alumbrado exterior de sub-estación y se le elimina cortocircuito en registro eléctrico de la misma lámpara y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cárcamo de influente. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego.

08/02/2019 PTAR Ocotlan equipos en funcionamiento trabajando en condiciones normales en voltajes y amperajes y por indicaciones de coordinador de zona río se traslado a PTAR san Antonio tlayacapan se revisa bomba N°2 de cárcamo de influente la cual se encuentra dañado de motor se desmonta y por indicaciones de coordinador de zona río se traslada a taller a GDL a reparación.


11/02/2019 en cárcamo N°5 se esperó a personal de H ayuntamiento para apoyo de motobomba para realizar limpieza de válvulas de bombas las cuales no llegaron y no se realizó actividad y en planta se realiza cambio de mezclador N°2 de reactor biológico ya que se encontró dañado de motor y requiere taller externo y se cambia por otro de las mismas características quedando a disposición de planta y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de natas, riego y lavado de bandas.

12/02/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grúa y personal de planta se realiza limpieza en cárcamo N°5 sacando toda la basura de cárcamo y en cárcamo N°4 se revisa funcionamiento de bombas las cuales trabajan correctamente y queda pendiente la limpieza de válvulas de cárcamo N°5 ya que personal de H ayuntamiento no llegaron apoyo con el apoyo de motobomba.

13/02/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de RL, riego y equipos mezclador. PTAR Atequiza se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de lixiviados, riego y retorno de lodos. Y por la tarde se revisan funcionamiento de bomba de cárcamo de la alameda.

14/02/2019 PTAR La barca se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de digestor de lodos y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. Y por la tarde se visita cárcamo de la alameda se pone arrancador nuevo de bomba de cárcamo.

15/02/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grúa se realiza actividades en cárcamo N°5 en donde se desmontan tubería de bombas 1, 2 y 3 para destapar y limpiar válvulas mariposas y válvula chek dejando trabajando bomba N°2 estando personal de H ayuntamiento y de planta.



## COMENTARIOS:

Actividades realizadas por José Venegas I de acuerdo al N° de oficio GTP/C-063/2019 F del día 05/02/2019 al 15/02/2019

05/02/2019 Se asite a oficinas en calle Francia para realización de oficios de comisión y comprobación y por la tarde PTAR El salto se revisa mezclador N°2 de reactor biológico el cual se encuentra dañado de motor y requiere taller externo se requiere autorización de coordinador de zona río para su traslado a taller. PTAR Juanacatlan se cambia interruptor termo magnético a aerador N°7 de módulo de aeración N°1 que dan a disposición de planta.

06/02/2019 PTAR Jamay se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de mezcladores y equipos de aeración y se lubrica reductor de sedimentador N°2.

07/02/2019 PTAR San Nicolás de Ibarra en coordinación con camión grúa se realiza cambio de foco en lámpara de alumbrado exterior de sub-estación y se le elimina cortocircuito en registro eléctrico de la misma lámpara y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cárcamo de influente. PTAR Ixtlahuacan de los membrillos se revisan y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de cloro y riego.

08/02/2019 PTAR Ocotlan equipos en funcionamiento trabajando en condiciones normales en voltajes y amperajes y por indicaciones de coordinador de zona río me traslado a PTAR san Antonio tlayacapan se revisa bomba N°2 de cárcamo de influente la cual se encuentra dañada de motor se desmonta y por indicaciones de coordinador de zona lago se traslada a taller a GDL a reparación.

11/02/2019 en cárcamo N°5 se esperó a personal de H ayuntamiento para apoyo de motobomba para realizar limpieza de válvulas de bombas las cuales no llegaron y no se realizó actividad y en planta se realiza cambio de mezclador N°2 de reactor biológico ya que se encontró dañado de motor y requiere taller externo y se cambia por otro de las mismas características quedando a disposición de planta y se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de natas, riego y lavado de bandas.

12/02/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua y personal de planta se realiza limpieza en cárcamo N°5 sacando toda la basura de cárcamo y en cárcamo N°4 se revisa funcionamiento de bombas las cuales trabajan correctamente y queda pendiente la limpieza de válvulas de cárcamo N°5 ya que personal de H ayuntamiento no llegaron apoyo con el apoyo de motobomba.

13/02/2019 PTAR Santa cruz de la soledad se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de RL, riego y equipos mezclador. PTAR Atequiza se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de bombas de lixiviados, riego y retorno de lodos. Y la tarde se revisan funcionamiento de bomba de cárcamo de la alameda.

14/02/2019 PTAR La barca se revisa y registran condiciones actuales de funcionamiento de equipos de digestor de lodos y equipos en funcionamiento trabajando normal en voltajes y amperajes. Y por la tarde se visita cárcamo de la alameda se pone arrancador nuevo de bomba de cárcamo.

15/02/2019 PTAR Ocotlan en coordinación con camión grua se realiza actividades en cárcamo N°5 en donde se desmontan tubería de bombas 1,2 y 3 para destapar y limpiar válvulas mariposas y válvula chek dejando trabajando bomba N°2 estando personal de H ayuntamiento y de planta.

