



Fecha Pago Anticipo	02/01/2019
Fecha Fin Compro	08/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0001 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 8 2019 3:12PM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	RUESTO	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	RUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA		RUESTO	

ELABORO DOCUMENTO: RUBEN CEJA CASTILLO - AUXILIAR ELECTROMECHANICO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Sin Comida. \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/2019	Ahualulco de Mercado \$ 166.00 Ahualulco de Mercado \$ 92.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
04/01/2019	Ahualulco de Mercado \$ 92.00 Ahualulco de Mercado \$ 166.00 Ahualulco de Mercado \$ 92.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61029	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	02/01/2019	VIATICOS	0.00	608.00	0.00	\$ -608.00	TIPO CILINDROS REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	0.00	\$ 2,000.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	171,314.00 Km. / 171,660.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	04/01/2019	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	346.00 Km.	
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				INICIO DE COMBUSTIBLE	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						RESERVA DE COMBUSTIBLE	0.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES HABER EN VALERIAS	0.00 - 0.00	
							SALDO VALERIAS HABERIAS	0.00	
							VALERIAS A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA


CARGO CONTABLE \$ 608.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,000.00
SALDO \$ 1,392.00

Ruben Ceja

COMISIONADO
RUBEN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0001 / 2019

DEL DÍA 02/01/2019 AL DÍA 04/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

03 de enero de 2019. Me trasladé al Municipio de Ahualulco de Mercado, localidad Teuchiteco obteniendo los siguientes resultados:

Al entrevistar al C. Delegado Sr. Pedro Veliz Peña y demás habitantes de la localidad, manifestaron los siguientes problemas:

1. No llega el agua a varias viviendas de la localidad.
2. Únicamente un sector de la localidad siempre tiene agua.
3. El tanque de regulación cilíndrico no sirve.
4. Se reventó una parte de la línea de conducción y la tuvieron que cambiar.
5. Pagan mucho de energía eléctrica del pozo profundo.
6. No tiene suficiente agua.

Posteriormente se visitó y se obtuvo la siguiente información:

Pozo Profundo Teuchiteco.

Ubicación $O=104^{\circ}01'11.69''$ $N=20^{\circ}41'26.03''$ $Z=1,364$ m, Gasto medido en tren de descarga con equipo ultrasónico= 6.5 lps, Nivel dinámico= 77 m, tren de descarga 2 1/2", transformador 30 kva, arrancador 30 hp, tensión entre fases 434 430 430 V, intensidad de corriente por fase 29-27-27 A, factor de potencia 82%, potencia 16.94 kw. El pozo lo trabajan únicamente dos días a la semana, 5 horas por día aproximadamente.

04 de enero de 2019. Me trasladé al Municipio de Ahualulco de Mercado, localidad Teuchiteco, obteniendo los siguientes resultados:

Manantial La Calera

Ubicación $O=104^{\circ}01'55.88''$ $N=20^{\circ}39'23.48''$ $Z=1,527$ m, Gasto medido por el método de volumen-tiempo= 0.3 lps, línea de conducción al tanque de regulación carretera de 2" y 1 1/4" en material PEAD, entrada de agua constante a la caja de captación. Punto de medición 2 $O=104^{\circ}01'53.88''$ $N=20^{\circ}39'56.58''$ $Z=1,588$ m, Gasto= 0.007 lps, Punto de medición 3 $O=104^{\circ}01'45.16''$ $N=20^{\circ}40'12.02''$ $Z=1,510$ m, Gasto= 0.00 lps (NO LLEGA AGÜA), ver mapa localización en nota informativa.

Tanques de Regulación

Cuenta la localidad con cuatro tanques de regulación para distribuir por gravedad a la población.

Dos de ellos se localizan en el mismo predio, muy próximo a la carretera, con coordenadas geográficas $O=104^{\circ}01'45.16''$ $N=20^{\circ}40'12.02''$ $Z=1,510$ m, siendo uno de ellos un tanque paralelepípedo rectangular de mampostería con capacidad de 65 m³, al cual le llegan 4.40 lps, provenientes del pozo profundo, el otro tanque es un cilindro circular recto con capacidad de 25 m³, el cual no está en operación ya que se encuentra dañado.

Dos más se encuentran ubicados dentro de la zona urbana, con coordenadas geográficas $O=104^{\circ}01'57.44''$ $N=20^{\circ}40'21.38''$ $Z=1,479$ m, uno es paralelepípedo rectangular con capacidad de 10 m³, y el otro tiene capacidad de 80 m³, no llegándoles agua constante, únicamente por demasías de los tanques de la carretera.

COMENTARIOS

S/D

Ruben Ceja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RUBEN CEJA CASTILLO	N° OFICIO: GSM / C-0001 / 2019
DEL DÍA: 02/01/2019	AL DÍA: 04/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Pedro Veliz Peña</p>  