

FECHA DE EMISIÓN	04/01/2017
FECHA DE COMPROMISO	16/01/2017
Nº DE OFICIO	GSM / C-0028 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 16 2017 11:02AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAN		PUESTO	

LABORADOR CUANTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DETALLE DE ACTIVIDADES Y GASTOS (ORDEN)

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/01/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(275.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO GUADALUPE			
10/01/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(275.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONTINUAR RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO GUADALUPE			
11/01/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(275.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONTINUAR RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO GUADALUPE			
12/01/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(275.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONTINUAR RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO GUADALUPE			
13/01/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONCLUIR RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO GUADALUPE Y REGRESO A GDL			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*) IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO RECORRIDO	
FECHA SALIDA	09/01/2017	VIÁTICOS	2,480.00	2,480.00	0.00	\$ 0.00	TIP. CILINDROS / REND. / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
DÍAS DE COMISION	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	13/01/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIP. DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						0.00
TIP. VALEREXCE							0.00 - 0.00
							0.00
							0.00
							0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,480.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,480.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,480.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
 FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES  
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0028 / 2017

DEL DÍA: 09/01/2017 AL DÍA: 13/01/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

09 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, A LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS EN PICK UP CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ. SE INSTALÓ GRÚA PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS

10 ENERO 2017 SE RETIRARON 30 TRAMOS DE 6" X 6.10

11 ENERO 2017 SE RETIRARON 12 TRAMOS, SE REALIZÓ EL ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA LA CUAL NO FUNCIONÓ DEBIDO A QUE LA FLECHA PRINCIPAL ES MAS LARGA, TENIENDO QUE INSTALAR LA MISMA BOMBA MOD 97080350911, MOTOR 440 DE 150 HP, CON 12 TRAMOS DE TUBO.

12 ENERO 2017 SE CONTINUO CON LA INSTALACIÓN DE 30 TRAMOS DE TUBO Y SE PROBÓ BOMBA. VOLTAJE 451-458-453, AMPERES 126-129-128 EL NIVEL DINÁMICO NO SE CHECÓ DEBIDO A QUE NO SE CUNETA CON SONDA SUFICIENTE, GATO APROX 22 LPS.

13 ENERO 2017 LLENADO DE TANQUES Y TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

### COMENTARIOS

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0028 / 2017  
DEL DÍA: 09/01/2017 AL DÍA: 12/01/2017

SELLO(S) DE IMPLANTACIÓN(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

