

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	09/01/2017
Fecha Elab. Compro.	11/01/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0041 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 11 2017 11:00AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANAA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	--------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/01/2017	MUNICIPIO: La Manzanilla de la Paz \$ 75.00 GD: (1) 0.00	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00	La Manzanilla de la Paz \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado a La Manzanilla de la Paz para revision de factor de potencia del equipode bombeo Villa Morelos				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61044	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	10/01/2017	VIATICOS	276.00	276.00	0.00	\$ 0.00	TPO. CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kmll.		
HORAS SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISION	1	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	205,056.00 Km. / 205,336.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	10/01/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	280.00 Km.		
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPA EN COMISION	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA COMPROBADO	0.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MÚLTIPLES ANTICIPA	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 276.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 276.00
MENOS ANTICIPO \$ 276.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se autorizan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0041 / 2017

DEL DÍA: 10/01/2017 AL DÍA: 10/01/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

10 de Enero del 2017 se acudió a la localidad de Villa Morelos del municipio de La Manzanilla de la Paz, Jal. Para realizar la revisión del equipo de bombeo del pozo profundo con los siguientes valores de operación:

Pozo Villa Morelos

Gasto: 5.90 l.p.s.

Volts: 415 – 411 – 420

Amp: 39 – 35 – 34.

ND: 136.00 m.

Presión: 6.00 Kg/cm².

Potencia Total: 22.62 kw (30.32 h.p.)

Factor de Potencia: 87%

Medidor CFE: 67H75T

Con el equipo instalado se obtiene un gasto de 5.90 litros por segundo con una carga dinámica total de 238.96 metros con una eficiencia de 61%, se detectó que existe un posible error en la toma de lectura de CFE ya que se registra un factor de potencia de 36.27%, lo cual causó el cargo de \$18,494.77 en la facturación del periodo 21 Oct 2016 a 22 Nov 2016 por bajo factor de potencia revisando los valores de operación con un analizador de parámetros eléctricos el cual registró un valor de 87% de factor de potencia, se sugiere hacer una visita para revisión en conjunto con personal de CFE y CEA para la aclaración del concepto de factor de potencia.

COMENTARIOS

n/a



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	N° OFICIO: GSM / C-0041 / 2017
DEL DÍA: 10/01/2017	AL DÍA: 10/01/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	Isabel Gonzalez.