



Fecha Pago Anticipo	10/01/2019
Fecha Elab. Compro.	16/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0063 / 2019 F
RESUMEN COMI.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 16 2019 1:42PM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	RUESTO	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RUBEN CEJA CASTILLO	RUESTO	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANAVA		RUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	RUBEN CEJA CASTILLO - AUXILIAR ELECTROMECHANICO	STATUS	Oficio Comprobado, Rendiente/Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/01/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDI(4) 0.00 ACTIVIDAD: Diagnóstico electromecánico a pozos profundos, Número de control CEA 36683	Mexxicacán \$ 128.00	Mexxicacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/01/2019	MUNICIPIO Mexxicacán \$ 73.00 GDI(4) 0.00 ACTIVIDAD: Diagnóstico electromecánico a pozos profundos, Número de control CEA 36683	Mexxicacán \$ 128.00	Mexxicacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACA	JN 61029	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	10/01/2019	VIÁTICOS	402.00	475.00	0.00	\$ -73.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	171,660.00 Km. / 172,226.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	11/01/2019	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	566.00 Km.		
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO EXCEDENTE - GASTO COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	250.00		
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00		
							VALORES MANEBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALORES MANEBRAS	0.00		
							S VALORES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 402.00 (CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 475.00
MENOS ANTICIPO \$ 402.00
SALDO \$ 73.00

COMISIONADO
RUBEN CEJA CASTILLO
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RUBEN CEJA CASTILLO N° OFICIO: GSM / C-0063 / 2019

DEL DÍA 10/01/2019 AL DÍA 11/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 de enero de 2019. Me trasladé al Municipio de Mexxicacán, Cabecera Municipal, para la revisión del pozo profundo "Analco", obteniendo lo siguiente:

Pozo Analco, ubicación O=102° 46' 19.28" N=21° 15' 46.09" Z=1 719 m, Gasto= 5.9 lps, Nivel dinámico= 113.50 m, Tren de descarga 4", Transformador 30 kVA, Arrancador 30 HP, Tensión entre fases 444 437 444 V, Intensidad de corriente por fase 26 29 26 A, Factor de potencia 88 %, Potencia 18.16 kW, Presión manométrica 6.5 kg/cm2, horario de bombeo 8 horas los siete (7) días de la semana. (Para mayor descripción ver nota informativa).


11 de enero de 2019. Me trasladé al Municipio de Mexxicacán, Localidad Llano Grande, para la revisión del pozo profundo "Pueblo Llano grande", obteniendo lo siguiente:

Pozo Pueblo Llano Grande, ubicación O=102° 50' 39.45" N=21° 17' 48.97" Z=1 819 m, Gasto= 1.6 lps, Nivel dinámico= 196 m, Tren de descarga 2", Transformador 45 kVA, Arrancador 20 HP, Tensión entre fases 440 450 440 V, Intensidad de corriente por fase 12 13 14 A, Factor de potencia 78 %, Potencia 7.77 kW. (Para mayor descripción ver nota informativa).

COMENTARIOS:

S/D

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
RUBEN CEJA CASTILLO	Nº OFICIO: GSM / C-0063 / 2019
DEL DÍA: 10/01/2019	AL DÍA: 11/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Luis Gustavo González G. Director: Agua potable</p> 