



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Recibo Anticipo	28/01/2019
Fecha Elib. Compro	31/01/2019
Nº de Oficio	GSM / C-0114 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 31 2019 9:20AM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado - Pendiente Autorización para el Empleado
-------------------	---	---------	---

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/01/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (*) 0.00	El Salto \$ 128.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON LA REHABILITACIÓN EN EL LABORATORIO CEA MEM DOP-008/2019				
29/01/2019	MUNICIPIO El Salto \$ 73.00 GD (*) 0.00	El Salto \$ 128.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LA REHABILITACIÓN EN EL LABORATORIO CEA MEM DOP-008/2019				
30/01/2019	MUNICIPIO El Salto \$ 73.00 GD (*) 0.00	El Salto \$ 128.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LA REHABILITACIÓN EN EL LABORATORIO CEA MEM DOP-008/2019 Y REGRESO A GDL				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	
FECHA SALIDA	28/01/2019	VIÁTICOS	749.00	749.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND / Cil. / Km.	
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /	
DÍAS COMISIÓN	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	30/01/2019	PENAL	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO / 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				Anticipo	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXGES							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES RECORRIDO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 749.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MÍN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA


CARGO CONTABLE	\$ 749.00
MENOS ANTICIPO	\$ 749.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

Fco Javier Guareño Robles



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0114 / 2019

DEL DÍA: 28/01/2019 AL DÍA: 30/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

28 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL SALTO EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ PARA CONTINUAR CON LA REHABILITACIÓN DEL POZO DEL LABORATORIO DE LA CEA. CEPILLADO TODO EL DÍA.

29 ENERO 2019 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO Y SE DEJO REPOSAR PARA RECOLECTAR LODOS.


30 ENERO 2019 SE CUCHAREO Y SE DIO FONDO QUENDANDO EN 138 METROS, SE PROCEDIO A INSTALAR LA BOMBA CON 20 TRAMOS, MOTOR DE 10 HP Y 9 PASOS, NIVEL ESTATICO 90, SE PROCEDIO A LIMPIAR EL POZO, DETECTANDO QUE LA BOMBA ABATE EL PESO YA QUE LA MISMA A DESCARGA LIBRE EXTRAE 10 LPS APROXIMADAMENTE, SECANDO EL POZO EN 10 MINUTOS, SE PROCEDIO A ESTRANGULAR VALVULAS DETECTANDO QUE EL POZO SOLO PRODUCE 1.9 LPS CON NIVEL DE 128 METROS, SE DIO CONOCIMIENTO A LOS OPERADORES DEL EQUIPO Y SE RECOGIO TODO TRASLADO A EL ALMACEN A DEJAR CAMIÓN GRUA CONDUCCIDA POR SAUL AGUILAR EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

Fco Javier Guareño Robles

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0114 / 2019
DEL DÍA: 28/01/2019 AL DÍA: 30/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>RECIBIDO 30 EN E 2019 <i>R. Leyja</i> LABORATORIO CENTRO DE ESTUDIOS LIMNOLÓGICOS HORA _____</p>	