



Fecha Pago Anticipo	31/01/2019
Fecha Elab. Compro.	08/02/2019
N° de Oficio	GSM / C-0129 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 8 2019 1:49PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/02/2019	Poncitlán \$ 92.00	Poncitlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	traslado y pruebas de equipo de bombeo pozo Santa María La Joya			
05/02/2019	Tonila \$ 73.00	Tonila \$ 128.00	Tonila \$ 73.00	Tonila *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	traslado y retiro de equipo de bombeo de los pozos San Marcos y El Yuyu			
06/02/2019	Tonila \$ 73.00	Tonila \$ 128.00	Tonila \$ 73.00	Tonila *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	retiro de equipo de bombeo de los pozos San Marcos y El Yuyu			
07/02/2019	Tonila \$ 73.00	Tonila \$ 128.00	Tonila \$ 73.00	Tonila *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	retiro de equipo de bombeo de los pozos San Marcos y El Yuyu			
08/02/2019	Tonila \$ 73.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.: 0.00		
	ACTIVIDAD:	retiro de equipo de bombeo de los pozos San Marcos y El Yuyu y regreso a GDL			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	01/02/2019	VIÁTICOS \$:	2,221.00	2,020.00	119.61	\$ 201.00	TIPO / CILINDROS / REND:	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	/ Cil. / Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	
FECHA DE REGRESO:	08/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00 Km. / 0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobra	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	
JUST. VALES EXCE:							0 + 0 + 0 = 0	
							GASOLINA POR KM RECORRIDO =	
							0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	
							0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	
							0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	
							0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	
							0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,221.00 (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,020.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,221.00
SALDO	\$ 201.00

COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

Francisco Javier Guareño Robles



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0129 / 2019

DEL DÍA: 01/02/2019 AL DÍA: 08/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

01 de febrero 2019.- En coordinación con el Lic. Marco Antonio Díaz Nuñez, Director de Agua Potable y Alcantarillado de Poncitlán Jalisco y con autorización escrita de los C. Juan Manuel Ramos y Guadalupe Alejandra Ramos Martínez, Presidente e integrante del Comité Ciudadano de Santa María La Joya, municipio de Poncitlán, Jalisco, se realizaron pruebas de la subestación trifásica de 15 KVA, 23 KVA/220 volts y del equipo de bombeo tipo sumergible marca Altamira Modelo KOR6R75-6 con 99 metros de columna de 3", del nuevo pozo profundo de la localidad mencionada en los que se observaron los siguientes valores:

Con descarga a tanque elevado de 15,000 litros de capacidad.

Tensión sin carga L1-L2.- 222 volts

Tensión sin carga L2-L3.- 222 volts

Tensión sin carga L2-L3.- 222 volts

Tensión sin carga L1-N.- 129 volts

Tensión sin carga L2-N.- 128 volts

Tensión sin carga L3-N.- 128 volts

Nivel estático.- 48.00 metros.

Gasto: 5.52 L. P. S.

Tensión: 220.00 volts.

Corriente por fase 20.10 amperes.

Nivel dinámico.- 50.00 metros.

A petición del Biólogo Ernesto González Padilla, Jefe de Potabilización de CEA, Jalisco. Se tomaron muestras de agua del pozo en 3 bidones de 5 litros cada uno, los cuales se entregaron en el almacén Francia de CEA Jalisco para que personal de la Dirección de Plantas de Tratamiento llevara al laboratorio CEA.

05 de febrero de 2019.- Traslado al municipio de Tonila, Jalisco, se inician arreglos por parte del municipio para el acceso e instalación de la grúa en el pozo El Yuyo.

06 de febrero de 2019.- Se inicia el retiro de equipo de bombeo sacando un total de 30 tramos de 3" de diámetro por 6.40 para un total de 192 metros, tiene cable tipo sumergible calibre 3X4 AWG, la bomba sumergible no tiene datos, es de 11 pasos con motor Franklin Electric de 60 H. P., 460 volts, se le dio reposo al pozo y se tomó video por la tarde el cual no dio imagen por estar el agua muy sucia, se le vertió cal diluida en agua y se dejó reposar para que sedimente los sólidos e intentar otra video-filmación el día siguiente.

07 febrero de 2019.- se tomó video al pozo que tiene ademe de 10" de diámetro, detectando el nivel estático a los 30 metros, inicia el ranurado tipo longitudinal a los 100 metros, se pudo bajar la cámara hasta los 150 metros por estar azolvado de esa profundidad hacia abajo por lo que no se pudo determinar la profundidad total, y se observó incrustación de sarro en el 100% del ranurado del ademe. Por lo que se sugirió realizar trabajos de rehabilitación al pozo profundo

Traslado al pozo profundo El Aguacate de la localidad San Marcos, en donde se retiraron 114 metros de columna de 4" de diámetro, con bomba sumergible sin datos de marca, modelo ni potencia. Se le vertió cal diluida en agua y se dejó reposar para que sedimente los sólidos e intentar otra video-filmación el día siguiente.

08 de febrero de 2019.- Traslado a Guadalajara en la camioneta Placas JN 61030 operada por el C. Alejandro Vazquez Rivas.

COMENTARIOS:

El camión quedó resguardado en el almacén municipal de Tonila Jalisco, ya que se regresará a realizar la rehabilitación del pozo profundo El Yuyo de la cabecera municipal.





CARLOS HUGO CHAVEZ RENTERIA
RFC: CARC811228V80
Régimen Fiscal:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Folio fiscal
5046BED3-6F15-49F2-9884-4C29439F7F7B
Serie
Folio 2255
Tipo de comprobante 1 Ingreso
Lugar de emisión 49867
Fecha y hora de emisión 2019-02-07 17:44:36
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de Pago 01 Efectivo
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Condiciones De Pago CONTADO. TRES NOCHES DEL 5 AL 7 DE FE
Folio interno F00002268

RECEPTOR

RFC CEA070225JK4
Nombre COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
UsoCFDI G03 Gastos en general

Table with 5 columns: Cantidad, Cve. Unidad, Cve. ProdServ, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1, H87, 90111501, HOSPEDAJE GRISELDA, 775.86, 775.86

Impuesto: 002 IVA Tasa: 0.1600 Base: \$ 775.86 Importe: \$ 124.14
SubTotal: \$ 775.86
IVA 0.1600: \$ 124.14
Total: \$ 900.00

Importe con letra:

(SON NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI:

KT0KVCJkbGqzcRAG10+YcttHUTPYZIXwLQ8i8wJnH6fDoxOqdR6kptP3L5m3rQ3L/IGCpvdDXapZ/TfXJLVRPW3M7ogopsec6i+
tCu8/0UmKaDY0I3v3N9g7ELHeivL9K3IF/++T+xBx+5r/iQf9thNRQIb3DFRpvjvS6QlicccY1vhCFq7O3TuLdqrZnFNUvZ0gssE
qNZq+3gu2JpmktQrRCdhiYd63qyeK3zEFDNIVqBuhmhsWnL4PqvkGvVOMzzfDOrYmkO+pvXlrDcoHmWKeXcLjir1up/ajB41wVxQ
+IS1zKLS5IJ3LKRabBR5IQOR534XTN88seKIT9YWeQ==

Sello del SAT:

dmcXUxoogpT2Y/IIGyDOtc6dlzRu3PNVzceQBIFv7QuPQwCSu+8Y39pIUn/ZDg3C3HxDgbB0IBi6fBGVFMp8gU1C3Y
/nMrfQFnXP+15e8iZFCooqUKCtifJdM6Sn/YM2aK1cv/Yws/z2A/gv8qUOEHyTW0LkXRPAMW/eeA2Xy7bEf689C
lAbv8x0pJxVne/dAfYIDshBYxUVWsoVp3xDPzCovJOXfQwvhHZFeTZy7WRF+FHuml6it6uevjmh/dcljltpeamZe1l
9BUjQbwCvb3dXKVR6sdd1uo1pQzpwBNo5Jdp5EltpAUVRm+W5yS3a3JeLXRHvgA/3HRfIMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:





||1.1|5046BED3-6F15-49F2-9884-4C29439F7F7B|2019-02-07T17:44:41|ASE0209252Q1||KT0KVCJkbGqzc
RAG10+YcttHUTPYZIXwLQ8i8wJnH6fDoxOqdR6kptP3L5m3rQ3L/IGCpvdDXapZ/TfXJLVRPW3M7ogopsec6i+tCu
8/0UmKaDY0I3v3N9g7ELHeivL9K3IF/++T+xBx+5r/iQf9thNRQIb3DFRpvjvS6QlicccY1vhCFq7O3TuLdqrZnFNU
vZ0gssEqNZq+3gu2JpmktQrRCdhiYd63qyeK3zEFDNIVqBuhmhsWnL4PqvkGvVOMzzfDOrYmkO+pvXlrDcoHmWKeXc
Ljir1up/ajB41wVxQ+IS1zKLS5IJ3LKRabBR5IQOR534XTN88seKIT9YWeQ==|00001000000404481161||

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000409940319
No de Serie del Certificado de SAT: 00001000000404481161
Fecha y hora de certificación: 2019-02-07T17:44:41
RFC del PAC: ASE0209252Q1

Handwritten signature

Handwritten signature

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0129 / 2019
DEL DÍA: 01/02/2019 AL DÍA: 08/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> <p>PONCITLÁN Gobierno Municipal 2018 2021</p> <p>Trabajo al servicio de la comunidad</p> 	 <p>Marco Antonio Diaz Nuñez</p>  <p>Jose Martin Hernandez Alvarez</p> 