



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	24/01/2017
Fecha Elab. Compro:	27/01/2017
N° de Oficio:	GSM / C-0134 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 27 2017 2:36PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/01/2017	MUNICIPIO Tomatlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Traslado y revisión de equipos de control, pozo La Garita y Río Tomatlán (control No 31552). Oficio Deleg. DG-598/2016				
26/01/2017	MUNICIPIO Tomatlán \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuar con la revisión de equipos de control, pozo La Garita y Río Tomatlán, regreso a GDL (control No 31552). Oficio Deleg. DG-598/2016				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JT 93642	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	25/01/2017	VIÁTICOS \$:	996.00	996.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2014		
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	54,050.00 Km. / 55,060.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	26/01/2017	PEAJE \$:	800.00	394.00	36.40	\$ 406.00	KM. RECORRIDO:	1,010.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	270 + 300 + 0 = 570		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	520.00		
JUST. VALES EXCE:	Retorno a Gdl.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	50.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,296.00 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100-MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,390.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,296.00
SALDO \$ 906.00

COMISIONADO
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES
JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0134 / 2017

DEL DÍA: 25/01/2017 AL DÍA: 26/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25 de enero de 2017.- En coordinación con el C. José Juan López de Niz Director de Agua Potable y alcantarillado del H. Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco. Se atendió la solicitud de apoyo para la revisión de los equipos de control del pozo profundo La Garita y de la galería Río Tomatlan.

En el caso del pozo profundo La Garita, se detectó falla del protector de fases, para que siga operando el equipo de bombeo, autorizó el Director de Agua Potable dejar fuera esta protección la cual repondrán e instalarán a la brevedad, fue necesario calibrar el tiempo de arranque del arrancador a tensión reducida ya que estaba operando como arrancador a plena carga. Se dejó calibrado el arranque con 3.50 segundos entre el primer paso del 60% de tensión y el segundo paso en que trabaja ya a tensión plena. El equipo quedó operando en forma normal con una tensión entre fases de 447 volts y una corriente de 80.33 amperes.

En el caso de la galería del Río Tomatlán, se verificó que se tiene un desbalanceo de voltaje en la línea de alimentación eléctrica por parte de C. F. E., razón por la cual el protector de fases de activa y bloquea la operación del equipo, para que siga operando el equipo de bombeo, autorizó el Director de Agua Potable dejar fuera esta protección la cual repondrán e instalarán a la brevedad, además de solicitar a la C. F. E. que regule el voltaje de alimentación de esa zona. El equipo quedó operando.

26 de enero 2017.- Se revisó también las condiciones de operación del equipo de bombeo del pozo profundo de la localidad de Tequesquite, Mpio de Tomatlán, Jal. Teniendo los siguientes valores:

Pozo Tequesquite

Gasto: 4.70 l. p. s.

Tensión: 213 volts.

Corriente por fase. 14.76 amperes.

ND: 20 m.

Presión: 2.00 Kg/cm².

Originalmente este equipo aportaba 5.00 l. p. s. y al parecer ha sufrido desgaste prematuro por tener arena en el agua. Se hará propuesta para que se repare la bomba y se instale tubo de succión o desarenador, ya que el pozo está produciendo un poco de arena y de acuerdo al operador solo puede trabajar 8 horas por día por terminarse el agua. Se le sugirió al director del agua realizar trabajos de rehabilitación al pozo, con lo que hay la posibilidad de recuperar el potencial de producción de agua. El Director platicará con el Comité de Agua Potable de la Localidad Tequesquite y posteriormente enviara solicitud para la rehabilitación, si así lo acuerdan.

Se revisó el equipo de control de la Planta de Tratamiento de la localidad José María Pino Suarez, se encontró falso contacto en conexiones del relevador de sobrecarga del soplador de aireación de 15 H. P., este equipo solo trabajaba de 10 a 15 minutos y se operaba el relevador por sobretensión, quedó operando con 227 volts entre fases y una corriente de 31 amperes.

Se checó el motor del otro soplador de 15 H. P., encontrándolo "aterrizado", se enviara a reparación., el otro soplador también está dañado y no han podido comprar uno nuevo, de acuerdo al diagnóstico del taller especializado no es costeable repararlo.

Se revisó también las condiciones de operación del nuevo equipo de bombeo de 1½ H. P., monofásico, 220 Volts, para la localidad Chamela, Mpio. de La Huerta, Jalisco, instalado en la noria de San Mateo, del mismo municipio, el cual tiene los siguientes valores de operación:

Gasto: 3.00 l. p. s.

Tensión: 217 volts.

Corriente: 9.81 amperes.

Presión: 2.80 Kg/cm².

Se le hace la recomendación al L. C. P. Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz, Presidente Municipal de La Huerta, Jal. y al C. Arturo Morfín García, Delegado Municipal de Chamela, de solicitar al contratista que instaló la bomba en la noria, que le instale camisa de enfriamiento, con lo que se tendrá mejor enfriamiento en el motor y se puede prolongar la vida útil del mismo.

COMENTARIOS:

Se autoriza la comisión de acuerdo al Oficio Delegatorio DG-598/2016



Folio Fiscal
4F6C047C-E395-11E6-B8ED-00155D014007
Factura Número
A 47 18
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404125401
Fecha y Hora de emisión
2017-01-26T01:00:46

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-01-26T01:01:50	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición
Lugar de expedición: TOMATLAN JALISCO		Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: MARIA GUADALUPE BARCENA CRUZ			
Calle y Número: PROLONGACION GALEANA 340		Ciudad: TOMATLAN	RFC: BACG840423AIA
Delegación: TOMATLAN	Estado: Jalisco	Colonia: LAS DELICIAS	CP: 48450
Regimen Fiscal: REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL			

Receptor			
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
Calle y Número: FRANCIA 1726		Ciudad: GUADALAJARA	RFC: CEA070225JK4
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	Colonia: MODERNA	CP: 44190
Pais: MEXICO			

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	HOSPEJE DEL DIA 25 DENERO DEL 2017 HAB 106	336.13	336.13

Subtotal	336.13 MXN
IVA 16.00%	53.78 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	10.08 MXN
Total	400.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 Método de Pago: 03 Número de Cuenta:
 Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0||4F6C047C-E395-11E6-B8ED-00155D014007|2017-01-26T01:01:50|kl8ia1AmDGDaZwaLFLjMnItpvzGQ/J0VixEh8toifx1RHMLMjKx3f66HbBEbqHA8SUT2eirYSjPZoJaJaiGidfp9wXMRHsS8oM1+z0Sq3Z7WcbJli1p0iezafdRDA0GVGUg8sJRskj+Q73TOvzRESzQDbPclj1sPMog732M+K/lwAeNQNYsbtTcz80ZU/oFo1hjl/SWjNRLxew259YVkl/HG2Vv1a9KfnDdbeNMRheeo/QT2nSWf+Dqx4/6Y0WH9KNGc/+DCiN77utJVoixUvcA0dCVH1+vXrDFB5seQ5xnKOCRbeE3eIDsnB89AX4g5j5kcsXUMkUq/tmokycrEIEw==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

kl8ia1AmDGDaZwaLFLjMnItpvzGQ/J0VixEh8toifx1RHMLMjKx3f66HbBEbqHA8SUT2eirYSjPZoJaJaiGidfp9wXMRHsS8oM1+z0Sq3Z7WcbJli1p0iezafdRDA0GVGUg8sJRskj+Q73TOvzRESzQDbPclj1sPMog732M+K/lwAeNQNYsbtTcz80ZU/oFo1hjl/SWjNRLxew259YVkl/HG2Vv1a9KfnDdbeNMRheeo/QT2nSWf+Dqx4/6Y0WH9KNGc/+DCiN77utJVoixUvcA0dCVH1+vXrDFB5seQ5xnKOCRbeE3eIDsnB89AX4g5j5kcsXUMkUq/tmokycrEIEw==

Sello digital del SAT

EcYHyn0KbONB07Nj/BiDufd5fjrDMi4R4siOmNLMjwBIA7yNSBSd/FDS102bdNgVuS14oOVdL0oxEcupuZY16+bsPN1QHGCsRiRWJbuQrQrdvWkHAF81ZniOUmpDprdwUNX19MlylBE6+P4gBZTRYkKhHORKGsRbvQo0AdrUilPCLz9dE5ARoOPwXJke5p3YTtoiO4fTdEcUkJU4ZJUeYCzaW4ZISQ2kEHjV1rAz+lwshghl/f5iXEZBf0YHB2IQ8zDxYrEByLrKgL20cvoc4muzGpPPW4P6rqlChpkUj/1c0vvW64bzxcDNDTbVYtyDyhL7UPblGgv6a7kE64HQ==



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	65,52
IVA	10,48
Total	76,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a
Guadalajara)
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710474
FOLIO: 603096
26/01/2017 19:37:01

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	113,80
IVA	18,20
Total	132,00

Plaza de Cobro San Marcos (a
Guadalajara)
Carril: SAN-LG08 CAJERO: 910493
FOLIO: 194588
26/01/2017 16:56:31

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



VAS DE COMUNICACION DEL
CENTRO YACINCO, S.A. DE C.V.

AUTONOMIA ACREDITADA SANTAMARÍA
PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 26/01/2017	Hora: 16:02:21
Número ID: 549373	Máquina: C09
Caseta:	Clase: AUTO
Consecutivo: 7709093839	
Efactura: A48-J847-N8R1-RQHG-13QS-V44F-F7C	
Tarifa:	\$ 130.00
IVA:	\$ 0.00
Total:	\$ 130.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2-
Tarifa	48,28
IVA	7,72
Total	56,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810531
FOLIO: 857833
26/01/2017 19:08:45

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



Estos tickets amparan el pago de peaje de la comisión GSM / C-0134 / 2017 F

Rogelio Barragán Cervantes

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0134 / 2017
DEL DÍA: 25/01/2017 AL DÍA: 26/01/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>L.C.P. Carlos Castañeda Cervantes Díaz</p>	 <p>26/01/2017</p>  <p>Carlos Castañeda Cervantes Díaz</p>



COMISIÓN ESTATAL DEL
**AGUA
JALISCO**

Dircción General
Asunto: Autorización de viáticos
OFICIO DG-598/2016

Guadalajara, Jalisco, 19 de julio de 2016

ING. ERNESTO MARROQUÍN ÁLVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
PRESENTE

En relación a la autorización de viáticos señalada en los numerales 7 y 8 del Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, le informo que de conformidad con lo estipulado en el artículo 35 fracción V de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en este acto se delega la facultad de autorización de viáticos a los Gerentes adscritos a la Dirección a su cargo, exhortándolos a que cumplan cabalmente con lo dispuesto en el Manual referido y demás normatividad aplicable al respecto.

Atentamente,


ING. FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL



"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

- C.c.p. M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández, Contralor Interno.
- Lic. Héctor Manuel Salas Barba, Director de Administración.
- C. José Enrique Pelayo Ruiz, Gerente de Gestión de Programas.
- Ing. Vicente Quintero Araiza, Gerente de Obras.
- Ing. Ignacio Velázquez Salcido, Gerente de Formulación de Proyectos.
- Lic. Alejandro Alcázar Péllicer, Gerente de Desarrollo de Organismos Operadores.
- Ag. Log. Mariana Gómez Padilla, Gerente de Servicio a Municipios.

EMA/yhh/

