



Fecha Pago Anticipo	08/02/2019
Fecha Elab: Compro	11/02/2019
N° de Oficio	GSM / C-0157 / 2019 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 11 2019 12:41PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/02/2019	Poncitlán	\$ 0.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (404.00) - IVA \$ (0.00)
ACTIVIDAD: PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL NUEVO POZO PROFUNDO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE AGUA					
09/02/2019	Poncitlán	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 0.00	\$ (0.00) - IVA \$ (0.00)
ACTIVIDAD: PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL NUEVO POZO PROFUNDO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS DE AGUA					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO PLACAS	TIPO / CILINDROS / REND.	MARCA / MODELO	KM INICIAL - FINAL	KM RECORRIDO
FECHA SALIDA:	08/02/2019	VIÁTICOS \$	920.00	920.00	0.00	\$ 0.00	JT 93642	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.	Ford / 2014	83,277.00 Km. / 83,462.00 Km.	185.00 Km.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00					
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00					
FECHA DE REGRESO:	09/02/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00					
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00					
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0			
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00			
							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00			
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00			
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00			
							\$ VALES A REGESAR	0.00 \$			

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 920.00 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 920.00
MENOS ANTICIPO \$ 920.00
SALDO \$ 0.00

Gerardo Sanchez
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0157 / 2019

DEL DÍA: 08/02/2019 AL DÍA: 09/02/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 de febrero 2019.- En coordinación con el C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez, Técnico en Potabilización de la Gerencia Técnica Consultiva de CEA, Jalisco, de Lic. Marco Antonio Díaz Nuñez, Director de Agua Potable y Alcantarillado de Poncitlán Jalisco y con autorización escrita de los C. Juan Manuel Ramos y Guadalupe Alejandra Ramos Martínez, Presidente e Integrante del Comité Ciudadano de Santa María La Joya, municipio de Poncitlán, Jalisco, se realizaron pruebas de la subestación trifásica de 15 KVA, 23 KVA/220 volts y del equipo de bombeo tipo sumergible marca Altamira Modelo KOR6R75-6 con 99 metros de columna de 3", del nuevo pozo profundo de la localidad mencionada en los que se observaron los siguientes valores:

Arranque a las 16:00 Hs. a descarga libre.

Nivel estático.- 48.00 metros.

Gasto: 5.52 L. P. S.

Tensión: 220.00 volts.

Corriente por fase 20.10 amperes.

Nivel dinámico.- 50.00 metros.


Se continúa trabajando durante todo el resto del día, ya que se tomaran muestras para laboratorio al día siguiente.


09 de febrero de 2019.- Se continúa trabajando y vigilando el equipo de bombeo toda la noche y hasta las 12:Hs. se tomó la muestra por parte del C. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez, Técnico en Potabilización de la Gerencia Técnica Consultiva de CEA, Jalisco. Al término de la maniobra de toma de muestras se paró la operación del equipo, desenergizando la subestación eléctrica y quedando cerradas las puertas de la caseta de controles y cerco perimetral.

Se regresó a Guadalajara.

COMENTARIOS:

Se resguardó el vehículo en el almacén CEA, Francia.





PONCITLÁN
Gobierno Municipal
Haciendo lo bueno suceder
2018 - 2021

No. OFICIO: 238/2019
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: El que se indica.

Poncitlán, Jal, a 08 de febrero de 2019.

**A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.-**

El que suscribe la presente, el Lic. Javier Zamora Reyes, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Poncitlán, Jalisco., por este conducto me permito informar y hacer constar que en la Comunidad de Santa María de la Joya, Municipio de Poncitlán, Jalisco., no se cuenta con servicio de hotelería.


Sin otro particular de momento, agradezco las atenciones y quedo como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE PONCITLÁN

LIC. JAVIER ZAMORA REYES
SECRETARIO GENERAL
AYUNTAMIENTO PONCITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL



c.c.p. archivo.





NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jal., 11 de febrero de 2019.

Dr. Alberto José Vázquez Quiñones
Director de Administración
CEA, Jalisco
Presente

En relación al oficio de comisión No. GSM/C-0157/2019 F del C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza, comisionado a realizar las pruebas de equipo de bombeo para tomar muestras de agua para laboratorio para su análisis de calidad los días 08 y 09 de febrero de 2019 en la localidad Santa María de la Joya el municipio de Poncitlán, Jal.

De acuerdo a la información proporcionada por los comisionados se pernoctó el día indicado en la comisión en la localidad por la necesidad de estarse turnando con el C. José Juan Chávez Díaz, vigilando la operación del equipo de bombeo por un periodo de 12 horas.


En el oficio No. 238/2019 del 08 de febrero de 2019 emitido por el Lic. Javier Zamora Reyes, Secretario del H. Ayuntamiento de Poncitlán, Jalisco, se informa que en la localidad de Santa María de la Joya no se tiene servicio de hotelería, por lo que fue necesario alquilar una habitación de una vivienda local.

Por lo anterior solicito sea autorizado el pago señalado por este concepto en la comisión ya señalada.


Sin otro asunto que tratar, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo

Atentamente

Vo. Bo. -


Ing. Ernesto Marroquín Álvarez
Director de Apoyo a Municipios


Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka
Director General




Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar
Gerente de Servicio a Municipios


C. Gerardo Antonio Sánchez Espinoza
Comisionado

c.c.p. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.- Director General.- CEA, Jalisco.
Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar.- Gerente de Servicio a Municipios.
Archivo
EMA/ESLS/RBC



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-0157 / 2019
DEL DÍA: 08/02/2019	AL DÍA: 09/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p> <p>PONCITLÁN Gobierno Municipal 2016 2021</p> <p>ESTADO UNIDOS MEXICANOS</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL</p>	 <p>Gerardo Antonio Sanchez Espinoza Auxiliar</p>